

Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп. б 14 Абзац))

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	№ заявки	Адрес	Тип повреждения	ТП	Дата и время выполнения	Что сделано	Простой
1	2014-01-01 10:55	1	Титова Г., 29	другие	293	2014-01-01 11:30	в ТП U отходит	0 35
2	2014-01-02 17:36	3	Сахарова пл.,	другие	984	2014-01-02 18:15	от розетки на опоре U отходит	0 39
3	2014-01-02 19:35	6	Сахарова пл.,	другие	984	2014-01-02 20:10	поврежден удлинитель от щита до киоска	0 35
4	2014-01-03 14: 5	3	Гоголя, 141	другие	513	2014-01-03 14:50	восстановили контакт на опоре	0 45
5	2014-01-03 16:35	5	Сахарова пл.,	другие	984	2014-01-03 17:15	сгорела вилка на вводном кабеле на киоск	0 40
6	2014-01-04 11:10	1	Алейский пд, 3	другие	324	2014-01-04 11:40	показ. 141402, — сч. ЦЭ6807П	0 30
7	2014-01-05 14:34	2	Партизанская, 105Б	предохранители	94	2014-01-05 16: 7	Заменен ПН в ТП	1 33
8	2014-01-05 23:25	4	Взлетная, 30	предохранители	989	2014-01-06 0:14	Заменен ПН в ТП	0 49
9	2014-01-06 8:37	1	Волейбольный пд., 7к2	другие	1018	2014-01-06 11:25	нужна а/вышка	2 48
10	2014-01-06 11:25	4	Волгоградская, 7к2	другие	1018	2014-01-06 12:42	№ сч. 728101, пок. 36385, № пл. ЧС16414	1 17
11	2014-01-07 17:40	1	Попова, 94	другие	797	2014-01-07 18:13	с ТП все отходит, нагрузки нет	0 33
12	2014-01-07 21:50	2	Куета, 5	другие		2014-01-08 0:28	на опоре отгорела жила кабеля, подъезда нет	2 38
13	2014-01-09 14:48	1	Ползунова, 13	другие	6	2014-01-09 16: 3	подтянули контакт на вводе	1 15
14	2014-01-10 13:18	2	Фурманова, 43	другие	95	2014-01-10 13:32	восстановили контакт на опоре	0 14
15	2014-01-10 13:45	3	Пролетарская, 144А	другие	15	2014-01-10 14:33	U отходит	0 48
16	2014-01-10 17:21	5	Денисова, 26	другие	19	2014-01-10 17:25	№ пл. ЧС162209, № сч. 6106093134, пок. 43154	0 4
17	2014-01-10 21:35	7	Водопроводная /окт.р-н/, 123	обрывы	1256	2014-01-10 22:50	обрыв восстановить нет возможности - нет доступа	1 15
18	2014-01-11 10:23	3	Кулагина, 1В	другие	187	2014-01-11 11:37	восстановили контакт на второй опоре	1 14

19	2014-01-11 13:22	5	2-Северо-Западная, 28-3	другие	1130	2014-01-11 14:10	на опоре U отходит	0 48
20	2014-01-11 14:25	6	Комсомольский пр., 40	другие	1048	2014-01-11 15:35	в ТП U отходит, повреждение в ВРУ	1 10
21	2014-01-11 19:30	8	Аграрный пд, 31 57	предохрани тели	268	2014-01-11 20:40	Заменен ПН в ТП	1 10
22	2014-01-12 11:40	1	Алейский пд, 12 16	предохрани тели	324	2014-01-12 12: 5	Заменен ПН в ТП	0 25
23	2014-01-12 14:30	2	Академическая, 14	напряжение	1283	2014-01-12 16: 8	U в ТП=230,230,230В; Академическая, 15, 17 U=227,228,	1 38
24	2014-01-12 20:20	3	Советской Армии, 101	предохрани тели	268	2014-01-12 20:54	Заменен ПН в ТП	0 34
25	2014-01-13 9:54	1	Восточная, 65	напряжение	140	2014-01-13 10:20	U в доме 205; Ф-8 U=219,227,223В; J=120,47,160	0 26
26	2014-01-13 11: 0	3	Купинская, 14	другие	214	2014-01-13 13:35	повреждение в трубостойке, обесточили на трубостойке	2 35
27	2014-01-13 11:20	4	Центральная /Лебяжье/, 44	другие	508	2014-01-13 12:30	восст. контакт на опоре	1 10
28	2014-01-13 12:17	5	Червонная, 54	другие	1096	2014-01-13 13:50	восст. контакт на опоре	1 33
29	2014-01-13 15:25	6	Водопроводная /окт.р-н/, 74	другие	548	2014-01-13 16:37	восст. фазн. провод на траверсе дома	1 12
30	2014-01-13 18:15	7	Аграрный пд, 25 58	предохрани тели	268	2014-01-13 19:12	Заменен ПН в ТП	0 57
31	2014-01-13 23:55	8	Юрина, 265	предохрани тели	642	2014-01-14 0:30	Заменен ПН в ТП	0 35
32	2014-01-14 20: 5	4	Панкратова, 53	другие	432	2014-01-14 21: 3	контакт на опоре восстановлен	0 58
33	2014-01-16 14:46	7	Партизанская, 105	обрывы	94	2014-01-16 15:13	демонтировали пролет фазного и нулевого провода	0 27
34	2014-01-16 6:36	9	Юрина, 265	предохрани тели	642	2014-01-16 9:59	Заменен ПН в ТП	3 23
35	2014-01-17 14: 3	1	Димитрова, гараж	другие	434	2014-01-17 14:42	подтянули контакт на опоре	0 39
36	2014-01-17 14:21	2	Горская, 155	другие	1400	2014-01-17 15: 6	подтянули контакт на опоре	0 45
37	2014-01-18 12:47	1	5-Западная, 71А	предохрани тели	335	2014-01-18 14: 2	Заменен ПН в ТП	1 15
38	2014-01-18 15:40	4	80 Гвардейской дивизии, 35	другие	381	2014-01-18 16:55	подтянули контакт на опоре	1 15
39	2014-01-18 17:56	5	Ржевская /Борзовая Заимка, 48А	другие	1141	2014-01-18 18:26	заявка отменена, повреждение внутри дома	0 30
40	2014-01-18 18:10	6	Чкалова, 212	напряжение	1561	2014-01-18 19: 8	переподключили провода на опоре	0 58

41	2014-01-18 18:33	7	Горская,	другие	1401	2014-01-18 19:16	восст. контакт на опоре	0 43
42	2014-01-20 13:30	2	Ползунова, 31	другие	63	2014-01-20 14: 4	в РУ-0,4 кВ был откл. ввод. автомат, вкл. Ф-1, 2	0 34
43	2014-01-20 15: 7	4	Ленина пр., 151Б	предохрани тели	1435	2014-01-20 15:42	Заменен ПН в ТП	0 35
44	2014-01-20 15:59	5	Канатный пд, 36	напряжение	34	2014-01-20 18: 3	U в доме=219В	2 04
45	2014-01-20 23:37	8	Связной пд, 2	напряжение	214	2014-01-21 0:34	Ф-4 U=208/222/222В, J=150/80/80А, U дома = 180В	0 57
46	2014-01-20 0:49	9	Энтузиастов, 53	другие	943	2014-01-20 1:17	Ф-14 U ф. А отходит, J-0А	0 28
47	2014-01-21 10:55	5	Гоголя, 42А	предохрани тели	314	2014-01-21 11:32	Заменен ПН в ТП	0 37
48	2014-01-21 13:29	10	Ползунова, 30	другие	654	2014-01-21 13:56	откл. ввод. авт-т от тр-ра 2, поврежд. от Ф-15	0 27
49	2014-01-21 14:16	11	Понтонный мост, 5	предохрани тели	582	2014-01-21 15:20	Заменен ПН в ТП	1 04
50	2014-01-22 15:20	4	Змеиногорский тр., 75 Новострой	предохрани тели	693	2014-01-22 16:10	Заменен ПН в ТП	0 50
51	2014-01-22 17: 7	5	Некрасова, 41 киоск Вест	обрывы	233	2014-01-22 17:47	кабель поврежден, обесточили с опоры	0 40
52	2014-01-22 20:45	8	Футбольная, 14/1	другие	436	2014-01-22 21:25	контакт на опоре восстановлен	0 40
53	2014-01-23 10:15	2	5-Инициативный пд /Н-силы, 28	другие	1438	2014-01-23 15:11	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	4 56
54	2014-01-23 12:49	3	Титова Г., 9	другие	457	2014-01-23 14:35	Ф-5 отключен, повреждена губка нижняя ПН-держателя	1 46
55	2014-01-23 13:37	4	Остров Кораблик, 4	другие	1002	2014-01-23 15: 5	включили ввод от Т-2	1 28
56	2014-01-24 10:28	1	Семипалатинская, 163	обрывы	75	2014-01-24 11:27	обрыв 2-й части ввода, обесточили фазный провод	0 59
57	2014-01-24 20:59	4	Павловский тр, 132	предохрани тели	822	2014-01-24 21:31	Заменен ПН в ТП	0 32
58	2014-01-24 22: 8	8	Парковая, 47	другие	53	2014-01-25 0:10	восстановили контакт на траверсе	2 02
59	2014-01-26 15:55	3	Юрина, 265	предохрани тели	642	2014-01-26 17: 1	Заменен ПН в ТП	1 06
60	2014-01-26 20:50	4	Анатолия, Ники тина	предохрани тели	83	2014-01-26 21:25	Заменен ПН в ТП	0 35
61	2014-01-26 21:20	5	Юрина, 265	другие	642	2014-01-26 22:55	Ф-3 поврежден КЛ-0,4кВ, ПН сняты	1 35
62	2014-01-27 13: 0	5	Локомотивный пд., 68-1 2	другие	496	2014-01-27 13: 5	отменена абонентом	0 5

63	2014-01-27 14:12	6	Купинская, 27	обрывы	214	2014-01-27 15:45	Ф-4 отключили, восстановлено, Ф-4 включили	1 33
64	2014-01-27 14:40	7	Исакова Г., 34 36, 24	другие	1216	2014-01-27 15:17	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 37
65	2014-01-27 18:23	8	Связной пд, 3	другие	59	2014-01-27 19:25	повреждение внутри дома	1 02
66	2014-01-27 20: 0	9	Анатолия, 51-5 9	предохрани тели	289	2014-01-27 20:45	Заменен ПН в ТП	0 45
67	2014-01-27 20:20	10	Северо-Западная, 186	напряжение	603	2014-01-27 22:16	Проверено низкое напряжение. Передано в сетевой район.	1 56
68	2014-01-27 21: 4	11	Маркса, 148	другие	213	2014-01-27 22:27	восстановили контакт на трубостойке	1 23
69	2014-01-28 15: 8	4	Анатолия, 53	предохрани тели	289	2014-01-28 15:55	Заменен ПН в ТП	0 47
70	2014-01-28 20: 1	7	Радищева пер, 15	напряжение	15	2014-01-28 21: 0	Уф=209-230-220В, Ул=385-384-385В, Jф1=180-37-	0 59
71	2014-01-28 6:40	9	Титова Г., 4	другие	532	2014-01-28 7: 7	замок РУ-0,4кВ сломан, вкл. Ф-3, 4, 6, 7	0 27
72	2014-01-29 21:30	7	Короленко, 111А	другие	8	2014-01-29 22:50	контакт на опоре восстановлен	1 20
73	2014-01-29 21:35	8	Белинского /Южный/, 14Б	другие	841	2014-01-29 22: 0	Пломба ЮЛ 038453	0 25
74	2014-01-30 17:27	7	Петрова А., 237	предохрани тели	1026	2014-01-30 18: 2	Заменен ПН в ТП	0 35
75	2014-01-30 22:17	8	Кулагина, 17	предохрани тели	129	2014-01-30 23:23	Заменен ПН в ТП	1 06
76	2014-01-30 1:20	9	Кулагина, 17	предохрани тели	129	2014-01-30 3:45	Заменен ПН в ТП	2 25
77	2014-01-31 11:30	2	Пароходная /Затон/, 16	обрывы	1074	2014-01-31 12:15	восстановлен контакт на трубостойке	0 45
78	2014-01-31 16:25	6	Попова, 81	предохрани тели	794	2014-01-31 17:20	Заменен ПН в ТП	0 55
79	2014-02-01 9: 3	2	Меланжевая, 38	обрывы	138	2014-02-01 11: 5	поврежд. крепление пролета СИП, закрепили временно	2 02
80	2014-02-01 14:30	3	Телефонная, 217	предохрани тели	435	2014-02-01 14:57	Заменен ПН в ТП	0 27
81	2014-02-03 13:20	2	Тихая, 31-1	другие	442	2014-02-03 14:35	поставили сжимы на опоре	1 15
82	2014-02-03 15:10	3	Восточная, 127	другие	365	2014-02-03 16:30	в ТП и на вводе U в наличии, повреждение в доме	1 20
83	2014-02-04 20: 0	2	Квартал 953-А,	другие	189	2014-02-04 21:41	отключилась ВЛ 6кВ, включили по резерву	1 41
84	2014-02-04 7:27	3	Гвардейская, 149	другие	246	2014-02-04 9: 0	передано 1 с.р.	1 33

85	2014-02-05 19:35	6	80 Гвардейской дивизии, 54	другие	144	2014-02-05 22: 5	подтянули контакт на трубостойке	2 30
86	2014-02-06 12:18	3	Карева пер, 26	другие	1080	2014-02-06 14:14	восстановили контакт на трубостойке	1 56
87	2014-02-09 7:35	4	Никитина, 40 стройка	другие	1048	2014-02-09 9: 0	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 25
88	2014-02-10 11:45	2	Никитина, 40	другие	1048	2014-02-10 13:33	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 48
89	2014-02-11 12:49	4	Квартал 953-А, 333, 343, 315	другие	189	2014-02-11 13:35	не довключился РЛНД 6кВ от РП АМЗ л-197	0 46
90	2014-02-11 12:54	5	Титова Г., 50А ДК	другие	501	2014-02-11 17:50	поврежд. ввод. автомат №1 в РУ-0,4кВ, запит. резерв	4 56
91	2014-02-12 9:36	3	Фурманова, 12 ДРСУ-4	другие	95	2014-02-12 10: 0	Ф-8 У отходит	0 24
92	2014-02-12 14: 5	4	Гужтранспортный пер., 75	другие	740	2014-02-12 14:20	Ф-1 включили автомат	0 15
93	2014-02-12 15:10	5	3-Выезд, 7	обрывы	200	2014-02-12 16:35	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 25
94	2014-02-12 18:10	8	Анатолия, 315	предохранители	73	2014-02-12 18:42	Заменен ПН в ТП	0 32
95	2014-02-13 9:42	4	Гужтранспортная, 75	другие	740	2014-02-13 11:20	поврежд. автомат на обогрев колонки, сооб. Водоканалу	1 38
96	2014-02-13 23:30	8	Рыбозаводской пд, 24	предохранители	371	2014-02-14 1:30	Заменен ПН в ТП	2 00
97	2014-02-14 15:59	3	Алексеевой Э., 61 63	другие	432	2014-02-14 16:20	У отходит во все стороны	0 21
98	2014-02-14 19:50	4	Титова Г., 501	другие	501	2014-02-14 20:36	отключился ВН от РПЗ, см. опер. журнал	0 46
99	2014-02-14 20:10	5	Анатолия, 183	предохранители	83	2014-02-14 21:48	Заменен ПН в ТП	1 38
100	2014-02-15 11:10	3	Матросова, 51	другие	138	2014-02-15 12:35	—сч. 070226, пок. 93762	1 25
101	2014-02-15 15:21	8	Попова, 27	предохранители	896	2014-02-15 16:38	Заменен ПН в ТП	1 17
102	2014-02-15 21:43	11	Краевая, 189 197	предохранители	75	2014-02-15 22:10	Заменен ПН в ТП	0 27
103	2014-02-16 14:30	2	Чайковского /Южный/, 45	другие	395	2014-02-16 15:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 15
104	2014-02-16 17:35	5	Лениногорская, 44А	другие	59	2014-02-16 17:45	восст. контакт на опоре	0 10
105	2014-02-16 6:17	7	Павловский тр, 76	другие	809	2014-02-16 6:57	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 40
106	2014-02-17 9:50	2	Ползунова, 45Б	другие	391	2014-02-17 10:25	в ТП У отходит	0 35

107	2014-02-17 10: 5	3	Тачалова, 133	другие	246	2014-02-17 10:50	U отходит	0 45
108	2014-02-17 11:10	5	Тачалова, 133	другие	246	2014-02-17 13:40	восстановили контакт на трубостойке	2 30
109	2014-02-17 19:42	6	Мамонтова, 247	напряжение	1111	2014-02-17 22:22	установили сжимы на опоре (U=215В)	2 40
110	2014-02-17 21: 9	8	Никитина, 40 стройка	другие	1048	2014-02-17 22: 1	автомат включили, см. дефекты	0 52
111	2014-02-18 15: 6	6	Червоная, 24-1	другие	210	2014-02-18 16:40	восстановлен контакт на опоре	1 34
112	2014-02-18 17: 7	7	Песчаная, 13	предохрани тели	928	2014-02-18 18:16	Заменен ПН в ТП	1 09
113	2014-02-18 19:30	9	Аванесова, 17, 33	другие	17	2014-02-18 19:45	свет появился - абонент	0 15
114	2014-02-19 15:50	4	Малахова, 91 93	другие	1033	2014-02-19 16:47	откл-ся ввод от Т-2, ввод включили, U отходит	0 57
115	2014-02-20 18: 5	5	Анатолия, 63	другие	289	2014-02-20 18:35	искрили провода на сарай - обесточили	0 30
116	2014-02-20 18:10	6	Телефонная, 123	обрывы	157	2014-02-20 18:50	на опоре отгорела фазн. жила, нужны сжимы	0 40
117	2014-02-20 19: 4	7	Глушкова, 15 19	другие	964	2014-02-20 19:40	Ф-10 менять нижнюю губку на ПН- держателе	0 36
118	2014-02-21 13:33	5	Партизанская, 120	предохрани тели	944	2014-02-21 14:25	Заменен ПН в ТП	0 52
119	2014-02-21 13:50	6	Красноармейский, светофор	другие	951	2014-02-21 14:40	напряжение от ТП отходит	0 50
120	2014-02-21 15:55	7	Абаканская, 2В	другие	1260	2014-02-21 17: 0	контакт на опоре восстановлен	1 05
121	2014-02-21 16: 7	8	Восточная, 98А	обрывы	331	2014-02-21 17:42	Восстановлен обрыв магистрали	1 35
122	2014-02-21 17:20	9	Речная, 39	другие	134	2014-02-21 17:32	отменена потребителем, повреждение внутри	0 12
123	2014-02-21 17:40	10	Тачалова, 182	другие	98	2014-02-21 18:35	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 55
124	2014-02-22 8:11	1	Воровского, 98/2	другие	653	2014-02-22 8:27	отменена абонентом, повреждение внутри	0 16
125	2014-02-22 8:49	2	Новая /Лебяжье/, 36	другие	1300	2014-02-22 8:50	—сч. 726215, пок. 07932,8	0 1
126	2014-02-22 11: 7	4	Новая /Лебяжье/, 36	другие	1300	2014-02-22 13:49	снята пломба с вв. авт-та ЧС004445	2 42
127	2014-02-23 9:30	4	Семипалатинская, 129	другие	294	2014-02-23 10:34	восстановили контакт на трубостойке	1 04
128	2014-02-23 11:23	5	1-Керамический пд, 1А	обрывы	1056	2014-02-23 12:54	Восстановлен обрыв ввода	1 31

129	2014-02-23 11:32	6	Аванесова, 72/1	другие	682	2014-02-23 13: 8	нужны сжимы, сообщ. владельцу	1 36
130	2014-02-23 12:21	7	Власихинская, 27	другие	95	2014-02-23 14: 4	см. заявку —7 от 23.02.2014	1 43
131	2014-02-23 12:24	8	Гончарова пд, 4	обрывы	95	2014-02-23 14: 4	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 40
132	2014-02-23 16:33	10	Пролетарская, 254	другие	132	2014-02-23 17:48	восст. контакт на опоре	1 15
133	2014-02-24 15:53	3	Смирнова, 46	другие	877	2014-02-24 16:20	U в ТП отходит	0 27
134	2014-02-24 16: 5	4	Красноармейский, 75	другие	951	2014-02-24 17: 0	U в ТП отходит Ф-8	0 55
135	2014-02-24 16:30	5	Малахова, 177	другие	1301	2014-02-24 17:48	U в ТП отходит	1 18
136	2014-02-24 17:10	6	Красноармейский, 75	другие	951	2014-02-24 18:10	на опоре U отходит	1 00
137	2014-02-24 19: 8	7	Глушкова, 29	другие	380	2014-02-24 19:50	Ф-4 поврежден кабель, в дом не приходит одна фаза	0 42
138	2014-02-24 20: 0	8	Бельмесевская, 3Д	напряжение	1386	2014-02-24 21:58	Ф-2 J=105/112/100А, U=233/231/ 235В	1 58
139	2014-02-25 8: 7	1	Песчаная, 179	обрывы	31	2014-02-25 10: 2	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 55
140	2014-02-25 13:35	3	Красноармейский, 75	другие	951	2014-02-25 14:50	Поврежден КЛ	1 15
141	2014-02-25 14:55	4	Юрина, 137	другие	331	2014-02-25 15:25	U в ТП отходит	0 30
142	2014-02-25 15: 0	5	Никитина, 40	другие	1267	2014-02-25 15:30	поврежд. КЛ в разделке - отболтили, авт-г вкл.	0 30
143	2014-02-25 18:20	9	Гвардейская, 27	другие	17	2014-02-25 19:30	восстановили контакт на опоре	1 10
144	2014-02-26 9:35	1	Бехтерева, 49	напряжение	579	2014-02-26 10:50	в дом U приходит по всем фазам 220В	1 15
145	2014-02-26 11:25	3	Беляева, 26 28	другие	135	2014-02-26 12:12	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 47
146	2014-02-26 13: 2	4	Кауфмана пер, 89	обрывы	247	2014-02-26 14:50	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 48
147	2014-02-26 15:50	6	Никитина, 40	предохрани тели	1267	2014-02-26 17: 5	Заменен ПН в ТП	1 15
148	2014-02-26 19:20	7	Футбольный пд, 8	другие	436	2014-02-26 21:42	восстановить контакт на опоре	2 22
149	2014-02-26 20: 5	8	Конева пер, 16	обрывы	246	2014-02-26 20:59	Восстановлен обрыв	0 54
150	2014-02-27 12:40	2	Тимуровская, 44 46	предохрани тели	333	2014-02-27 13:40	Заменен ПН в ТП	1 00

151	2014-02-27 16: 0	4	Матросская /Затон/, 56	другие	1075	2014-02-27 17:20	нужна а/вышка и выпиливать в пролете	1 20
152	2014-02-28 8: 4	1	Тимуровская, 33 школа	другие	281	2014-02-28 8:40	Ф-12 сгорел верх. ПН-держатель ф. "С", сооб. 2 с.р.	0 36
153	2014-02-28 14:33	4	Чудненко, 8	обрывы	1505	2014-02-28 18: 2	Ф-13 замен. ПН-250А, включили. Обрыв 2-й ч. ввода	3 29
154	2014-02-28 21:35	5	Советской Армии, 13	предохрани тели	371	2014-02-28 23:40	Заменен ПН в ТП	2 05
155	2014-03-01 14: 5	2	Семипалатинская, 2А	напряжение	251	2014-03-01 14:44	U=230-230-232В; U в доме=210В	0 39
156	2014-03-02 10:13	1	Санаторный пд, 19	другие	53	2014-03-02 12:37	восстановили контакт на опоре	2 24
157	2014-03-02 12:25	2	6-Нагорная, 17	другие	906	2014-03-02 12:50	U и J от ТП отходит по всем фидерам	0 25
158	2014-03-02 13:45	3	Алексеевой Э., 118А	другие	836	2014-03-02 14:45	Поврежден КЛ	1 00
159	2014-03-03 21:12	5	Фурманова, 16-3 4	предохрани тели	1106	2014-03-03 21:46	Заменен ПН в ТП	0 34
160	2014-03-04 9:21	1	Омская, 10	другие	779	2014-03-04 11: 2	восстановили контакт на опоре	1 41
161	2014-03-04 16:50	7	Змеиногорский тр., РТП	предохрани тели	693	2014-03-04 18:53	Заменен ПН в ТП	2 03
162	2014-03-05 13:30	3	Квартал 953-А, 396А	обрывы	189	2014-03-05 15:20	Восстановлен обрыв	1 50
163	2014-03-05 15:30	4	Малахова, 177	другие	1301	2014-03-05 17:45	Поврежден КЛ	2 15
164	2014-03-05 19:40	7	Мамонтова, 228	другие	829	2014-03-05 21:26	нижняя губка ПН-держателя выгорела, сделали временно	1 46
165	2014-03-05 20:16	8	Смольная, 3	напряжение	411	2014-03-05 20:49	U=208В	0 33
166	2014-03-06 9: 2	2	Нахимова /Нов-силик/, 4 6, 10	другие	932	2014-03-06 11: 0	выгорел нож ввод. руб-ка ф. С - перед. 3 с.р. - выполнено	1 58
167	2014-03-06 16:55	5	Братский пд., 8к4	обрывы	265	2014-03-06 18:19	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 24
168	2014-03-06 20:35	6	Тачалова, 136/2	обрывы	246	2014-03-06 21:56	Восстановлен обрыв	1 21
169	2014-03-09 20: 5	4	Весенняя, 4	другие	1016	2014-03-09 21:55	Ф-1, 2 все отходит. Сн. пл. на вводе, замен. ПН	1 50
170	2014-03-10 8:45	1	2-Кооперативный пд, 22	другие	342	2014-03-10 8:46	сч.—1000145529, пок.000703,1; —пл. ЧС146113	0 1
171	2014-03-10 10: 9	2	Садовая, 28/1	другие	341	2014-03-10 10:10	сч.—725306, пок.22166,2, —пл.ЧС26842	0 1
172	2014-03-10 13:24	3	Веховского, 147	напряжение	10	2014-03-10 14:22	U=195В - на вводе в дом, УфТП= 230В, см. дефекты	0 58



173	2014-03-10 17:12	4	Водников /Затон/, 41	другие	1124	2014-03-10 17:13	сч.—0851781006271224, пок. 003 1183	0 1
174	2014-03-10 21:45	5	Павловский тр, 70	предохрани тели	812	2014-03-10 22:18	Заменен ПН в ТП	0 33
175	2014-03-10 7: 5	7	Малахова, 173	другие	1301	2014-03-10 7:28	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 23
176	2014-03-10 7:20	8	1-Полярный пд, 5	обрывы	315	2014-03-10 8:27	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 07
177	2014-03-11 8: 0	2	Тачалова, 68	напряжение	1120	2014-03-11 10:32	нужна а/вышка	2 32
178	2014-03-11 9:26	4	Малахова, 33	предохрани тели	963	2014-03-11 10:30	Заменен ПН в ТП	1 04
179	2014-03-11 9:41	5	Баумана, 9/2	другие	390	2014-03-11 11:27	с опоры U отходит	1 46
180	2014-03-11 10:28	6	Горская, 94	другие	1401	2014-03-11 10:58	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 30
181	2014-03-11 11: 9	7	Интернациональная, 82А котельная	предохрани тели	14	2014-03-11 14:36	Заменен ПН в ТП	3 27
182	2014-03-11 11:29	9	Воровского, 126	другие	559	2014-03-11 11:44	отменена потребителем	0 15
183	2014-03-11 13: 9	11	Гоголя, 94 СКЗ	другие	692	2014-03-11 13:57	откл. Ф-18, персонал Газпрома работали, вкл.	0 48
184	2014-03-11 15:55	13	Анатолия, 35	другие	1267	2014-03-11 16:28	Ф-2 откл., отгорела шина на ф. В, сообщ.1 с.р.	0 33
185	2014-03-11 20: 0	16	Комсомольский пр., 25	предохрани тели	792	2014-03-11 20:57	Заменен ПН в ТП	0 57
186	2014-03-11 21:48	21	Моховая Поляна, 13	другие	327	2014-03-11 23:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 02
187	2014-03-11 0:55	23	Пирогова пд., 10	обрывы	382	2014-03-11 2:35	Восстановлен обрыв ввода	1 40
188	2014-03-11 6:35	24	Водопроводная /окт.р-н/, 90	обрывы	653	2014-03-11 8:10	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 35
189	2014-03-11 7:40	25	Радищева пер, 5	обрывы	391	2014-03-11 9: 7	Восстановлен обрыв ввода	1 27
190	2014-03-12 8:20	2	Горская, 195	обрывы	1400	2014-03-12 12:57	Восстановлен обрыв ввода	4 37
191	2014-03-12 8:41	3	4-Западная, 22/2	другие	1418	2014-03-12 11:45	восстановили контакт на трубостойке	3 04
192	2014-03-12 9:22	4	Купинская, 15	другие	214	2014-03-12 18: 0	восстановили контакт на опоре	8 38
193	2014-03-12 15:49	8	Малахова, 3	другие	380	2014-03-12 15:51	отменена ЕДДС	0 2
194	2014-03-13 10:49	2	Комсомольский пр., 104А	предохрани тели	707	2014-03-13 11: 9	Заменен ПН в ТП	0 20

195	2014-03-13 19:24	4	Белова, 11А	напряжение	548	2014-03-13 22:36	U в доме=190В, см. опер. журнал	3 12
196	2014-03-13 19:55	5	Цаплина, 4/1	другие	213	2014-03-13 19:56	сч.— 032338506, пок. 18986,8	0 1
197	2014-03-14 14:16	3	Песчаная, 33	другие	928	2014-03-14 14:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 34
198	2014-03-14 14:37	5	Фурманова, 169Г	предохрани тели	1311	2014-03-14 15:28	Заменен ПН в ТП	0 51
199	2014-03-14 15:12	6	2-Забой, 149 121	предохрани тели	382	2014-03-14 15:52	Заменен ПН в ТП	0 40
200	2014-03-14 15:40	7	Беляева, 18 20	предохрани тели	337	2014-03-14 16:28	Заменен ПН в ТП	0 48
201	2014-03-14 15:41	8	Левонабережная, 6	предохрани тели	1188	2014-03-14 16:51	Заменен ПН в ТП	1 10
202	2014-03-14 15:42	9	Пушкина, 46	другие	63	2014-03-14 16: 1	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 19
203	2014-03-14 16:30	11	Павловский тр, 191	другие	937	2014-03-14 19: 0	восстановили контакт	2 30
204	2014-03-14 16:41	12	Трудовой пер, 37	другие	928	2014-03-14 17:14	довключили Ф-11	0 33
205	2014-03-14 17: 5	14	Заводской Взвоз, 15	другие	20	2014-03-14 19:20	нет проезда к дому	2 15
206	2014-03-14 18:45	15	Партизанская, 120	другие	944	2014-03-14 19: 5	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 20
207	2014-03-14 18:57	16	Интернациональная, 314	другие	300	2014-03-14 19:26	заявка отменена потребителем	0 29
208	2014-03-14 20:24	18	Пивоварская, 140	обрывы	602	2014-03-14 22:48	восстановили контакт на опоре	2 24
209	2014-03-14 6:25	21	Хлебозаводская, 16	обрывы	311	2014-03-14 7: 0	сход льда, СИП вырвало из контактов, мешает машина	0 35
210	2014-03-15 8: 0	1	Заводской Взвоз, 15	другие	20	2014-03-15 10:46	восстановили контакт на опоре	2 46
211	2014-03-15 8:37	2	Гоголя, 51	другие	63	2014-03-15 9: 8	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 31
212	2014-03-15 9:26	4	Хлебозаводская, 16	обрывы	311	2014-03-15 9:27	Восстановлен обрыв	0 1
213	2014-03-15 10:14	5	Пионеров, 4 6, 8	другие	173	2014-03-15 10:58	потребители от ТП ж/дороги	0 44
214	2014-03-15 17:54	11	Озерная, 34	другие	181	2014-03-15 19: 0	восстановили контакт на опоре	1 06
215	2014-03-15 22:15	12	Молодежная /Лебяжье/, 55	другие	1132	2014-03-15 23:35	восстановили контакт на опоре	1 20
216	2014-03-16 10:55	2	Кауфмана пер, 24	другие	247	2014-03-16 12:36	восстановили контакт на трубостойке	1 41

217	2014-03-16 12: 2	4	Затонская /Затон/, 78	другие	1070	2014-03-16 17:58	восстановили контакт на опоре	5 56
218	2014-03-16 13:12	6	Горская, 99 97, 94	другие	1401	2014-03-16 13:32	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 20
219	2014-03-16 13:30	7	Хлебозаводская, 11	другие	870	2014-03-16 13:57	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 27
220	2014-03-16 14:20	9	Геологов, 45	обрывы	1239	2014-03-16 16:40	Восстановлен обрыв ввода - кусты	2 20
221	2014-03-16 16:23	12	Партизанская, 120	предохрани тели	944	2014-03-16 16:43	Заменен ПН в ТП	0 20
222	2014-03-16 17:10	13	Дальняя, 31	другие	1425	2014-03-16 18: 3	в ТП U отходит	0 53
223	2014-03-16 17:32	14	Левонабережная, 26А	предохрани тели	1188	2014-03-16 18: 0	Заменен ПН в ТП	0 28
224	2014-03-16 17:55	15	Кирова, 205	другие	31	2014-03-16 18:31	восстановили контакт на траверсе	0 36
225	2014-03-16 19:48	16	Микронная, 137	другие	424	2014-03-16 21: 0	в ТП все отходит - дом со свет ом	1 12
226	2014-03-16 20:52	17	Железнодорожный пд, 8	другие	202	2014-03-16 21:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 48
227	2014-03-17 14:11	5	Песчаная, 74	другие	217	2014-03-17 15:30	отменена ЕДДС	1 19
228	2014-03-17 20:43	8	Исакова Г., 75	другие	197	2014-03-17 21:24	восстановили контакт на опоре	0 41
229	2014-03-18 20:47	4	Белова, 11А	напряжение	548	2014-03-18 22:10	УТП=237/239/239В, U в доме=208 В	1 23
230	2014-03-19 10:53	6	Восточная, 38	другие	197	2014-03-19 11:34	U с опоры отходит	0 41
231	2014-03-19 13:12	8	Ползунова, 45Б	другие	1291	2014-03-19 13:54	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 42
232	2014-03-19 16:34	12	Гвардейская, 172	другие	246	2014-03-19 17:50	восстановили контакт на вводе	1 16
233	2014-03-20 9:12	3	Кашеевой, 15	другие	882	2014-03-20 9:40	Ф-3 откл., ПН сняли, КЛ поврежден в разделке	0 28
234	2014-03-20 11:25	5	5-Западная, 83-8 9	напряжение	284	2014-03-20 11:55	U на хол. ходу 0,405,405В, повреждение "0"	0 30
235	2014-03-21 9: 0	1	Омская, 10	другие	735	2014-03-21 10:35	восстановили контакт на опоре	1 35
236	2014-03-21 8:50	2	Петрова А., 178	предохрани тели	505	2014-03-21 9:30	Заменен ПН в ТП	0 40
237	2014-03-21 10: 5	4	5-Кооперативный пд, 6к1	другие	868	2014-03-21 11:10	восстановили контакт на опоре	1 05
238	2014-03-21 11: 0	5	Орловская, 31	другие	263	2014-03-21 12: 5	восстановили контакт на опоре	1 05

239	2014-03-21 14: 5	6	Микронная, 137	другие	424	2014-03-21 14:30	поврежден рубильник, передано 2 с.р.	0 25
240	2014-03-21 16:45	7	Чеглецова, 72	предохранители	1010	2014-03-21 17:55	Заменен ПН в ТП	1 10
241	2014-03-21 19:25	9	Конева пер, 9	другие	246	2014-03-21 21:42	восстановили контакт на опоре	2 17
242	2014-03-21 19:30	10	Чудненко, 96	другие	148	2014-03-21 21:15	—сч. 0747971109172414, пок. 15 389	1 45
243	2014-03-22 9:35	1	Петрова А., 241Б	другие	991	2014-03-22 10:50	Ф-14 отключен, сняты ПН – по требованию владельца	1 15
244	2014-03-22 10:20	2	Малахова, 18	другие	407	2014-03-22 10:39	в ТП все отходит	0 19
245	2014-03-22 16:57	3	2-Северо-Западная, 14	другие	1130	2014-03-22 17:49	подтянули болт. соединение на вводном автомат	0 52
246	2014-03-22 7:20	4	Павловский тр, 138	другие	824	2014-03-22 7:42	Ф-4, 8 У в ТП отходит	0 22
247	2014-03-22 7:45	5	Братский пд., 69А	другие	1046	2014-03-22 9:30	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 45
248	2014-03-23 8: 0	1	Павловский тр, 138	предохранители	825	2014-03-23 9:31	Заменен ПН в ТП	1 31
249	2014-03-23 13:20	2	Союза Республик, 14	напряжение	625	2014-03-23 13:35	в ТП U-247В, понизили U на ПС 6 Т-1, U-240В	0 15
250	2014-03-23 16:15	3	Комсомольский пр., 104А	предохранители	707	2014-03-23 16:50	Заменен ПН в ТП	0 35
251	2014-03-23 19: 0	4	Павловский тр, 216	другие		2014-03-23 19: 1	сети не наши	0 1
252	2014-03-23 20:10	5	4-Мирный пер, 13-1	другие	574	2014-03-23 21:22	восстановили контакт на опоре	1 12
253	2014-03-25 9:20	2	Исакова Г., 131Б	другие	745	2014-03-25 11:24	с ТП U отходит	2 04
254	2014-03-25 16:40	3	Красноармейский, 34Б	другие	7	2014-03-25 18:16	восстановлен контакт на опоре	1 36
255	2014-03-25 17:20	4	Дорожная, 9	другие	1096	2014-03-25 17:50	свет в доме есть, на опоре кон такт хороший	0 30
256	2014-03-25 19:35	5	Спортивная, 33-3 7	другие	1216	2014-03-25 21:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 35
257	2014-03-25 22:38	6	Исакова Г., Спор тивная	другие	1216	2014-03-25 23:26	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 48
258	2014-03-26 18:37	8	Малахова, 26Б	другие	407	2014-03-26 19:25	сч.— 07978631, пок. 90541	0 48
259	2014-03-27 14:12	3	Затонская /Затон/, 10	другие	1074	2014-03-27 16:35	восстановили контакт на опоре	2 23
260	2014-03-27 14:29	4	Красносельская, 25А	обрывы	411	2014-03-27 16:43	Восстановлен обрыв ввода	2 14

261	2014-03-27 0: 4	5	Комсомольский пр., 104А	предохрани тели	707	2014-03-27 0:20	Заменен ПН в ТП	0 16
262	2014-03-27 0: 5	6	Брянская, 2	другие	1122	2014-03-27 3:30	восстановили контакт на опоре	3 25
263	2014-03-28 8:58	1	Ядринцева пер, 74	предохрани тели	1000	2014-03-28 9:25	Заменен ПН в ТП	0 27
264	2014-03-28 9:10	2	Чкалова, 36	предохрани тели	685	2014-03-28 9:40	Заменен ПН в ТП	0 30
265	2014-03-28 9:55	4	Малахова, 26Б	другие	407	2014-03-28 10:55	Ф-6 J=12,10,15А	1 00
266	2014-03-28 10:10	5	Ядринцева пер, 74	другие	1000	2014-03-28 17:50	Ф-18 сгорели 3ПН-250 - откл., вкл. на 2 фазы	7 40
267	2014-03-28 12:12	6	Боровая /пос.Кирова/, 74	обрывы	566	2014-03-28 17:50	повреждена жила ввод. провода, обесточ. на опоре	5 38
268	2014-03-28 13:20	7	Памятный, 1	другие	1109	2014-03-28 22: 4	Поврежден КЛ	8 44
269	2014-03-28 15:30	9	Пушкина, 48	предохрани тели	24	2014-03-28 17:35	Заменен ПН в ТП	2 05
270	2014-03-28 18:40	11	Анатолия, 263- 3	другие	97	2014-03-28 19:20	восстановили контакт на опоре	0 40
271	2014-03-28 20:27	12	Исакова Г., 24	другие	1216	2014-03-28 21:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 23
272	2014-03-29 9:30	1	Памятный, 1	другие	1109	2014-03-29 9:31	сч.—011678, показания 19749,9	0 1
273	2014-03-29 10: 0	2	Анатолия, 133	другие	348	2014-03-29 10: 1	сч.—16772295, показания 9554,9	0 1
274	2014-03-29 10: 5	3	Комсомольский пр., 104А	предохрани тели	707	2014-03-29 10:23	Заменен ПН в ТП	0 18
275	2014-03-29 11:50	5	Анатолия, 133	другие	328	2014-03-29 12:27	U на опоре отходит	0 37
276	2014-03-29 14:35	6	Южные Мастерские, 8 10	другие	834	2014-03-29 15:10	ремонтные работы ведут владельцы ТП	0 35
277	2014-03-29 15:28	7	Исакова Г., 21А	обрывы	1216	2014-03-29 16: 8	закрепили изолятор на трубостойке	0 40
278	2014-03-29 16:30	10	Панфиловцев, 27А	другие	687	2014-03-29 16:40	отменили заявку	0 10
279	2014-03-30 9:45	1	Северо-Западная, 41	другие	681	2014-03-30 10:30	Поврежден КЛ	0 45
280	2014-03-30 19:10	6	Комсомольский пр., 104А	предохрани тели	707	2014-03-30 19:31	Заменен ПН в ТП	0 21
281	2014-03-30 20:30	7	Верхгляденская, 24	другие	728	2014-03-30 22: 5	восстановили контакт на опоре	1 35
282	2014-03-30 21: 5	8	Профсоюзная, 4А	другие	113	2014-03-30 21:43	в ТП все отходит	0 38

283	2014-03-30 6:50	9	Красноармейский, 131	предохранители	749	2014-03-30 7:10	Заменен ПН в ТП	0 20
284	2014-03-31 8:49	2	Бехтерева, 10	другие	878	2014-03-31 10:47	в ТП U отходит	1 58
285	2014-03-31 13:10	3	Красноармейский, 131	предохранители	749	2014-03-31 13:38	Заменен ПН в ТП	0 28
286	2014-03-31 13:11	4	Бехтерева, 10	другие	878	2014-03-31 14:47	Ф-5 испытали мегаомметром из ТП 1;0,5;1Мом	1 36
287	2014-03-31 15:27	5	Исакова Г., 146А	другие	379	2014-03-31 15:58	Ф-5 J=5,0,0А	0 31
288	2014-03-31 15:55	6	Аэродромная, 116	другие	270	2014-03-31 17:35	с опоры фаза 0 отходит	1 40
289	2014-03-31 15:57	7	Красноармейский, 131	другие	749	2014-03-31 16:18	Ф-7 откл., ПН сняли, вывешены плакаты	0 21
290	2014-03-31 17:43	9	Пролетарская, 99	другие	7	2014-03-31 19:10	заменяли сжимы на СИП	1 27
291	2014-03-31 17:44	10	Красноармейский, 131	предохранители	749	2014-03-31 18:31	Заменен ПН в ТП	0 47
292	2014-04-01 9:17	3	Озерная /Лебяжье/, 63	напряжение	780	2014-04-01 10:37	U в ТП-225/222/227В, J=70/105/80А, Uдом=197В	1 20
293	2014-04-01 9:45	4	Сухова П., 30	другие	167	2014-04-01 10:11	Ф-4, 16 U отходит, Ф-16 по одной фазе J- 0А	0 26
294	2014-04-01 1:55	9	Пролетарская, 95	напряжение	7	2014-04-01 3: 7	U в доме=246В, U в ТП=240/240/ 238В	1 12
295	2014-04-02 8: 0	1	Профинтерна, 50	другие	226	2014-04-02 9:27	поврежден КЛ 0,4кВ, сообщ. 2 с.р., Ф-2 откл.	1 27
296	2014-04-02 11:27	3	Профсоюзная, 4А	другие	411	2014-04-02 15:17	выгорел сжим, восстановили кон такт	3 50
297	2014-04-02 14:55	6	Советской Армии, 59А	другие	263	2014-04-02 15:15	нет U 10кВ, см. оперативный журнал	0 20
298	2014-04-02 15:57	7	Гущина П., 164	другие	927	2014-04-02 16:40	Ф-9 U отходит, сообщено потребителю	0 43
299	2014-04-02 16:10	8	Заборная, 22	предохранители	866	2014-04-02 17:55	Заменен ПН в ТП	1 45
300	2014-04-02 17: 0	9	Малахова, 72	другие	521	2014-04-02 17: 5	в ТП U отходит	0 5
301	2014-04-02 17:10	10	Дорожная, 706	другие	157	2014-04-02 18:12	восстановили контакт на опоре	1 02
302	2014-04-02 19:13	11	Пролетарская, 111	другие	7	2014-04-02 21:56	№сч. 007128020016809, показания 43662	2 43
303	2014-04-03 16:32	1	Затонская /Затон/, 6	обрывы	1074	2014-04-03 17:39	кабель с опоры обесточен	1 07
304	2014-04-03 21:10	2	Восточная, 58А	другие	140	2014-04-03 22:50	восстановили контакт на опоре	1 40

305	2014-04-04 8: 1	1	Петрова А., 241Б	другие	991	2014-04-04 9:54	напряжение с ТП отходит, нагрузка отсутствует	1 53
306	2014-04-04 9:49	4	Советской Армии, 66А	предохранители	435	2014-04-04 10:46	Заменен ПН в ТП	0 57
307	2014-04-04 17:40	8	Северо-Западная, 32	другие	1130	2014-04-04 18:56	восстановили контакт на опоре	1 16
308	2014-04-04 18:41	9	Матросова, 144	другие	140	2014-04-04 19:17	восстановили контакт на опоре	0 36
309	2014-04-05 13: 2	2	Победный (Центральный), 139	предохранители	237	2014-04-05 14:58	Заменен ПН в ТП	1 56
310	2014-04-06 8:20	1	Комсомольский пр., 104А	предохранители	707	2014-04-06 8:45	Заменен ПН в ТП	0 25
311	2014-04-06 8:25	2	Гоголя, 175	другие	513	2014-04-06 9:10	U с опоры на вводной автомат приходит	0 45
312	2014-04-06 10:45	3	Змеиногорский пд, 85Б	другие	514	2014-04-06 10:50	отменена потребителем	0 5
313	2014-04-06 10:50	4	Кирсараевская, 51	другие	341	2014-04-06 11:35	U от ВЛ-0,4кВ отходит по кабелю	0 45
314	2014-04-06 17:30	6	2-Забой, 68	другие	1168	2014-04-06 18:10	на вводном автомате выгорела " 0" клемма	0 40
315	2014-04-07 8:30	1	Павловский тр, 78А	другие	807	2014-04-07 9:30	в ТП 807, 809, 810 все отходит	1 00
316	2014-04-07 10:12	2	Горького М., 30	другие	792	2014-04-07 11:33	Поврежден КЛ	1 21
317	2014-04-07 16:20	8	Павловский тр, 78А	предохранители	809	2014-04-07 16:40	Заменен ПН в ТП	0 20
318	2014-04-07 20:10	10	Телефонная, 74	обрывы	1126	2014-04-07 21:20	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 10
319	2014-04-07 20:12	11	Анатолия, 235	обрывы	513	2014-04-07 21:15	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 03
320	2014-04-07 20:15	12	2-Забой, 145 121	предохранители	382	2014-04-07 20:50	Заменен ПН в ТП	0 35
321	2014-04-07 20:20	13	Анатолия, 214	обрывы	179	2014-04-07 21:50	обесточено на опоре, крюки вырваны из стены	1 30
322	2014-04-07 20:25	15	Лучевой пд, 8	обрывы	513	2014-04-07 22:14	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 49
323	2014-04-07 20:30	16	Парковая, 56 69	предохранители	53	2014-04-07 23:44	Заменен ПН в ТП	3 14
324	2014-04-07 20:50	17	Силикатная, 5 7, 8	предохранители	892	2014-04-07 21:10	Заменен ПН в ТП	0 20
325	2014-04-07 21:35	20	Сухова П., 36 40	обрывы	333	2014-04-07 22:40	Восстановлен обрыв	1 05
326	2014-04-07 21:37	21	Пенаты, 5 32, 33	предохранители	894	2014-04-07 23:37	Заменен ПН в ТП	2 00

327	2014-04-07 21:45	22	Ломоносова, 15А	другие	10	2014-04-07 21:46	см. заявку №23	0 1
328	2014-04-07 22: 8	23	Аванесова, 140 138	обрывы	10	2014-04-07 23:10	Восстановлен обрыв	1 02
329	2014-04-07 22:36	24	Воровского, 35	обрывы	213	2014-04-07 23:23	Восстановлен обрыв ввода	0 47
330	2014-04-07 23: 2	25	Набережная /Лебяжье/, 18	другие	181	2014-04-08 0:35	отменена потребителем	1 33
331	2014-04-07 23:47	26	Парковая, 46 36	предохрани тели	53	2014-04-08 1:35	Заменен ПН в ТП	1 48
332	2014-04-07 6:20	27	Парковая, 40 36	предохрани тели	53	2014-04-07 6:40	Заменен ПН в ТП	0 20
333	2014-04-07 6:23	28	Тяптина, 16/2	другие	20	2014-04-07 7: 2	контакт на вводе восстановлен	0 39
334	2014-04-08 9:38	3	Аграрный пд, 4	обрывы	604	2014-04-08 11:33	Восстановлен обрыв ввода	1 55
335	2014-04-08 9:50	5	Петрова А., 133	обрывы	604	2014-04-08 11:33	Восстановлен обрыв ввода	1 43
336	2014-04-08 9:55	6	Центральная /Лебяжье/, 53	другие	508	2014-04-08 11:10	Обесточено. Передано в сетевой район	1 15
337	2014-04-08 10:45	8	Карева пер, 43	другие	682	2014-04-08 12: 1	подтянули контакт на опоре	1 16
338	2014-04-08 11: 8	9	Ленская, 12	другие	1255	2014-04-08 12: 2	отменена потребителем	0 54
339	2014-04-08 18: 5	13	Чкалова, Пруд ской	обрывы	1561	2014-04-08 18:34	Восстановлен обрыв ввода - кусты	0 29
340	2014-04-08 18:43	15	Пролетарская, 20	другие	261	2014-04-08 19: 6	подтянули контакт на опоре	0 23
341	2014-04-08 18:51	16	Партизанская, 120	предохрани тели	944	2014-04-08 19:17	Заменен ПН в ТП	0 26
342	2014-04-08 20:50	18	Спортивная, 34 30	другие	1216	2014-04-08 21:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 25
343	2014-04-08 22:50	19	Спортивная, 34 30, 40	другие	1216	2014-04-09 0: 5	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 15
344	2014-04-09 8:11	1	Павловский тр, 301	предохрани тели	1512	2014-04-09 9:47	Заменен ПН в ТП	1 36
345	2014-04-09 9:10	2	Комсомольский пр., 104А	предохрани тели	707	2014-04-09 10: 2	Заменен ПН в ТП	0 52
346	2014-04-09 16: 4	3	Удачная ул., 32	обрывы	1414	2014-04-09 17:15	восстановили контакт на опоре	1 11
347	2014-04-09 16:46	4	Папанинцев, 133	обрывы	238	2014-04-09 17:30	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	0 44
348	2014-04-09 19:44	6	Веховского, 53-1 , 63-1	другие	249	2014-04-09 21:42	на опоре заменить перемычку, поставить сжимы	1 58



349	2014-04-09 20:50	7	Комсомольский пр., 104А	другие	707	2014-04-09 21:25	отменена ЕДДС	0 35
350	2014-04-13 15:10	3	9-Мая пд, 5А 7А	другие	226	2014-04-13 18:45	Поврежден КЛ	3 35
351	2014-04-13 17:55	4	Колесная, 41	напряжение	1383	2014-04-13 19: 0	У в ТП -220,230,248В	1 05
352	2014-04-13 18:25	5	2-Озерная, 9	другие	1528	2014-04-13 18:55	заявку отменили,248В	0 30
353	2014-04-13 20: 0	6	Колесная, 41	напряжение	1383	2014-04-13 22:10	Ф-2 откл., демонт. шлейфа на ВЛ-0,4кВ, сделали перемычку	2 10
354	2014-04-14 10:55	4	Сухова П., 24	другие	738	2014-04-14 11:25	ветка на проводах, нужна а/вышка	0 30
355	2014-04-14 17:40	6	Карева пер, 18А	другие	98	2014-04-14 18:37	восстановили контакт на опоре	0 57
356	2014-04-15 16:30	5	Профинтерна, 50	другие	226	2014-04-15 18:45	Поврежден КЛ	2 15
357	2014-04-15 18: 3	6	Революционный пер, 62	другие	179	2014-04-15 18:59	восстановили контакт на опоре	0 56
358	2014-04-15 18:16	7	2-Северо-Западная, 95/2	другие	1130	2014-04-15 21:15	восстановили контакт	2 59
359	2014-04-15 20:30	8	Фурманова, 40	другие	200	2014-04-15 21:53	восстановили контакт на опоре	1 23
360	2014-04-15 21:10	9	Воровского, 73А	другие	411	2014-04-15 21:30	—пл.сч.040520, показ.66749	0 20
361	2014-04-16 15: 0	3	Меланжевая, 78	обрывы	1096	2014-04-16 17: 5	Восстановлен обрыв ввода	2 05
362	2014-04-16 15:15	4	Гоньбинский пд, 14	другие	1186	2014-04-16 18:10	дом подключен с подстав. опоры, вышка не достала	2 55
363	2014-04-17 15:19	2	Канская, 31 39	другие	59	2014-04-17 15:50	в ТП У отходит, в домах свет есть	0 31
364	2014-04-17 0:30	3	Деповская, 10	предохранители	409	2014-04-17 0:40	Заменен ПН в ТП	0 10
365	2014-04-18 11:31	1	Гущина П., 154А	предохранители	886	2014-04-18 15:11	Заменен ПН в ТП	3 40
366	2014-04-18 12: 2	2	Советской Армии, 135	обрывы	1018	2014-04-18 13:25	Восстановлен обрыв магистрали	1 23
367	2014-04-18 15:23	3	Смирнова, 77Д	другие	333	2014-04-18 15:45	Ф-2 откл., нужна вышка, оборван провод Горсвет	0 22
368	2014-04-18 15:45	5	Смирнова, 77Д	другие	333	2014-04-18 17: 9	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 24
369	2014-04-18 16:48	6	4-Западная, 26/1	другие	1418	2014-04-18 17:22	в доме свет есть	0 34
370	2014-04-19 11: 5	1	2-Алейский пд, 16	предохранители	324	2014-04-19 14: 1	Заменен ПН в ТП	2 56

371	2014-04-19 11:31	2	Академическая, 19	другие	1283	2014-04-19 14:15	подтянули контакт на опоре	2 44
372	2014-04-19 15:27	5	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-04-19 17: 5	поврежден ПК, см. опер. журнал	1 38
373	2014-04-19 15:30	6	Бобровская /Затон/, 12	обрывы	1071	2014-04-19 17:37	Восстановлен обрыв магистрали	2 07
374	2014-04-20 17:20	4	Пожарный пер, 18	другие	17	2014-04-20 18: 7	восст. контакт на опоре	0 47
375	2014-04-21 8: 0	1	Пролетарская, 121	другие	7	2014-04-21 9:25	веток на ВЛ нет	1 25
376	2014-04-21 8: 1	2	Пролетарская, 221	другие	191	2014-04-21 9:35	ветки касаются проводов, см. дефекты	1 34
377	2014-04-21 12:13	7	Володарского, 17/1	обрывы	216	2014-04-21 14:38	восстановили контакт на опоре	2 25
378	2014-04-21 12:15	8	Взлетная, 134	другие	948	2014-04-21 13:21	разбили КЗ, включили автомат	1 06
379	2014-04-21 12:48	9	Тачалова, 147	другие	98	2014-04-21 13:39	напряжение в доме присутствует	0 51
380	2014-04-21 14:48	11	Павловский тр, 183	обрывы	937	2014-04-21 16: 6	восстановили контакт на опоре	1 18
381	2014-04-21 14:55	12	Рябиновая (Ягодное), 18	другие	1211	2014-04-21 16:38	восстановили контакт на опоре	1 43
382	2014-04-21 15: 0	13	Поселковая, 40	обрывы	782	2014-04-21 17:35	внутреннее повреждение кабеля, нужно менять	2 35
383	2014-04-21 15:33	14	Кирова, 178Б	обрывы	31	2014-04-21 16:44	провод на нежилой дом демонтирован	1 11
384	2014-04-21 18:36	16	Папанинцев, 193А	другие	683	2014-04-21 19: 3	нужна высокая лестница, см. дефекты	0 27
385	2014-04-22 9:54	7	Микронная, 79	другие	139	2014-04-22 10:55	подключены от ТП-140, ведет ремонт 2 с.р.	1 01
386	2014-04-22 11: 8	9	Малахова, 107А	предохранители	807	2014-04-22 15:31	Заменен ПН в ТП	4 23
387	2014-04-22 12:12	11	Индустриальная, 54	другие	141	2014-04-22 15:11	подтянули сжим на трубостойке	2 59
388	2014-04-22 15:23	14	Озерная, 8 6	обрывы	181	2014-04-22 18: 0	Восстановили пролет	2 37
389	2014-04-22 16: 5	16	Сельский пд, 66	обрывы	389	2014-04-22 16:33	кабель от опоры отключен	0 28
390	2014-04-22 17:51	18	Логовская, 72А	другие	933	2014-04-22 19:54	восстановили контакт на трубостойке	2 03
391	2014-04-22 18:15	19	Семипалатинская, 188	другие	336	2014-04-22 19: 0	нужны сжимы, в доме поставлена перемычка	0 45
392	2014-04-22 18:29	20	Бульвар 9 января, 20, 22	обрывы	1318	2014-04-22 19:13	Бульвар, 24А откл. спуск, см. дефекты	0 44

393	2014-04-23 11:15	4	Исакова Г., 138	предохранители	448	2014-04-23 11:55	Заменен ПН в ТП	0 40
394	2014-04-23 16:50	11	Толстого Л., 23	другие	27	2014-04-23 17:45	восстановили контакт на опоре	0 55
395	2014-04-23 18:48	15	Новгородская, 27	другие	1424	2014-04-23 18:50	ТП не наша	0 2
396	2014-04-24 9:12	2	Попова, 68	предохранители	840	2014-04-24 11: 4	Заменен ПН в ТП	1 52
397	2014-04-24 18: 4	9	Локомотивный пд., 55	другие	496	2014-04-24 19:36	восстановили контакт на опоре	1 32
398	2014-04-25 20: 0	7	Цеховая, 6к1	другие	870	2014-04-25 21:45	восстановили контакт на опоре	1 45
399	2014-04-25 0:50	8	Песчаная, 14А 34	предохранители	928	2014-04-25 1:15	Заменен ПН в ТП	0 25
400	2014-04-26 8:37	1	Кирова, 1	другие	928	2014-04-26 9:32	восстановили контакт на опоре	0 55
401	2014-04-26 8:52	2	Ярных, 79	обрывы	150	2014-04-26 10:39	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1 47
402	2014-04-26 9:10	4	Хвойная, 1	обрывы	312	2014-04-26 10:49	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 39
403	2014-04-26 10: 9	5	Ядринцева пер, 78	обрывы	31	2014-04-26 11:39	обрыва не обнаружено	1 30
404	2014-04-26 10:18	6	Квартал 953-А, 315, 325	другие	190	2014-04-26 12:14	с дома 310 сделали наброс, наброс сняли	1 56
405	2014-04-26 12:37	7	Воровского, 41	другие	1294	2014-04-26 12:40	отменена потребителем	0 3
406	2014-04-26 14: 4	9	Гвардейская, 132	другие	246	2014-04-26 15:40	восстановили контакт на опоре	1 36
407	2014-04-26 17: 0	10	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-04-26 17:57	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 57
408	2014-04-26 17:27	11	Крутая, 8	другие	1401	2014-04-26 18:11	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 44
409	2014-04-26 17:48	12	Партизанская, 120	предохранители	944	2014-04-26 18: 8	Заменен ПН в ТП	0 20
410	2014-04-26 21: 5	14	Ленина пр., 64-1 2	другие	121	2014-04-26 21: 6	—сч. 1000316854, показ. 001271 , пл.— 135002	0 1
411	2014-04-26 21:35	16	Просечная, 62	обрывы	291	2014-04-26 22:15	восстановлен обрыв	0 40
412	2014-04-26 22:42	17	Центральная /Лебяжье/, 2Б	другие	252	2014-04-26 23:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 03
413	2014-04-27 11:20	3	Сельский пд, 75	обрывы	1181	2014-04-27 11:54	Восстановлен обрыв ввода	0 34
414	2014-04-27 11:27	4	Центральная /Ягодное/, 4Б	обрывы	1113	2014-04-27 13:44	Восстановлен обрыв ввода	2 17

415	2014-04-27 11:32	5	Цеховая, 36 44	предохрани тели	311	2014-04-27 12:15	Заменен ПН в ТП	0 43
416	2014-04-27 12:45	7	Паровозная, 48	другие	140	2014-04-27 14: 2	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 17
417	2014-04-27 12:50	8	Дзержинского /Южный/, 47 магазин	другие	252	2014-04-27 12:51	сч.— 00627686, показ. 069387	0 1
418	2014-04-27 14: 1	10	Школьная /Лебяжье/, 149	другие	65	2014-04-27 15:20	дерево на ВЛ 6кВ, см. оперативный журнал	1 19
419	2014-04-27 14:31	11	Рябиновая (Ягодное), 18	другие	1211	2014-04-27 16:36	восстановили контакт на опоре	2 05
420	2014-04-27 14:42	12	Штильке пер, 43	другие	250	2014-04-27 18: 0	восстановили контакт на опоре	3 18
421	2014-04-27 14:56	13	Ярных, Аносова	обрывы	171	2014-04-27 15:31	заменяли 2ПН-250, J=42,107,20А	0 35
422	2014-04-27 14:58	14	Северо-Западная, 48А	предохрани тели	209	2014-04-27 17: 8	Заменен ПН в ТП	2 10
423	2014-04-27 17:43	15	Смирнова, 73А	предохрани тели	146	2014-04-27 18:31	Заменен ПН в ТП	0 48
424	2014-04-27 21:55	20	Семипалатинская, 114	обрывы	291	2014-04-27 22:15	машина задела опору, оборваны 2 ввода, сломан	0 20
425	2014-04-28 9:35	1	Главная, 30	другие	99	2014-04-28 11: 6	восстановили контакт на опоре	1 31
426	2014-04-28 12:46	6	5-Западная, 87А д/сад	напряжение	284	2014-04-28 13:27	U в ТП=232В, U в д/саду=218,222,220В	0 41
427	2014-04-28 14: 6	8	Остров Кораблик, 13	напряжение	756	2014-04-28 14:24	U в ТП=225,228,230В, U в доме= 230В	0 18
428	2014-04-28 14: 7	9	Главная, 39А	напряжение	579	2014-04-28 15:23	U в ТП=235,235,230В, U в доме= 210В	1 16
429	2014-04-28 16:40	10	Ленина пр., 151Б	другие	1435	2014-04-28 17:32	Ф-16 кабель подболчен, замен. верх. ПН- держат.	0 52
430	2014-04-28 15:47	11	Новосибирская /Нов-силик/ 4А д/сад	напряжение	911	2014-04-28 16:46	U в ТП=236,234,226В, см. дефекты, сняли пломбы	0 59
431	2014-04-28 15:55	12	Червоная, 9	другие	579	2014-04-28 16:45	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 50
432	2014-04-28 15:57	13	Папанинцев, 113 стройка	другие	945	2014-04-28 16:45	рубильник отключен, представит ель не подошел	0 48
433	2014-04-28 20:37	16	Школьная /окт.р-н/, 5	другие	548	2014-04-28 21:17	подтянули контакт 2-й части ввода	0 40
434	2014-04-29 9:16	2	Победная, 96	другие	237	2014-04-29 19:28	контакт восстановлен	10 12
435	2014-04-29 13:47	6	Папанинцев, 113	другие	945	2014-04-29 14:37	Ф-7 включили	0 50
436	2014-04-29 14:15	7	Горская, 94-1 07	другие	1401	2014-04-29 15:57	от ТП U отходит	1 42

437	2014-04-29 15:31	8	Гулькина И., 30	обрывы	311	2014-04-29 16:10	Восстановлен обрыв ввода	0 39
438	2014-04-29 16:19	9	Остров Кораблик, 12	напряжение	756	2014-04-29 18:29	поставили прокал. зажим на перемычке, восст. контакт	2 10
439	2014-04-30 11:57	3	Сиреневая с.Ягодное, 8	напряжение	1211	2014-04-30 12:28	контакт на опоре восстановлен	0 31
440	2014-04-30 14:55	6	Сельский пд, 75	другие	1181	2014-04-30 16:24	восст. контакт на трубостойке	1 29
441	2014-04-30 19:33	9	Краевая, 260	предохрани тели	72	2014-04-30 21: 3	Заменен ПН в ТП	1 30
442	2014-04-30 19:45	10	Загородная, 90	другие	1298	2014-04-30 19:46	—сч. 171855, показ. 4727	0 1
443	2014-04-30 7: 6	13	Березовая /Лебяжье/, 42	напряжение	410	2014-04-30 8: 0	U в ТП=246,248,248В, U в доме = 237,235,242В	0 54
444	2014-05-01 8:30	1	Кутузова, 260	предохрани тели	72	2014-05-01 9:31	Заменен ПН в ТП	1 01
445	2014-05-01 21: 4	5	Кутузова, 260	другие	72	2014-05-01 23:17	Ф-10 заменили ПН-250	2 13
446	2014-05-01 21:14	6	Кирсаревская, 2	напряжение	341	2014-05-01 22:16	Ф-3 Ua=247, Uв=223, Uc=249В, Ia=15А, Iв=50А	1 02
447	2014-05-02 19:30	5	С.Ускова, 8 12	другие	1545	2014-05-02 20:35	см. оперативный журнал	1 05
448	2014-05-03 11:44	2	Гоголя, 110Б	предохрани тели	83	2014-05-03 12:55	Заменен ПН в ТП	1 11
449	2014-05-03 15: 4	4	Гоголя, 110Б	предохрани тели	83	2014-05-03 16: 0	Заменен ПН в ТП	0 56
450	2014-05-03 18:45	7	Павловский тр, 257	другие	1006	2014-05-03 19:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 25
451	2014-05-03 20:17	8	Мамонтова, 333А	обрывы	1464	2014-05-03 22:12	Восстановлен обрыв ввода	1 55
452	2014-05-04 17:23	2	Цаплина, 72	напряжение	411	2014-05-04 18: 0	U на линии 235В, U в доме 120В	0 37
453	2014-05-05 14:39	3	Полюсный пд, 55	другие	237	2014-05-05 16:21	выгорел сжим на трубост., соединили помимо сжима	1 42
454	2014-05-05 18:21	7	Карева пер, 47	другие	1080	2014-05-05 19:21	восстановили контакт на опоре	1 00
455	2014-05-05 19:28	9	Колядо Ф.пер., 35	другие	1458	2014-05-05 19:59	временно установили сжимы на фазный провод	0 31
456	2014-05-05 21:37	10	Челюскинцев пер, 1	другие	67	2014-05-06 0:49	обесточены э/сбытом	3 12
457	2014-05-06 8:59	4	Челюскинцев пер, 1	другие	67	2014-05-06 10:36	восстановили контакт	1 37
458	2014-05-06 10:30	5	Пушкина, 134/ 1	другие	1188	2014-05-06 11:20	восстановили контакт на трубостойке	0 50

459	2014-05-06 16:30	8	Верхгляденская, 50	другие	728	2014-05-06 17:18	восстановили контакт на опоре	0 48
460	2014-05-06 16:35	9	Ореховая, 2	другие	1438	2014-05-06 17: 0	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 25
461	2014-05-06 21:35	12	Суворова /Нов-силик/, 4	предохрани тели	1015	2014-05-06 23:50	Заменен ПН в ТП	2 15
462	2014-05-07 8:44	1	Байкальская /Каз.заимка/, 5А	другие	1242	2014-05-07 11:31	восстановили контакт на опоре	2 47
463	2014-05-07 10:20	4	Индустриальная, 39	другие	141	2014-05-07 10:49	восстановили контакт на трубостойке	0 29
464	2014-05-07 18:48	8	Коммунаров пр-т, 11	другие	1121	2014-05-07 19:16	восстановили контакт на опоре	0 28
465	2014-05-07 23: 5	10	Кутузова, 260	предохрани тели	72	2014-05-08 6:33	Заменен ПН в ТП	7 28
466	2014-05-08 12:30	4	Березовая /Ягодное/, 17	другие	1211	2014-05-08 14:55	контакт на опоре восстановлен	2 25
467	2014-05-08 17:27	7	Взлетная, 46	другие	1478	2014-05-08 18: 0	Ф-12 сгор.3ПН, КЛ поврежден, вкл. от Ф-24	0 33
468	2014-05-08 21:10	8	Некрасова, 3А	другие	928	2014-05-08 23:20	восстановили контакт на опоре	2 10
469	2014-05-08 22: 0	10	Тальменский пд, 8А	обрывы	126	2014-05-08 23:30	Ф-4 сгор.2ПН-250-отключен, провода обрезали	1 30
470	2014-05-10 11:30	2	Полевая /Лебяжье/, 12	другие	252	2014-05-10 12:20	подтянули контакт	0 50
471	2014-05-10 15: 9	4	Аэродромная, 32	другие	198	2014-05-10 16:33	сн. пл.—ЧС118719, сч.—12686450-12,пок.10672	1 24
472	2014-05-11 8:32	2	Тимуровская, 38	другие	333	2014-05-11 9: 5	на ВЛ 0,4кВ легло дерево, нагрузка на СИП, см	0 33
473	2014-05-11 14:30	4	Боровая /пос.Ягодное/, 5	другие	1113	2014-05-11 16:20	в щите учета откл-ся ввод. руб-к, включили	1 50
474	2014-05-11 17:20	6	Раздольная /Лебяжье/, 6	другие	1132	2014-05-12 0:35	отгорели 2 жилы кабеля на опоре - менять кабель	7 15
475	2014-05-11 23: 0	8	Гущина П., 169	предохрани тели	933	2014-05-12 1: 0	Заменен ПН в ТП	2 00
476	2014-05-12 8: 0	1	Тимуровская, 38	другие	333	2014-05-12 9:26	срезали дерево, см. дефекты	1 26
477	2014-05-12 23:45	5	Кулагина, 44	другие	129	2014-05-13 2:10	Ф-7, 9 все отходит	2 25
478	2014-05-12 6: 0	6	Титова Г., Э.Алексеевой	другие	501	2014-05-12 6:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 20
479	2014-05-13 12:10	3	Кулагина, 44	другие	129	2014-05-13 14:44	Ф-9 U=228,226,228В; J=0-0-0А, КЛ 0,4кВ поврежден	2 34
480	2014-05-13 15: 0	5	Титова Г., 4	предохрани тели	532	2014-05-13 15:55	Заменен ПН в ТП	0 55

481	2014-05-13 17:50	7	Центральный пд, 1019	другие	1019	2014-05-13 18:44	восстановили контакт на опоре	0 54
482	2014-05-13 19:39	9	Червоная, 101	обрывы	136	2014-05-13 21:19	ветку спилили, выход включили	1 40
483	2014-05-13 19:45	10	Анатолия, 119	другие	467	2014-05-13 21: 4	Ф-1 заменили 2ПН-250А, дерево спилили, включили	1 19
484	2014-05-13 19:46	11	Трудовой пер, 32	другие	708	2014-05-13 20:44	Ф-15 откл., замен. 2ПН-250А, дерево спилили, Ф-15 вкл.	0 58
485	2014-05-13 19:48	12	Цеховая, 36	предохрани тели	311	2014-05-13 20:28	Заменен ПН в ТП	0 40
486	2014-05-13 19:53	13	1-Западная, 51	обрывы	144	2014-05-13 22:54	Восстановлен обрыв	3 01
487	2014-05-13 19:56	16	Пролетарская, 13	обрывы	261	2014-05-13 20:29	Восстановлен обрыв ввода	0 33
488	2014-05-13 20:13	18	Гоголя, 17А	напряжение	578	2014-05-13 23:49	Ф-16 откл., ветки спилили, замен. ПН-400А, включили	3 36
489	2014-05-13 20:22	19	Южные Мастерские, 8, 10	другие	834	2014-05-13 23:56	упало дерево на опору, угрозы нет, перед. 2 с.р.	3 34
490	2014-05-13 20:27	20	Рябиновая (Ягодное), 18	другие	1211	2014-05-13 23: 0	восстановили контакт на опоре	2 33
491	2014-05-13 20:40	21	Лазурная, 38	другие	1041	2014-05-13 21: 2	Ф-4, 10 U отходит	0 22
492	2014-05-13 21:19	22	Братский пд., 17А	обрывы	265	2014-05-13 23:58	восстановили контакт на опоре	2 39
493	2014-05-13 21:40	23	Социалистический пр, Чкалова	обрывы	93	2014-05-13 22:30	Ф-3 откл., оборванный СИП собрали, остатки	0 50
494	2014-05-13 22:29	24	Короленко, 198	другие	97	2014-05-14 0: 9	отключены за долги, провод подвязан на опоре	1 40
495	2014-05-13 5: 7	25	Никитина, 137 церковь	другие	83	2014-05-13 5:44	в ТП напряжение отходит, с нагрузкой	0 37
496	2014-05-14 8:30	1	Цеховая, 58	другие	1114	2014-05-14 8:55	ВЛ уличного освещения	0 25
497	2014-05-14 8:55	2	Титова Г., 8	предохрани тели	533	2014-05-14 9:18	Заменен ПН в ТП	0 23
498	2014-05-14 9: 6	5	Герцена /Южный/, 6	другие	471	2014-05-14 10:20	веток на проводах нет	1 14
499	2014-05-14 10:22	9	Юрина, 145- 3	другие	133	2014-05-14 11:30	восстановили контакт на трубостойке	1 08
500	2014-05-14 10:35	10	Никитина, 199	другие	513	2014-05-14 12:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 05
501	2014-05-14 19:41	17	Панкратова, 50А	другие	835	2014-05-14 21:54	восстановили контакт на опоре	2 13
502	2014-05-14 6:50	19	Змеиногорский тр., 77	другие	514	2014-05-14 7:35	в ТП U отходит по всем фидерам	0 45

503	2014-05-14 7:20	20	Глушкова, 31	другие	380	2014-05-14 10:10	Глушкова, 27 затоплен подвал, будут откачивать	2 50
504	2014-05-15 16: 5	5	42 Краснознам.Бригады, 39	предохранители	1046	2014-05-15 16:21	Заменен ПН в ТП	0 16
505	2014-05-15 21:12	7	Правый Берег пруда, 170	другие	1111	2014-05-15 21:55	с опоры U отходит, поврежден вводной автомат	0 43
506	2014-05-16 11:10	2	2-Северо-Западная, 75	предохранители	979	2014-05-16 11:43	Заменен ПН в ТП	0 33
507	2014-05-16 13:14	4	Партизанская, 72	другие	571	2014-05-16 13:45	восстановили контакт на опоре	0 31
508	2014-05-16 22:50	12	Тяптина, 85	другие	247	2014-05-16 23:30	сч.—15924333-13, показ. 01085, 4	0 40
509	2014-05-17 9:35	1	Гоголя, 51	другие	63	2014-05-17 10:12	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 37
510	2014-05-17 13:20	4	Якутская, 17	другие	59	2014-05-17 14:50	подтянули контакт на вводе	1 30
511	2014-05-17 18:10	6	Байкальская /Борз.заимка/, Рудная	другие	598	2014-05-17 19: 7	см. оперативный журнал	0 57
512	2014-05-17 18:20	7	Молодежная /Лебяжье/, 29	предохранители	102	2014-05-17 19:49	Заменен ПН в ТП	1 29
513	2014-05-17 19:10	8	Понтонный мост, 182	другие	1287	2014-05-17 19:48	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 38
514	2014-05-17 19:43	10	Шевченко, 132- 2	обрывы	58	2014-05-17 20:35	восстановили контакт на опоре	0 52
515	2014-05-17 20:45	11	Тимуровская, 50	обрывы	333	2014-05-17 21:50	восстановили контакт на опоре	1 05
516	2014-05-17 21:30	13	Веховского, 121	другие	1080	2014-05-17 22:11	контакт на опоре восстановлен	0 41
517	2014-05-17 22:25	15	Цеховая, 46	предохранители	311	2014-05-17 23: 8	Заменен ПН в ТП	0 43
518	2014-05-17 22:30	16	Силикатная, 2 7, 12	предохранители	892	2014-05-17 22:50	Заменен ПН в ТП	0 20
519	2014-05-17 7:22	18	Купинская, 24	другие	214	2014-05-17 11: 7	Канская, 24 - сделали	3 45
520	2014-05-18 10:15	2	Канская, 24	другие	59	2014-05-18 11: 7	восстановили контакт на опоре	0 52
521	2014-05-18 11:50	4	Рельефный пд, 41-1	другие	1080	2014-05-18 14:38	восстановили контакт на опоре	2 48
522	2014-05-18 11:55	5	Капитальный пер, 39	другие	1561	2014-05-18 14:14	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 19
523	2014-05-18 19:10	8	Матросова, 61	другие	139	2014-05-18 21:25	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 15
524	2014-05-19 12:31	2	Горно-Алтайская, 21	другие	651	2014-05-19 16:50	подключили по резервной КЛ Ф-4	4 19



525	2014-05-19 14:48	5	Восточная, 24	обрывы	205	2014-05-19 15:37	Обесточено. Кусты. Передано в сетевой район.	0 49
526	2014-05-19 18:17	6	Цаплина, 5	обрывы	213	2014-05-19 20: 0	Восстановлен обрыв ввода	1 43
527	2014-05-20 8:45	1	Квартал 953-А, 29 33	другие	619	2014-05-20 10: 5	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 20
528	2014-05-20 11:37	4	Водопроводная /окт.р-н/, 121	предохрани тели	870	2014-05-20 13: 6	Заменен ПН в ТП	1 29
529	2014-05-20 12:46	8	Путейская, 180	другие	202	2014-05-20 14:34	восстановили контакт на опоре	1 48
530	2014-05-20 18:30	9	Советской Армии, 50А- 2	предохрани тели	564	2014-05-20 18:46	Заменен ПН в ТП	0 16
531	2014-05-21 8:35	2	Спортивная, 19	другие	1216	2014-05-21 9:42	Ф-2 поврежден кабель, устан. перемычку, см. дефекты	1 07
532	2014-05-21 12: 9	6	Остров Кораблик, 32	другие	755	2014-05-21 14:23	проводится выпилка, см. дефекты	2 14
533	2014-05-21 13:59	7	Лазурная, 38	предохрани тели	1041	2014-05-21 14:47	Заменен ПН в ТП	0 48
534	2014-05-21 16:37	9	Профсоюзная, 11	обрывы	1294	2014-05-21 17:27	Восстановлен обрыв ввода	0 50
535	2014-05-21 17:45	11	Ленина пр., 187	другие	1505	2014-05-21 19: 5	восстановили контакт на траверсе, см. дефекты	1 20
536	2014-05-21 20:25	12	Володарского, 18А	другие	390	2014-05-21 22: 9	нет контакта на опоре, см. дефекты	1 44
537	2014-05-21 21:52	14	Пригородная, 32-2	напряжение	197	2014-05-21 22:36	U в доме 232В	0 44
538	2014-05-21 21:57	15	50 Лет СССР, 23	другие	734	2014-05-22 0: 5	Поврежден КЛ	2 08
539	2014-05-22 9:17	2	Советской Армии, 48	предохрани тели	564	2014-05-22 10:46	Заменен ПН в ТП	1 29
540	2014-05-22 20:11	9	Ядринцева пер, 77 Чкалова	другие	31	2014-05-22 20:44	ветки на телеф. проводах, передано ГТС	0 33
541	2014-05-24 8:50	1	Водопроводная /окт.р-н/, 121	другие	870	2014-05-24 10:49	Поврежден КЛ	1 59
542	2014-05-24 11:43	4	Радужная /Б.Заимка/, 65	другие	1409	2014-05-24 12: 0	ветку сняли сами	0 17
543	2014-05-24 12:45	6	Горская, 104	обрывы	1401	2014-05-24 15:43	Восстановили пролет	2 58
544	2014-05-24 12:46	7	Матросская /Затон/, 94	обрывы	1075	2014-05-24 14: 0	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 14
545	2014-05-24 13: 5	9	Чкалова, 210	другие	1561	2014-05-24 17:52	Убрали дерево, ветки с ВЛ	4 47
546	2014-05-24 13:10	10	Бульвар 9 января,	другие	1318	2014-05-24 17:43	Убрали дерево, ветки с ВЛ	4 33

547	2014-05-24 13:22	11	5-Западная, 42	обрывы	1115	2014-05-24 15:57	Восстановлен обрыв ввода	2 35
548	2014-05-24 13:23	12	3-Станкостроительный, 6/1	другие	735	2014-05-24 16:20	восстановили контакт на опоре	2 57
549	2014-05-24 13:24	13	Профинтерна, 51	обрывы	119	2014-05-24 15: 0	восстановили обрыв СИП, повреждена 2 ч. ввода	1 36
550	2014-05-24 13:32	15	Мамонтова, 254 282	обрывы	1464	2014-05-24 16: 2	восстановили обрыв	2 30
551	2014-05-24 13:34	16	2-Забой, 57	обрывы	382	2014-05-24 18: 2	обесточили с опоры, повреждена трубостойка	4 28
552	2014-05-24 13:44	17	Карагандинская, 7, 11, 13	обрывы	150	2014-05-24 21:28	восстановили обрыв	7 44
553	2014-05-24 13:45	18	Пролетарская, 31	предохранители	43	2014-05-24 14:30	Заменен ПН в ТП	0 45
554	2014-05-24 13:50	19	Санаторный пд, 27	обрывы	53	2014-05-24 23: 0	Восстановлен обрыв	9 10
555	2014-05-24 13:52	20	Водников /Затон/, 28	обрывы	1076	2014-05-24 14:40	обесточили на опоре, оборвана тросовка	0 48
556	2014-05-24 13:57	21	Рыночный пд, 3	обрывы	537	2014-05-24 16:59	восстановили обрыв	3 02
557	2014-05-24 14: 9	24	Аванесова, 153	обрывы	441	2014-05-24 19: 2	восстановили обрыв	4 53
558	2014-05-24 14:20	25	Фомина, 53 62	обрывы	20	2014-05-24 19:28	восстановили обрыв	5 08
559	2014-05-24 14:44	27	Тюленина С., 8А	другие	747	2014-05-24 17:46	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 02
560	2014-05-24 15:38	28	Партизанская, 78 88	другие	944	2014-05-24 21:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	5 42
561	2014-05-24 15:58	29	Правый Берег пруда, 354	обрывы	41	2014-05-24 18:55	восстановили обрыв	2 57
562	2014-05-24 16:33	30	Кулагина, 23	предохранители	866	2014-05-24 20: 3	Заменен ПН в ТП	3 30
563	2014-05-24 16:46	31	Анатолия, 117	предохранители	467	2014-05-24 19:48	Заменен ПН в ТП	3 02
564	2014-05-24 17:19	32	1-Змеиногорский пд., 7/1	предохранители	112	2014-05-24 20:30	Заменен ПН в ТП	3 11
565	2014-05-24 17:28	33	Силикатная, 3 13	предохранители	892	2014-05-24 18:43	Заменен ПН в ТП	1 15
566	2014-05-24 17:56	34	Большая-Олонская, 36	предохранители	36	2014-05-24 18:13	Заменен ПН в ТП	0 17
567	2014-05-24 17:58	35	Победная, 183 126	предохранители	492	2014-05-24 21:48	Заменен ПН в ТП	3 50
568	2014-05-24 18:52	37	Хвойная, 6 7	обрывы	312	2014-05-25 0:35	Восстановили пролет	5 43

569	2014-05-24 18:55	38	Ярных, 43	другие	171	2014-05-24 22:40	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 45
570	2014-05-24 19: 2	39	Кулагина, 9Б	предохрани тели	971	2014-05-24 20:52	Заменен ПН в ТП	1 50
571	2014-05-24 19:13	40	Восточная, 111	другие	365	2014-05-24 21:49	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 36
572	2014-05-24 19:20	41	Гвардейская, 82	предохрани тели	1120	2014-05-24 23:55	Заменен ПН в ТП	4 35
573	2014-05-24 19:23	42	Балабанова, 21	обрывы	87	2014-05-24 21: 8	восстановили обрыв	1 45
574	2014-05-24 20:15	43	Анатолия, 96А	другие	467	2014-05-25 0:52	Ф-1 повреждение на ф. А, две фазы включили	4 37
575	2014-05-24 20:23	44	Никитина, 25	предохрани тели	577	2014-05-24 22:24	Заменен ПК в ТП	2 01
576	2014-05-24 23:25	45	Заобская /Затон, 14	другие	1179	2014-05-25 0: 5	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 40
577	2014-05-24 23:34	46	Пенаты, 24	предохрани тели	894	2014-05-25 0:37	Заменен ПН в ТП	1 03
578	2014-05-24 23:45	47	Просечная, 1А	другие	290	2014-05-25 1:10	восстановили контакт на опоре	1 25
579	2014-05-24 3:27	50	Вербная, 21	предохрани тели	72	2014-05-24 6:50	Заменен ПН в ТП	3 23
580	2014-05-24 6:20	51	Анатолия, 105	обрывы	467	2014-05-24 8:10	Восстановлен обрыв ввода	1 50
581	2014-05-24 6:35	52	Конева пер, 14	обрывы	246	2014-05-24 10:52	Восстановлен обрыв ввода	4 17
582	2014-05-24 6:40	53	Пивоварская, 74	предохрани тели	199	2014-05-24 9:34	Заменен ПН в ТП	2 54
583	2014-05-24 7: 5	54	Папанинцев, 157Б	обрывы	238	2014-05-24 10:58	Восстановлен обрыв ввода	3 53
584	2014-05-24 7:25	55	Короленко, 31А	предохрани тели	578	2014-05-24 9:34	Заменен ПН в ТП	2 09
585	2014-05-24 7:35	56	Широкая просека, 2 АЗС	обрывы	354	2014-05-24 9:56	восстановили обрыв в пролете	2 21
586	2014-05-25 8: 1	1	Рассветная /Лебяжье/, 36	предохрани тели	410	2014-05-25 11:51	Заменен ПН в ТП	3 50
587	2014-05-25 8: 2	2	Пролетарская, 166/ 1	обрывы	26	2014-05-25 10:47	Восстановлен обрыв ввода	2 45
588	2014-05-25 8: 3	3	Короленко, 24	другие	578	2014-05-25 10:47	см. заявку —56 от 24.05.2014	2 44
589	2014-05-25 8: 4	4	Анатолия, 56	другие	289	2014-05-25 9:46	слом. опору, нужно менять, сообщено 1 с.р., Ф-12 отключили	1 42
590	2014-05-25 8:22	5	Воровского, 133 135, 143	предохрани тели	244	2014-05-25 10:23	Заменен ПН в ТП	2 01

591	2014-05-25 8:40	6	Ляпидевского, 8	предохрани тели	1337	2014-05-25 10:15	Заменен ПН в ТП	1 35
592	2014-05-25 8:48	7	Аванесова, 161	обрывы	441	2014-05-25 16: 6	Восстановлен обрыв ввода	7 18
593	2014-05-25 9:10	8	Зеленая /Лебяжье/, 6 15	предохрани тели	410	2014-05-25 11:51	Заменен ПН в ТП	2 41
594	2014-05-25 9:11	9	Никитина, 54	обрывы	792	2014-05-25 9:54	восстановили контакт на опоре	0 43
595	2014-05-25 9:28	10	Чудненко, 13, 15, 20	предохрани тели	617	2014-05-25 10: 2	Заменен ПН в ТП	0 34
596	2014-05-25 10:12	11	2-Забой, 57	обрывы	382	2014-05-25 11:37	Восстановлен обрыв ввода	1 25
597	2014-05-25 10:19	12	Фомина, 64	другие	20	2014-05-25 12:10	восстановили пролет между опорами	1 51
598	2014-05-25 10:36	13	Санаторный пд, 21А	другие	53	2014-05-25 17:46	выпил. кусты, восстановили КЛ-0 ,4кВ перемычку	7 10
599	2014-05-25 10:40	15	Чудненко, 5	другие	1505	2014-05-25 12:28	ветка не обнаружена	1 48
600	2014-05-25 11:19	17	Червонная, 102	обрывы	136	2014-05-25 15:40	Восстановлен обрыв ввода	4 21
601	2014-05-25 11:20	18	Анатолия, 56	обрывы	289	2014-05-25 11:36	восстановили обрыв временно, Ф -12 включили	0 16
602	2014-05-25 12: 1	19	Советской Армии, 48В	другие	564	2014-05-25 15:34	Ф-1 ф. «В» сгорело болт. соедин-е, шина-ПН держ, заменена	3 33
603	2014-05-25 12:13	20	Партизанская, 78	обрывы	571	2014-05-25 18: 2	упала опора - сгнила, сделали временно СИПом	5 49
604	2014-05-25 12:29	21	Анатолия, 166А	другие	11	2014-05-25 16:25	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 56
605	2014-05-25 12:30	22	Фабричный пд, 57	другие	485	2014-05-25 20:25	веток на проводах нет, выпиливать дерево	7 55
606	2014-05-25 12:34	23	Фомина, 84/2	другие	1090	2014-05-25 18:18	восстановили контакт на опоре	5 44
607	2014-05-25 13: 0	24	Путейская, 34	предохрани тели	349	2014-05-25 15:44	Заменен ПН в ТП	2 44
608	2014-05-25 13:20	25	Опытная станция пос., 1А д/сад	другие	1407	2014-05-25 14: 0	ветка на СИП, нет возм. проехать, д/сад со светом	0 40
609	2014-05-25 13:20	26	Рудная, 42	другие	131	2014-05-25 13:40	плохой кабель от опоры до труб ост, обесточил	0 20
610	2014-05-25 13:42	27	Ползунова, 10	другие	21	2014-05-25 19:39	Убрали дерево, ветки с ВЛ	5 57
611	2014-05-25 14:51	31	Калинина пр, 1	предохрани тели	155	2014-05-25 15:40	Заменен ПН в ТП	0 49
612	2014-05-25 15: 8	33	Красноярская, 256	обрывы	271	2014-05-25 19:20	Восстановлен обрыв ввода	4 12

613	2014-05-25 15:11	35	Чеглецова, 9 11, 13	другие	193	2014-05-25 16: 0	восстановили СИПом пролет м/у 11 и 13 домами	0 49
614	2014-05-25 16:45	36	Короленко, 30	обрывы	578	2014-05-25 18: 7	Восстановлен обрыв ввода	1 22
615	2014-05-26 8:30	1	Анатолия, 144	другие	11	2014-05-26 9: 4	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 34
616	2014-05-26 9:43	2	Ползунова, 26	другие	874	2014-05-26 10:11	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 28
617	2014-05-26 10:39	4	Водников /Затон/, 19	другие	1076	2014-05-26 16:14	ветки вне охранной зоны ВЛ, сообщено Катаеву	5 35
618	2014-05-26 10:45	6	Солнечная Поляна, 55	напряжение	969	2014-05-26 15: 0	подняли напряжение на ПС 15	4 15
619	2014-05-26 11:35	8	Главная, 54	обрывы	579	2014-05-26 12:26	Восстановлен обрыв ввода	0 51
620	2014-05-26 14:52	11	Интернациональная, 17А	другие	64	2014-05-26 17:15	запитаны временно с д.12 совместно с 1 с.р.	2 23
621	2014-05-26 15:21	12	Аванесова, 76	обрывы	682	2014-05-26 17:59	повреждена 2 часть ввода, отключили с опоры	2 38
622	2014-05-26 17:26	13	Пионеров, 9А	другие	561	2014-05-26 19:28	Ф-18 сгор. ПН-250, КЛ-0,4кВ поврежден, вкл. На 2фазы	2 02
623	2014-05-26 17:26	14	Пушкина, 7	другие	450	2014-05-26 18: 0	см. заявку —5	0 34
624	2014-05-26 20:56	15	Горьковский пд., 9А	другие	496	2014-05-26 21:40	контакт на вводе восстановлен	0 44
625	2014-05-27 8:37	1	Павловский тр, кв. 2011	предохранители	1512	2014-05-27 11:52	Заменен ПН в ТП	3 15
626	2014-05-27 8:44	2	Толстого Л., 22	другие	654	2014-05-27 9: 4	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 20
627	2014-05-27 9: 8	3	Красноярская, 230	другие	271	2014-05-27 11:55	Ф-2 отключили, передано 2 с.р.	2 47
628	2014-05-27 9:18	5	Туриногорская, 8	другие	919	2014-05-27 11: 5	восстановили контакт	1 47
629	2014-05-27 14:25	12	Нефтяной пер, 8	другие	485	2014-05-27 18:15	восстановили контакт на опоре	3 50
630	2014-05-27 16:50	14	Аванесова, 167	другие	441	2014-05-27 17:14	восстановили контакт на опоре	0 24
631	2014-05-27 22:50	16	Парашютная, 61	другие	197	2014-05-27 23:28	восстановили контакт на опоре	0 38
632	2014-05-28 12:54	5	1-Западная, 46А	предохранители	607	2014-05-28 14: 6	Заменен ПН в ТП	1 12
633	2014-05-28 21:30	14	Гущина П., 77	предохранители	137	2014-05-28 22:18	Заменен ПН в ТП	0 48
634	2014-05-28 3: 0	15	Северный-Власихинский пд, 54	другие	1031	2014-05-28 3:50	Ф-12 все отходит, разрешил сн. пломбу по авар.	0 50

635	2014-05-29 14: 3	7	Партизанская, 239	другие	239	2014-05-29 15: 0	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 57
636	2014-05-29 16: 9	11	Привокзальная, 85	другие	415	2014-05-29 16:25	ветка на кабеле связи	0 16
637	2014-05-29 16:35	12	Белинского /Южный/, 14	предохрани тели	841	2014-05-29 17:45	Заменен ПН в ТП	1 10
638	2014-05-29 17:35	13	Гоголя, 69	другие	627	2014-05-29 18:35	восстановили контакт на трубостойке	1 00
639	2014-05-29 19:10	15	2-Северо-Западная, 70	обрывы	1135	2014-05-29 19:35	КТП и ВЛ-0,4кВ ведомственные	0 25
640	2014-05-30 9:13	1	Интернациональная, 63	предохрани тели	14	2014-05-30 10: 9	Заменен ПН в ТП	0 56
641	2014-05-30 9:28	2	Социалистический пр, 59	предохрани тели	612	2014-05-30 11: 0	Заменен ПН в ТП	1 32
642	2014-05-30 12: 0	7	Дзержинского /Южный/, 45А	другие	252	2014-05-30 12:45	в ТП напряжение отходит	0 45
643	2014-05-30 17:35	12	Панкратова, 603	другие	87	2014-05-30 18:50	У с опоры отходит	1 15
644	2014-05-31 9:43	1	Никитина, 23 25	обрывы	577	2014-05-31 14:25	Восстановлен обрыв	4 42
645	2014-05-31 22:38	4	Червонная, 176	обрывы	157	2014-05-31 23:51	закрепили изолятор на трубостойке	1 13
646	2014-06-01 12:23	2	Речная, 29	другие	1243	2014-06-01 12:31	—сч. 063915,показ. 167205	0 8
647	2014-06-01 16:55	5	Веховского, 145	напряжение	10	2014-06-01 17: 0	Ф-10 U=242/245/238В, J=81/83/8 8А, сообщ.1с.р	0 5
648	2014-06-01 21:10	6	3-Степная, 16	обрывы	272	2014-06-01 22: 5	Восстановлен обрыв ввода	0 55
649	2014-06-02 9:17	2	Сочинская (Центральный), 45	другие	1507	2014-06-02 11: 0	Ф-2 включили	1 43
650	2014-06-02 11: 6	5	Водников /Затон/, 18	другие	1076	2014-06-02 14: 0	подключили кабель на опоре	2 54
651	2014-06-02 11:11	6	Юрина, 136	обрывы	603	2014-06-02 15: 4	Восстановлен обрыв ввода	3 53
652	2014-06-02 15:50	11	Фомина, 33	обрывы	20	2014-06-02 17:17	Восстановлен обрыв ввода	1 27
653	2014-06-02 17:25	12	Чернышевского, 201	другие	1221	2014-06-02 17:49	восст. контакт на опоре	0 24
654	2014-06-02 22:30	17	Иртышский пд., 35	обрывы	1046	2014-06-03 0: 1	Восстановлен обрыв	1 31
655	2014-06-03 16:47	3	Северо-Западная, 160	другие	603	2014-06-03 17:15	подтянули контакт на опоре	0 28
656	2014-06-03 20:32	4	Веховского, 65	другие	249	2014-06-03 21:45	восст. контакт на опоре	1 13

657	2014-06-04 10: 5	4	Попова, 29	предохрани тели	896	2014-06-04 10:41	Заменен ПН в ТП	0 36
658	2014-06-04 10:22	5	Беляева, 24	другие	337	2014-06-04 11:15	подключены от ТП 1556, ведомственная	0 53
659	2014-06-04 13:17	7	Первомайская /п.Ягодное/, 39 41, 4А	напряжение	413	2014-06-04 15:15	Проверено низкое напряжение. Передано в сетевой район.	1 58
660	2014-06-04 14:35	9	Ткацкая, 82	напряжение	150	2014-06-04 15:31	U в ТП=229/219/233В; J на вводе=221В	0 56
661	2014-06-04 19:23	12	Первомайская /п.Ягодное/, 4А 7	другие	413	2014-06-04 23: 0	обесточен обрыв на Первом., 1А - брош. дом - КЗ	3 37
662	2014-06-04 21:40	14	Селекционная, 34	другие	603	2014-06-04 22: 5	ветка на проводах связи, ввод далеко	0 25
663	2014-06-05 12:11	1	Красноармейский, 21	предохрани тели	84	2014-06-05 13:17	Заменен ПН в ТП	1 06
664	2014-06-06 9:32	2	Циолковского пер, 11Б	обрывы	96	2014-06-06 11:14	Восстановлен обрыв ввода	1 42
665	2014-06-06 19:57	8	Советской Армии, 81	другие	174	2014-06-06 21:12	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 15
666	2014-06-07 8:50	2	Парашютная, 57Л	другие	140	2014-06-07 11:51	—сч. 00359196-05, пок. 25150, —пл. ЧС087015	3 01
667	2014-06-07 14:35	10	Алексеевой Э., 62 64	другие	393	2014-06-07 17:29	Поврежден КЛ	2 54
668	2014-06-08 14:57	3	Георгиева, 32А	другие	678	2014-06-08 16:21	— пл.ЮЛ 043050, показ. 751213	1 24
669	2014-06-09 12: 8	4	Аванесова, 132 котельная	предохрани тели	10	2014-06-09 12:30	Заменен ПН в ТП	0 22
670	2014-06-09 19:27	8	Парковая, 2	другие	53	2014-06-09 20:50	U в ТП отходит	1 23
671	2014-06-09 19:30	9	Пенаты, 24 и др.	предохрани тели	894	2014-06-09 20:40	Заменен ПН в ТП	1 10
672	2014-06-09 22:50	10	Циолковского пер, 11Б	предохрани тели	96	2014-06-09 23:50	Заменен ПН в ТП	1 00
673	2014-06-10 8:45	1	Чкалова, 235	другие	1561	2014-06-10 10:50	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 05
674	2014-06-10 6:50	5	Анатолия, 98 111	другие	467	2014-06-10 7:20	Ф-1 откл. - менять руб-к, машины ударили опору	0 30
675	2014-06-11 8: 0	1	Социалистический пр, 109	другие	444	2014-06-11 8:40	U в ТП отходит	0 40
676	2014-06-11 9:30	4	Социалистический пр, 109	другие	444	2014-06-11 9:45	Ф-4 сгорели 2ПН-250, в ВРУ U не прих., Ф-4 откл.	0 15
677	2014-06-11 10:20	5	Ленина пр., 121	другие	153	2014-06-11 13:50	на крыше бойлерной выгорел сжим СИП	3 30
678	2014-06-11 13:25	7	Парижской Коммуны, 50	другие	870	2014-06-11 15:45	Ф-12 на ф. "С" J ="0"А	2 20

679	2014-06-11 14: 0	8	Короленко, 70	предохрани тели	467	2014-06-11 14:30	Заменен ПН в ТП	0 30
680	2014-06-11 15: 6	9	Ленина пр., 121	другие	153	2014-06-11 17:50	на крыше бойлерной восст. контакт СИП, см. деф.	2 44
681	2014-06-11 16:25	10	Парковая, 32 36	предохрани тели	53	2014-06-11 17:40	Заменен ПН в ТП	1 15
682	2014-06-11 18:20	11	Одесская, 33	обрывы	697	2014-06-11 19:10	оборван СИП ввода, поврежд. трубост., 2 ч. ввода	0 50
683	2014-06-11 18:55	12	Парижской Коммуны, 50	предохрани тели	870	2014-06-11 23:20	Заменен ПН в ТП	4 25
684	2014-06-11 19:48	13	Суворова /Нов-силик/, 12	другие	1015	2014-06-12 1: 3	Ф-15 откл. для замены руб-ка в ВРУ УК	5 15
685	2014-06-11 21:46	14	Горская, 127 181	другие	1400	2014-06-12 1:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3 59
686	2014-06-13 14:38	6	Профинтерна, 46А	предохрани тели	166	2014-06-13 15:32	Заменен ПН в ТП	0 54
687	2014-06-14 9:53	2	Червонная, 169	напряжение	157	2014-06-14 11:58	Восстановлен обрыв "0" провода -обрыв	2 05
688	2014-06-14 14:43	6	Кирова, 44	другие	104	2014-06-14 15:42	У с опор. отх,—пл007497,—сч5706 35,пок.258992	0 59
689	2014-06-14 16:46	7	Коммунаров пр-т, 191	обрывы	263	2014-06-14 17:20	провода на опоре обрезали, передали владельцу	0 34
690	2014-06-14 19:50	10	Панфиловцев, 11 15	другие	677	2014-06-14 20:28	на Т1 сгор.ЗПК-50, перев. нагруз. на Т2, см. опер. журнал	0 38
691	2014-06-16 10: 9	1	Сизова, 35	другие	168	2014-06-16 10:21	отменена потребителем	0 12
692	2014-06-17 10:15	3	5-Кооперативный пд, 10А	другие	868	2014-06-17 11:55	Ф-9 сгор.2ПН-250, поврежд. КЛ, переключ. на Ф-9	1 40
693	2014-06-17 14:23	8	Шумакова, 37	другие	1043	2014-06-17 17:15	Ф-11 повр., Ф-19 сгор.2ПНх400, Ф-11, 19 откл.	2 52
694	2014-06-18 9:15	2	Попова, 116	другие	939	2014-06-18 10:59	Ф-6 У с ТП отходит	1 44
695	2014-06-18 11:45	3	Интернациональная, 20	другие	64	2014-06-18 13:17	У с ТП отходит	1 32
696	2014-06-18 17:34	6	Чкалова, 6	другие	708	2014-06-18 18:40	Ф-12 повр. КЛ-0,4кВ выход на ВЛ, Ф-12 откл.	1 06
697	2014-06-18 19:37	7	Островского, 6, 4, 4А	другие	994	2014-06-18 20:44	включили вводной автомат от Т- 1	1 07
698	2014-06-18 20:47	8	Аванесова, 88	другие	682	2014-06-18 23:23	сбита опора ул. освещ, откл. Ф-2, смонт. СИП, включили	2 36
699	2014-06-19 9:15	1	Калинина пр, 7	предохрани тели	537	2014-06-19 10:23	Заменен ПН в ТП	1 08
700	2014-06-19 12:28	3	Куйбышева /Южный/, 7	предохрани тели	470	2014-06-19 14:38	Заменен ПН в ТП	2 10



701	2014-06-19 12:49	4	Куйбышева /Южный/, 5	другие	470	2014-06-19 14:38	см. заявку —3 от 19.06.2014	1 49
702	2014-06-19 13: 1	5	40 лет Октября, 32	другие	329	2014-06-19 16:34	Ф-7 J=53/30/43А	3 33
703	2014-06-19 20:15	7	Заборная, 1А	другие	866	2014-06-19 21:32	контакт на опоре восстановлен	1 17
704	2014-06-20 8:44	1	Павловский тр, 287	другие	1483	2014-06-20 10:14	отменена абонентом	1 30
705	2014-06-20 9: 8	4	Профинтерна, 46А	другие	166	2014-06-20 10: 8	Ф-8 КЛ-0,4 вкл. после замены ПН-250	1 00
706	2014-06-20 11:27	8	Юрина, 168Д	другие	672	2014-06-20 15:27	U отходит	4 00
707	2014-06-20 14:32	9	Профинтерна, 46А	предохрани тели	166	2014-06-20 15:50	Заменен ПН в ТП	1 18
708	2014-06-22 13:49	4	Малахова, 26А АЗС	другие	407	2014-06-22 14:19	Ф-2 U отходит	0 30
709	2014-06-22 14:36	6	Профинтерна, 46А	предохрани тели	166	2014-06-22 15: 0	Заменен ПН в ТП	0 24
710	2014-06-22 18:10	9	Беляева, 26	другие	135	2014-06-22 18:55	Ф-2 U отходит	0 45
711	2014-06-22 19:30	10	Профинтерна, 46А	предохрани тели	166	2014-06-22 20:30	Заменен ПН в ТП	1 00
712	2014-06-22 21:43	11	Озерная, 7	напряжение	181	2014-06-22 22:55	разбили КЗ на вводе в дом, U восстановилось	1 12
713	2014-06-23 16: 0	6	Гущина П., 98	обрывы	722	2014-06-23 17: 5	Восстановлен обрыв ввода	1 05
714	2014-06-23 21:54	7	Сельскохозяйственная, 4А	предохрани тели	1050	2014-06-24 0:44	Заменен ПН в ТП	2 50
715	2014-06-23 22:15	8	Юрина, 182	другие	985	2014-06-23 22:40	горит разделка КЛ на тр-р, см. опер. журнал	0 25
716	2014-06-24 19:57	14	Комсомольский пр., 35	предохрани тели	289	2014-06-24 21:20	Заменен ПН в ТП	1 23
717	2014-06-25 18: 0	2	Логовская, 28	предохрани тели	933	2014-06-25 18:50	Заменен ПН в ТП	0 50
718	2014-06-25 18:40	3	Георгиева, 22 24	другие	676	2014-06-25 19:10	Т-1 сгорели ЗПК, нагрузка переведена на Т-2	0 30
719	2014-06-25 18:50	4	Бородина, 25	другие	603	2014-06-25 19:20	восстановили контакт на опоре	0 30
720	2014-06-26 16: 0	6	Космонавтов, 52Д	другие	243	2014-06-26 17:40	U от ВЛ-0,4кВ отходит, э/щит опломбирован	1 40
721	2014-06-28 11: 1	2	Гужтранспортная, 79	другие	740	2014-06-28 14:24	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 23
722	2014-06-28 11:13	3	Стрелочный пд, 7	другие	604	2014-06-28 13:30	яблоня у проводов, угрозы для линии нет	2 17

723	2014-06-28 13:42	5	Чкалова, 199	другие	484	2014-06-28 15:28	восст. контакт на опоре	1 46
724	2014-06-28 14: 6	6	Ядринцева пер, 120Б	другие	238	2014-06-28 14:55	восст. контакт на опоре	0 49
725	2014-06-28 22: 1	8	Социалистический пр, 64	предохрани тели	638	2014-06-28 22:32	Заменен ПН в ТП	0 31
726	2014-06-29 12: 0	1	Красноармейский, 94 школа 86	предохрани тели	262	2014-06-29 12:29	Заменен ПН в ТП	0 29
727	2014-06-29 13:43	2	Социалистический пр, 64	предохрани тели	638	2014-06-29 14:52	Заменен ПН в ТП	1 09
728	2014-06-30 8: 3	1	С.Ускова, 8	предохрани тели	1512	2014-06-30 11: 8	Заменен ПН в ТП	3 05
729	2014-06-30 10: 7	4	Деповская, 10	предохрани тели	409	2014-06-30 13:21	Заменен ПН в ТП	3 14
730	2014-06-30 10: 9	5	Красноармейский, 94Г	другие	262	2014-06-30 12:33	отболт. с опоры лицей —86 в св. с повр., Ф-21 вкл.	2 24
731	2014-06-30 16:12	7	Северо-Западная, 58	предохрани тели	684	2014-06-30 19:18	Заменен ПН в ТП	3 06
732	2014-06-30 16:46	8	1-Станкостроительный, 8	другие	1053	2014-06-30 21:24	Сняли с опоры счетчик, соед. напрямую, свет есть	4 38
733	2014-06-30 22:20	10	Боровая /пос.Нов-Силик/, 23	другие	849	2014-06-30 23: 1	обесточено на опоре, слетел изолятор с труб.	0 41
734	2014-07-01 19:11	3	Северо-Западная, 29А ГСК 103	другие	760	2014-07-01 21:32	Ф-1, 21 U с ТП отходит, в ВРУ откл-ся авт- ты	2 21
735	2014-07-02 12:15	5	Комсомольский пр., 75А	предохрани тели	256	2014-07-02 13:15	Заменен ПН в ТП	1 00
736	2014-07-02 17:42	8	Аванесова, 56	обрывы	682	2014-07-02 18: 0	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	0 18
737	2014-07-02 20:19	9	Гоголя, 16	другие	578	2014-07-02 21:25	Ф-12 надо ревизир. руб-к, см. дефекты	1 06
738	2014-07-02 21:43	10	Гвардейская, 158	другие	246	2014-07-03 3:35	от ВЛ 0,4кВ U отходит, замечаний нет	5 52
739	2014-07-02 2:42	11	Гоголя, 51	предохрани тели	63	2014-07-02 3:21	Заменен ПН в ТП	0 39
740	2014-07-03 11:35	5	Обская, 13	другие	894	2014-07-03 14:45	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 10
741	2014-07-03 20: 5	8	Белова, 47-1	другие	548	2014-07-03 20:56	от ВЛ 0,4кВ U отходит, повреждена 2 ч. ввода	0 51
742	2014-07-04 13:35	8	Веховского, 81/1	другие	249	2014-07-04 15:40	восстановили контакт на опоре	2 05
743	2014-07-04 0:12	9	Красноармейский, 100	предохрани тели	262	2014-07-04 1: 2	Заменен ПН в ТП	0 50
744	2014-07-05 16:57	5	Чайковского /Южный/, 30	другие	900	2014-07-05 17:52	восстановили контакт на вводе	0 55

745	2014-07-05 18:11	7	Квартал 953-А, 215	напряжение	190	2014-07-05 19:58	разбили к.з. от Ф-2, заменили 1ПКх50А - сгорал	1 47
746	2014-07-06 14:56	1	Пивоварская, 150	другие	602	2014-07-06 15:51	—сч. 263392, пок. 36656, см. дефекты	0 55
747	2014-07-06 17:57	3	Никитина, 167	другие	513	2014-07-06 18:31	U отходит	0 34
748	2014-07-07 11:43	1	Пионеров, 13А	другие	537	2014-07-07 14:32	Ф-7 U отходит по всем фазам	2 49
749	2014-07-07 12:47	2	Песчаная, 17	другие	928	2014-07-07 15:55	см. заявку —3	3 08
750	2014-07-07 14:25	9	Песчаная, 27	другие	928	2014-07-07 14:48	Ф-7 U отходит по всем фазам, восст. перемычку	0 23
751	2014-07-07 15: 8	10	Алексеевой Э., 72	другие	393	2014-07-07 16:54	Поврежден КЛ	1 46
752	2014-07-07 19:29	11	Ленина пр., 55 киоски	другие	510	2014-07-07 22:12	Ф-8 U отходит	2 43
753	2014-07-08 10:34	5	Гвардейская, 50	обрывы	1120	2014-07-08 15:11	Восстановлен обрыв ввода	4 37
754	2014-07-08 14:50	7	Гоголя, 51	другие	63	2014-07-08 15:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 55
755	2014-07-09 10:21	3	Калинина пр, 1	предохранители	155	2014-07-09 11:35	Заменен ПН в ТП	1 14
756	2014-07-09 14: 5	5	Ленина пр., 71	другие	409	2014-07-09 17: 0	в ТП U отходит, КЛ 0,4кВ поврежден	2 55
757	2014-07-09 16: 9	6	Павловский тр, 138	другие	825	2014-07-09 18:10	Ф-7 ф. В, С сгорел ПН-250, отболтили, см. дефекты	2 01
758	2014-07-09 18: 6	8	Щетинкина, 2Б	другие	75	2014-07-09 19: 0	восстановили контакт нулевого провода на опоре	0 54
759	2014-07-09 22:54	9	Фруктовый пд, 6	предохранители	75	2014-07-09 23:43	Заменен ПН в ТП	0 49
760	2014-07-10 13:45	7	Попова, 56	предохранители	704	2014-07-10 15:25	Заменен ПН в ТП	1 40
761	2014-07-10 15:40	9	Попова, 56	предохранители	704	2014-07-10 18: 5	Заменен ПН в ТП	2 25
762	2014-07-10 18:16	11	Гоголя, 155	обрывы	513	2014-07-10 18:45	обесточено на опоре, вырвана трубостойка	0 29
763	2014-07-11 15:40	6	Петрова А., 251А	другие	854	2014-07-11 16:40	Ф-6 сгорели 3ПН-250А, откл., порван КЛ-0,4кВ	1 00
764	2014-07-11 20: 9	7	Аванесова, 98	другие	682	2014-07-11 21:56	восст. контакт на опоре	1 47
765	2014-07-11 23:20	9	Красноармейский, 100	предохранители	262	2014-07-12 1:35	Заменен ПН в ТП	2 15
766	2014-07-12 20:20	9	Кольцова /Затон/, 42	другие	1072	2014-07-12 20:45	восст. контакт на опоре	0 25

767	2014-07-13 19:1	4	Фомина, 70	обрывы	1129	2014-07-14 0:30	передано 1 с.р.- обрыв не обнаружен Клименко	5 29
768	2014-07-13 19:1	5	Фомина, 96	обрывы	1090	2014-07-14 1:8	передано 1 с.р. - восстановлено Клименко	6 07
769	2014-07-13 19:2	6	Змеиногорский тр., 25	другие	112	2014-07-14 2:18	передано 1 с.р.- убрали ветку, ПС 21 яч.17 вкл.	7 16
770	2014-07-13 19:13	7	Восточная, 101А	другие	140	2014-07-14 4:0	не обнаружено	8 47
771	2014-07-13 19:14	8	Кулундинская, 66	обрывы	606	2014-07-13 23:55	вырван ввод. кабель из ВЦУ - заизолирован	4 41
772	2014-07-13 19:16	9	Петрова А., 107	другие	203	2014-07-14 0:50	убирать дерево с СИП - нужен кран	5 34
773	2014-07-13 19:20	10	Лагерный пд, 9	обрывы	1019	2014-07-14 4:0	передано 2 с.р. - выполнено	8 40
774	2014-07-13 19:20	11	Советской Армии, 131А	обрывы	1018	2014-07-14 4:13	передано 2 с.р. - не обнаружено	8 53
775	2014-07-13 19:20	12	Песчаная, 190	обрывы	31	2014-07-14 0:14	передано 1 с.р. - выполнено	4 54
776	2014-07-13 19:20	13	Целинный пд, 70	обрывы	496	2014-07-13 21:5	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 45
777	2014-07-13 19:27	14	Денисова, 8	обрывы	19	2014-07-14 0:17	передано 1 с.р. - выполнено	4 50
778	2014-07-13 19:27	15	Карагандинская, 13	обрывы	150	2014-07-13 23:55	Ф-1 откл., восстановили подкос	4 28
779	2014-07-13 19:32	16	Балабанова, 30А	обрывы	87	2014-07-14 2:53	Восстановлен обрыв ввода - кусты	7 21
780	2014-07-13 19:32	17	Рубусина, 30А	обрывы	87	2014-07-13 19:33	см. заявку —16	0 1
781	2014-07-13 19:32	18	Фурманова, 127	обрывы	200	2014-07-13 23:58	откл.3 фидера, убирать дерево с опоры, зам. 2ПН	4 26
782	2014-07-13 19:32	19	Ярных, 8	обрывы	171	2014-07-14 5:25	обрыв не обнаружен, дом с э/энергией	9 53
783	2014-07-13 19:32	20	Путейская, 188	обрывы	202	2014-07-14 5:45	передано 2 с.р. - выполнено	10 13
784	2014-07-13 19:32	21	2-Забой, 137, 135	обрывы	382	2014-07-14 0:20	перед.2 с.р.- оба дома обест. на опорах, нужен СИП	4 48
785	2014-07-13 19:32	22	Магнитный, 75	обрывы	492	2014-07-14 6:56	обрыв не обнаружен, Ф-2 заменили ПН-250	11 24
786	2014-07-13 19:32	23	Смирнова, 73	обрывы	146	2014-07-13 22:43	восстановили обрыв, Ф-2 почистили руб-к, включили	3 11
787	2014-07-13 19:32	24	Путейская, 49	обрывы	341	2014-07-14 6:15	передано 2с.р.- обрыв не обнаружен, зам. ПН-250	10 43
788	2014-07-13 19:32	25	Пенаты, 20	другие	894	2014-07-14 2:30	отключалась ВЛ 6кВ ПС 21 - включили ЦЭС	6 58

789	2014-07-13 19:32	26	Таежный пд., 7	другие	95	2014-07-14 0: 5	передано 1 с.р.	4 33
790	2014-07-13 19:32	27	Пролетарская, 74	другие	94	2014-07-14 7:25	передано 1 с.р.	11 53
791	2014-07-13 19:32	28	Короленко, 3	другие	578	2014-07-14 0:55	передано 1 с.р.	5 23
792	2014-07-13 19:40	29	Интернациональная, 218А	обрывы	179	2014-07-14 3:40	передано 1 с.р. - выполнено	8 00
793	2014-07-13 19:40	30	Челюскинцев пер, 100, 102	обрывы	683	2014-07-14 3:40	передано 2 с.р.	8 00
794	2014-07-13 19:41	31	Исакова Г., 75	обрывы	197	2014-07-13 23:30	обрыв не обнаружен	3 49
795	2014-07-13 19:43	34	Телефонная, 34	другие	331	2014-07-14 3:42	Убрали дерево, ветки с ВЛ	7 59
796	2014-07-13 19:43	35	Юрина, 114	другие	136	2014-07-14 2:35	ВЛ Горсвета - передано	6 52
797	2014-07-13 19:56	36	Тургенева пд, 6	обрывы	381	2014-07-14 5:50	передано 2 с.р. - восстановлено	9 54
798	2014-07-13 19:57	37	Кирпичная, 14	обрывы	815	2014-07-14 2: 6	передано 2 с.р. - выполнено	6 09
799	2014-07-13 19:59	38	Благовещенская /Нов-силик, 8	обрывы	931	2014-07-14 3:50	сняли ветку с ВЛ 0,4кВ, обрыв не обнаружен	7 51
800	2014-07-13 19:59	39	Радищева пер, 53	обрывы	11	2014-07-13 23: 5	передано 1 с.р. - восстановлено	3 06
801	2014-07-13 19:59	40	Заобская /Затон, 20	обрывы	1179	2014-07-14 0:55	передано 2 с.р. - восстановлено	4 56
802	2014-07-13 20: 1	42	Фабричный пд, 6	обрывы	216	2014-07-14 4: 4	передано 1 с.р. Клименко - адрес не найден	8 03
803	2014-07-13 20: 2	43	Молодежная, 149	обрывы	492	2014-07-14 6:50	Восстановлен обрыв ввода	10 48
804	2014-07-13 20: 2	44	Фурманова, 92	обрывы	200	2014-07-14 0: 3	не обнаружен	4 01
805	2014-07-13 20: 6	45	Лагерный пд, 9	обрывы	1019	2014-07-14 3: 5	передано 2 с.р. - восстановлено	6 59
806	2014-07-13 20: 8	47	Павловский тр, 59А	обрывы	1106	2014-07-14 3:16	передано 2 с.р. - восстановлено	7 08
807	2014-07-13 20: 9	48	4-Кооперативный пд, 41	другие	1033	2014-07-13 22: 0	передано 3 с.р.	1 51
808	2014-07-13 20:10	49	Радищева пер, 91	обрывы	31	2014-07-13 22:50	передано 1 с.р. - обрыва нет	2 40
809	2014-07-13 20:12	50	Парашютная, 82	обрывы	197	2014-07-13 23: 7	передано 2 с.р. - восстановлено	2 55
810	2014-07-13 20:13	51	Котельная, 1Д	обрывы	388	2014-07-14 6:30	Восстановлен обрыв ввода	10 17

811	2014-07-13 20:14	52	Интернациональная, 218А	обрывы	179	2014-07-14 3:40	передано 1 с.р. - выполнено	7 26
812	2014-07-13 20:15	53	Чкалова, 220	обрывы	1561	2014-07-14 4:30	передано 1 с.р. - восстановить СИП в пролете	8 15
813	2014-07-13 20:16	54	Радужная /Б.Заимка/, 10	обрывы	1409	2014-07-14 0:10	ветку убрали, править трубостойку	3 54
814	2014-07-13 20:17	55	Северо-Западная, 130	обрывы	156	2014-07-14 4:35	передано 2 с.р. - порван вводной кабель	8 18
815	2014-07-13 20:18	56	Цеховая, 60 62	обрывы	864	2014-07-13 22: 0	передано 2 с.р.	1 42
816	2014-07-13 20:19	57	Воровского, 60	обрывы	559	2014-07-14 0:32	передано 1 с.р. - дерево на СИПе - угрозы нет	4 13
817	2014-07-13 20:20	58	Красносельская, 46	обрывы	213	2014-07-14 2:50	передано 1 с.р. - выполнено	6 30
818	2014-07-13 20:21	59	Рыбозаводской пд, 78А	предохрани тели	50	2014-07-14 17:15	Заменен ПН в ТП	20 54
819	2014-07-13 20:22	60	Павловский тр, 167	обрывы	937	2014-07-14 1:55	перед.2с.р.-ТП-937 отключ., на опоре мен. траверсу	5 33
820	2014-07-13 20:25	61	Симферопольская, 15А	обрывы	1053	2014-07-14 1:27	Восстановлен обрыв ввода	5 02
821	2014-07-13 20:26	62	Боровая /пос.Ягодное/, 31А	другие	326	2014-07-14 5:26	передано 1 с.р.-восстановлено	9 00
822	2014-07-13 20:27	63	Тачалова, 171	обрывы	98	2014-07-14 1:30	передано 1 с.р.- включили ВЛ 6кВ л. 21-39 ЦЭС	5 03
823	2014-07-13 20:28	64	Бобровская /Затон/, 70	обрывы	1542	2014-07-14 2:35	обрыв не обнаружен	6 07
824	2014-07-13 20:29	65	Радищева пер, 53	обрывы	15	2014-07-14 4:15	выполнено 1 с.р.	7 46
825	2014-07-13 20:30	66	Пролетарская, 217	другие	191	2014-07-14 5:20	восстановлено 1 с.р.	8 50
826	2014-07-13 20:31	67	Привокзальная, 23	обрывы	871	2014-07-14 5:35	восстановлено	9 04
827	2014-07-13 20:32	68	Мира /п.Центральный/, 8, 10	обрывы		2014-07-14 0:12	не сети БСК	3 40
828	2014-07-13 20:35	69	Юрина, 137	обрывы	331	2014-07-14 3:15	Ф-3 отключили, убирать дерево и машины	6 40
829	2014-07-14 0:20	70	Восточная, 100А	обрывы	331	2014-07-14 3:20	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	3 00
830	2014-07-14 0:23	71	Телефонная, 34	обрывы	331	2014-07-14 3:40	обрыва нет, сняли ветку с проводов	3 17
831	2014-07-14 5:22	73	Целинный пд, 47	другие	496	2014-07-14 6: 1	передано 3 с.р.	0 39
832	2014-07-14 5:25	74	Путейская, 55	другие	349	2014-07-14 7: 0	жалоб нет	1 35

833	2014-07-14 5:40	75	Червоная, 105	другие	136	2014-07-14 7:35	напряжение есть	1 55
834	2014-07-14 6: 0	76	Фомина, 151	другие	247	2014-07-14 7:35	передано 1 с.р. Воронов	1 35
835	2014-07-14 6: 7	77	Тихонова, 30	другие	442	2014-07-14 7:37	передано 1 с.р. Воронову	1 30
836	2014-07-14 6:14	78	Победная, 118	обрывы	237	2014-07-14 6:50	передано 2 с.р., Ф-3 отключат для восстановления	0 36
837	2014-07-14 7: 7	79	Анатолия, 264	обрывы	1181	2014-07-14 7:55	Восстановлен обрыв ввода - кусты	0 48
838	2014-07-14 7:10	80	Матросова, 196	другие	203	2014-07-14 7:15	передано 2 с.р.	0 5
839	2014-07-14 7:18	81	Фомина, 169	другие	442	2014-07-14 7:20	передано 1 с.р.	0 2
840	2014-07-14 7:28	82	Заозерная, 178	другие	756	2014-07-14 11:35	Ф-2 250 левый перекрыло, замен. ПК, перед. 2 с.р.	4 07
841	2014-07-14 7:35	83	Конева пер, Гвардейская	обрывы	246	2014-07-14 7:40	передано 1 с.р.	0 5
842	2014-07-14 7:37	84	Воровского, 163	другие	559	2014-07-14 7:40	передано 1 с.р.	0 3
843	2014-07-14 7:40	85	5-Промышленный, 22	обрывы	111	2014-07-14 10:30	Восстановлен обрыв ввода	2 50
844	2014-07-14 8:10	1	Фурманова, 1	напряжение	1003	2014-07-14 16:25	Ф-7 выгорели губки ПН-держателя	8 15
845	2014-07-14 8:15	2	Меланжевая, 50	другие	138	2014-07-14 13:15	в ТП U отходит	5 00
846	2014-07-14 8:50	6	Рыбацкий пер /Затон/, 9	обрывы	1070	2014-07-14 9:40	Нужна а/вышка. Обесточено.	0 50
847	2014-07-14 9: 5	8	Понтонный мост, 165	обрывы	1287	2014-07-14 11: 5	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	2 00
848	2014-07-14 9:12	11	Заборная, 25	предохранители	866	2014-07-14 11: 0	Заменен ПН в ТП	1 48
849	2014-07-14 9:20	12	Малый Прудской пер, 46, 48	обрывы	239	2014-07-14 14:30	Восстановлен обрыв	5 10
850	2014-07-14 9:35	13	Маркса, 39	предохранители	216	2014-07-14 10: 0	Заменен ПН в ТП	0 25
851	2014-07-14 9:40	14	Алексеевой Э., 27	предохранители	145	2014-07-14 15:50	Заменен ПН в ТП	6 10
852	2014-07-14 9:42	15	Верхгляденская, 12	другие	728	2014-07-14 11:55	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 13
853	2014-07-14 9:45	16	Проточная /Затон/, 13	обрывы	1071	2014-07-14 10:15	Обесточено. Кусты. Передано в сетевой район.	0 30
854	2014-07-14 9:47	17	1-Степная, 39 41	предохранители	129	2014-07-14 10:47	Заменен ПН в ТП	1 00

855	2014-07-14 9:55	18	Орловская, 28	обрывы	263	2014-07-14 10: 0	передано 2 с.р.	0 5
856	2014-07-14 9:57	19	4-Мирный пер, 13, 15	обрывы	574	2014-07-14 10: 5	передано 3 с.р.	0 8
857	2014-07-14 10: 0	20	Матросова, 65, 69	предохрани тели	139	2014-07-14 16:46	Заменен ПН в ТП	6 46
858	2014-07-14 10: 1	21	Маркса, 92	предохрани тели	485	2014-07-14 10:22	Заменен ПН в ТП	0 21
859	2014-07-14 10: 5	22	Кирсараевская, 153	предохрани тели	602	2014-07-14 16:25	Заменен ПН в ТП	6 20
860	2014-07-14 10:10	23	Ипподромная, 36	предохрани тели	73	2014-07-14 11:23	Заменен ПН в ТП	1 13
861	2014-07-14 10:15	24	Магнитный, 52	другие	237	2014-07-14 10:20	работает 2 с.р.	0 5
862	2014-07-14 10:25	25	Лесокирзаводская, 1	предохрани тели	866	2014-07-14 11: 0	Заменен ПН в ТП	0 35
863	2014-07-14 10:30	26	Колесный пд, 31В	другие	вед	2014-07-14 20: 0	дом подключен от ведомственных сетей	9 30
864	2014-07-14 10:35	27	4-Кооперативный пд, 41	другие	1033	2014-07-14 11: 0	передано 3 с.р.	0 25
865	2014-07-14 10:36	28	Маркса, 124	обрывы	213	2014-07-14 11:40	Восстановлен обрыв ввода	1 04
866	2014-07-14 10:50	29	Ленина пр., 78А	другие	124	2014-07-14 12: 5	Ф-16 ф.А поврежд. губки ПН-держ. и подвиж. конт.	1 15
867	2014-07-14 11: 2	30	Витебская, 16	другие	174	2014-07-14 11: 3	передано 2 с.р.	0 1
868	2014-07-14 11:10	31	Смирнова, 81	предохрани тели	145	2014-07-14 15:25	Заменен ПН в ТП	4 15
869	2014-07-14 11:12	32	Кольцова /Затон/, 25	другие	1072	2014-07-14 11:15	передано 1 с.р.	0 3
870	2014-07-14 11:25	33	Павловский тр, 163	обрывы	1123	2014-07-14 14:45	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	3 20
871	2014-07-14 12: 7	34	Силикатная, 15	другие	947	2014-07-14 14: 0	У в ТП отходит	1 53
872	2014-07-14 12:23	35	Гоголя, 8А	другие	578	2014-07-14 12:35	отменили заявку	0 12
873	2014-07-14 12:25	36	Пролетарская, 202-1	обрывы	92	2014-07-14 15:15	Восстановлен обрыв ввода	2 50
874	2014-07-14 13: 5	38	Молодежная /Лебяжье/, 7	обрывы	252	2014-07-14 18:20	обрезали брошенный провод	5 15
875	2014-07-14 13: 6	39	Ленина пр., 74	другие	224	2014-07-14 14:30	Ф-12 грелся контакт губка держателя	1 24
876	2014-07-14 13:20	40	Иртышский пд., 1	другие	265	2014-07-14 13:30	передано 3 с.р.	0 10



877	2014-07-14 14:45	41	Власихинская, 12	напряжение	1003	2014-07-14 15:30	передано 3 с.р.	0 45
878	2014-07-14 14:45	42	Власихинская, 12	напряжение	1003	2014-07-14 15:30	Ф-7 выгорели губки	0 45
879	2014-07-14 15:10	43	Челюскинцев пер, 69	другие	389	2014-07-14 15:20	У в ТП отходит	0 10
880	2014-07-14 15:20	44	14-Западная, 6к4	другие	686	2014-07-14 15:30	нет У в одной квартире	0 10
881	2014-07-14 15:24	46	Фурманова, 48	другие	200	2014-07-14 16: 0	повреждена трубостойка, обесточили на опоре	0 36
882	2014-07-14 15:30	47	Северо-Западная, 189	предохрани тели	1019	2014-07-14 16:40	Заменен ПН в ТП	1 10
883	2014-07-14 15:35	48	Силикатная, 12	напряжение	892	2014-07-14 15:40	передано 1 с.р.	0 5
884	2014-07-14 15:50	49	Радужная /Б.Заимка/, 10А	другие		2014-07-14 16: 0	передано 3 с.р.	0 10
885	2014-07-14 15:55	50	Якорная /Затон/, 18	другие	1124	2014-07-14 16: 0	передано 1 с.р.	0 5
886	2014-07-14 11:25	51	Тихонова, 36	другие	442	2014-07-14 16:20	разбили к.з	4 55
887	2014-07-14 16:25	52	Кольцова /Затон/, 25	другие	1072	2014-07-14 16:30	передано 1 с.р.	0 5
888	2014-07-14 16:30	53	Сизова, 43	другие	311	2014-07-14 16:35	передано 1 с.р.	0 5
889	2014-07-14 16:35	54	Парижской Коммуны, 48	другие	870	2014-07-14 16:40	передано 1 с.р.	0 5
890	2014-07-14 16:40	55	Молодежная, 148	предохрани тели	237	2014-07-14 17:20	Заменен ПН в ТП	0 40
891	2014-07-14 17:25	56	Короленко, 191	обрывы	513	2014-07-14 17:35	передано 1 с.р.	0 10
892	2014-07-14 17:30	57	Ползунова, 39	предохрани тели	9	2014-07-14 18:22	Заменен ПН в ТП	0 52
893	2014-07-14 17:32	58	Понтонный мост, 12	другие	вед	2014-07-14 18: 0	сети "Алтайэнерго"	0 28
894	2014-07-14 17:40	59	Строителей пр., 21	другие	325	2014-07-14 19:40	Ф-12 J=40,20,30А, перем. поврежд. разд., пер. 2 с.р.	2 00
895	2014-07-14 13:50	60	Привокзальная, 7	предохрани тели	326	2014-07-14 17:40	Заменен ПН в ТП	3 50
896	2014-07-14 18: 8	62	Понтонный мост, 9	другие	353	2014-07-15 10:24	спилили дерево	16 16
897	2014-07-14 18:10	63	Рельсовая, 22	обрывы	1121	2014-07-14 18:20	поврежден вводной кабель, передано 2 с.р.	0 10
898	2014-07-14 18:12	64	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-07-14 22: 0	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3 48

899	2014-07-14 18:35	65	Партизанская, 264-2	обрывы	239	2014-07-14 19:50	Восстановлен обрыв ввода	1 15
900	2014-07-14 18:36	66	Северо-Западная, 205	предохранители	1019	2014-07-14 19:10	Заменен ПН в ТП	0 34
901	2014-07-14 18:45	67	Лесной пд, 2	другие	74	2014-07-14 21:20	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 35
902	2014-07-14 19: 5	69	Победная, 134	обрывы	492	2014-07-14 19:10	передано 2 с.р.	0 5
903	2014-07-14 19:35	71	Ипподромная, 32/1	другие	73	2014-07-14 21: 0	в доме U есть	1 25
904	2014-07-14 19:40	72	Песчаная, 168	другие	31	2014-07-14 21:55	убрали ветку	2 15
905	2014-07-14 19:42	73	Туристов /Борзовая Заимка, 42А	другие	621	2014-07-15 0:45	свет есть	5 03
906	2014-07-14 20: 0	74	Фурманова, 31	другие	1003	2014-07-14 21:50	закрепили крюк на опоре, разбили к.з., Ф-7 вкл.	1 50
907	2014-07-14 20: 5	75	Северо-Западная, 144, 146, 150	предохранители	156	2014-07-14 20:45	Заменен ПН в ТП	0 40
908	2014-07-14 21:10	76	Гужтранспортная, 13А	другие	740	2014-07-14 22:10	восстановили контакт на опоре	1 00
909	2014-07-14 21:50	78	Анатолия, 144	другие	11	2014-07-15 1:30	восстановили фазн. провод на опоре, см. дефект	3 40
910	2014-07-14 22:46	79	Садовая, 30А	другие	102	2014-07-15 0:41	Ф-3 выгор. ПН-держ. и часть ПН-400А, см. дефекты	1 55
911	2014-07-14 22:56	80	Фурманова, 29	другие	95	2014-07-15 1:22	нет доступа	2 26
912	2014-07-15 8:15	1	Пролетарская, 172	другие	26	2014-07-15 9: 3	восстановили контакт на опоре	0 48
913	2014-07-15 8:20	2	Пионерская /с.Черницкое/, 5	другие	885	2014-07-15 16:45	в ТП все отходит, включен РЛНД на КТП	8 25
914	2014-07-15 8:25	3	Полярная, 42	другие	315	2014-07-15 9:45	ветка на другой стороне линии	1 20
915	2014-07-15 9:30	6	Понтонный мост, 9	другие	353	2014-07-15 10:24	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 54
916	2014-07-15 10:21	7	Строителей пр., 52	другие	415	2014-07-15 12: 5	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 44
917	2014-07-15 10:45	10	Фурманова пд, 76А	обрывы	1105	2014-07-15 11:58	обесточили на опоре кабель - нужно менять	1 13
918	2014-07-15 11:10	12	Рельефный пд, 10	другие	1080	2014-07-15 18:40	не смогли проехать	7 30
919	2014-07-15 11:25	13	Фурманова, 29	другие	95	2014-07-15 15:24	восстановили контакт на опоре	3 59
920	2014-07-15 11:30	14	Фурманова, 198	другие	937	2014-07-15 15:56	ввод обесточен на безномерном доме рядом	4 26

921	2014-07-15 11:34	15	Северо-Западная, 122	другие	156	2014-07-15 11:35	нужна а/вышка	0 1
922	2014-07-15 14:18	16	Центральный пд, 143	предохрани тели	1019	2014-07-15 17: 5	Заменен ПН в ТП	2 47
923	2014-07-15 14:20	17	Пенаты, 7	другие	894	2014-07-15 19:20	выпилили, подтянули провода	5 00
924	2014-07-15 15:18	20	Парижской Коммуны, 42	напряжение	244	2014-07-15 18:35	сгорели ПК-50, 2 руб-ка, разбито КЗ, включили	3 17
925	2014-07-15 15:31	21	Алейская, 7	другие	324	2014-07-15 16:42	спилили, включили	1 11
926	2014-07-15 16:35	24	Лагерный пд, 24-2	предохрани тели	1019	2014-07-15 17: 5	Заменен ПН в ТП	0 30
927	2014-07-15 19: 6	27	14-Западная, 6	другие	686	2014-07-16 0:17	подтянули контакт на опоре, хозяева не вышли	5 11
928	2014-07-15 20:34	28	Коммунаров пр-т, 137	напряжение	382	2014-07-16 0:51	нужна а/вышка, менять сжим для СИПа на "0"пр.	4 17
929	2014-07-15 6:55	30	Пожарный пер, 18	другие	17	2014-07-15 10: 0	см. заявку —4 от 16.07.2014	3 05
930	2014-07-16 9:30	1	2-Забой, 239	обрывы	1186	2014-07-16 10:10	Восстановлен обрыв ввода	0 40
931	2014-07-16 9:30	2	Коммунаров пр-т, 137	напряжение	382	2014-07-16 10:39	восстановили контакт "0" СИП н а опоре	1 09
932	2014-07-16 9:30	3	Рельефный пд, 10	другие	1080	2014-07-16 15:56	ветки на ВЛ нет, см. дефекты	6 26
933	2014-07-16 10: 0	4	Пожарный пер, 19	предохрани тели	17	2014-07-16 15:41	Заменен ПН в ТП	5 41
934	2014-07-16 10:30	5	Профинтерна, 30, 32	обрывы	155	2014-07-16 11:50	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 20
935	2014-07-16 10:31	6	Северо-Западная, 122	другие	156	2014-07-16 11:21	восстановили контакт 2-й части ввода	0 50
936	2014-07-16 10:32	7	Остров Кораблик, 25А	другие	756	2014-07-16 21: 0	хозяев дом нет	10 28
937	2014-07-16 13:12	10	Чкалова, 235А	другие	1561	2014-07-16 22:40	спилили ветку с СИП, повреждений нет	9 28
938	2014-07-16 13:16	11	Рыночный пд, 4	предохрани тели	155	2014-07-16 15:17	Заменен ПН в ТП	2 01
939	2014-07-16 14:42	13	Фурманова, 12	другие	95	2014-07-16 16:38	ветка на нижнем проводе ВЛ 6кВ, нужна а/вышка	1 56
940	2014-07-16 14:43	14	Ермака ул., 7	другие	407	2014-07-16 17: 9	установили зажим на опоре	2 26
941	2014-07-16 16: 6	15	Герцена /Южный/, 5Е	обрывы	473	2014-07-16 18: 3	Восстановлен обрыв ввода	1 57
942	2014-07-16 17:26	17	Строителей пр., 30	другие	397	2014-07-16 21: 0	в ТП все отходит, к ВЛ замечаний нет	3 34

943	2014-07-16 22:30	21	Краевая, 238	другие	75	2014-07-16 23: 7	переподключили нулевой провод	0 37
944	2014-07-17 10: 0	5	Майская /Борзовая заимка/, 5	другие	598	2014-07-17 11:53	проехать нет возм-ти, нужна а/вышка	1 53
945	2014-07-17 14:15	7	Матросова, 198	другие	203	2014-07-17 16:34	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 19
946	2014-07-17 15:18	8	Остров Кораблик, 25А	другие	756	2014-07-17 18:34	от опоры U по КЛ в дом отходит, сообщ. предст.	3 16
947	2014-07-17 17: 1	9	Конева пер, 71 54	другие	249	2014-07-17 19: 9	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 08
948	2014-07-18 11:45	4	14-Западная, 6к4	обрывы	686	2014-07-18 15:30	обрыв фазы в кабеле, отсоед. на опоре, сообщ. хозяину	3 45
949	2014-07-19 8:30	2	Садовая, 30А	другие	102	2014-07-19 10:36	восстановили контакт на вводе	2 06
950	2014-07-19 8:35	3	Опытная станция пос., 26А	другие	1407	2014-07-19 14:40	спили, сняли ветку	6 05
951	2014-07-19 11: 0	5	Партизанская, 16	другие	261	2014-07-19 15:48	спилили ветку	4 48
952	2014-07-19 18:10	9	Литейная, 64	другие	133	2014-07-19 18:43	восстановлен контакт, нужен сжим	0 33
953	2014-07-19 18:12	10	Радужная /Б.Заимка/, 126А	другие	1410	2014-07-19 18:45	подтянули контакт 2 части ввода	0 33
954	2014-07-20 9:15	1	Калинина пр, 7	предохранители	537	2014-07-20 9:49	Заменен ПН в ТП	0 34
955	2014-07-21 13: 4	5	Горького М., 38А	другие	289	2014-07-21 13:50	порван КЛ-0,4кВ, Ф-11 откл.	0 46
956	2014-07-21 15:56	6	Сухова П., 83	обрывы	135	2014-07-21 16:15	упало дерево, оборван пролет СИП, повр. опора	0 19
957	2014-07-21 16:37	7	Ленина пр., 124	другие	224	2014-07-21 16:55	поврежден КЛ-6кВ, см. опер. журнал	0 18
958	2014-07-21 17:52	8	Красносельская, 56	напряжение	213	2014-07-21 17:53	см. заявку —6 от 22.07.2014г.	0 1
959	2014-07-21 18:10	9	Профинтерна, 59	другие	310	2014-07-21 20:29	поврежден тр-р, откл. РВ на тр-р, см. дефект	2 19
960	2014-07-21 19:15	10	Профинтерна, 59	другие	1049	2014-07-21 20:29	сгор. 1ПНх250А на Ф-2, прозвон. КЛ-0,4кВ, Ф-2 откл.	1 14
961	2014-07-22 10:17	2	Челюскинцев пер, 69	обрывы	92	2014-07-22 10:38	обрыва нет, работает сетевой район	0 21
962	2014-07-22 20: 0	6	Красносельская, 56	напряжение	213	2014-07-22 23:19	U в доме=246В, Uтп=235/236/234В, Ф-3 J=105/130	3 19
963	2014-07-22 2:35	8	Попова, 8А бойлер 53	другие	918	2014-07-22 4:43	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 08
964	2014-07-22 6:56	9	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-07-22 6:57	см. заявку —4 от 23.07.2014г.	0 1

965	2014-07-23 11:55	3	Юрина, Кр.текстильщик	другие		2014-07-23 13:55	ветка на проводах ул. освещения и радиофидера	2 00
966	2014-07-23 12: 0	4	Заобская /Затон, 10	другие	1179	2014-07-23 14:38	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 38
967	2014-07-23 16:20	7	Телефонная, 28А	другие	922	2014-07-23 18:50	нет доступа в РУ-0,4кВ - машина	2 30
968	2014-07-23 18: 0	8	Парковая, 38	предохрани тели	53	2014-07-23 18:36	Заменен ПН в ТП	0 36
969	2014-07-24 11:51	3	Песчаная, 22А	обрывы	928	2014-07-24 12:20	Ф-5, 7 откл., см. деф., составили акт	0 29
970	2014-07-24 12:20	4	Песчаная, 22А	обрывы	928	2014-07-24 13:50	Восстановлен обрыв.	1 30
971	2014-07-24 13:44	5	Папанинцев, 170, 172	обрывы	238	2014-07-24 15:31	Восстановлен обрыв ввода	1 47
972	2014-07-24 16:31	7	Тепличный пер /с.Лебяжье/, 15	обрывы	102	2014-07-24 18:14	Восстановлен обрыв ввода	1 43
973	2014-07-24 16:53	8	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-07-24 19:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 47
974	2014-07-24 17: 4	9	Партизанская, 182	другие	1468	2014-07-24 19:40	восст. контакт на опоре и на гусаке	2 36
975	2014-07-24 17:10	10	Канатный пд, 59/2	другие	35	2014-07-24 22:10	спилили ветку с проводов	5 00
976	2014-07-24 17: 9	11	Воровского, 49	обрывы	1294	2014-07-24 18: 0	не обнаружено	0 51
977	2014-07-24 17:26	12	Заборная, 33А	другие	866	2014-07-24 17:28	см. заявку —19 от 24.07.2014	0 2
978	2014-07-24 17:46	14	Дамба берега Оби, 9А	другие	362	2014-07-24 21:41	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3 55
979	2014-07-24 18: 7	15	Герцена /Южный/, 12А	предохрани тели	476	2014-07-24 19:38	Заменен ПН в ТП	1 31
980	2014-07-24 19:25	16	Водников /Затон/, 23	обрывы	1076	2014-07-24 21:32	Восстановлен обрыв ввода	2 07
981	2014-07-24 19:47	17	Кулагина, 23	другие	866	2014-07-24 19:48	см. заявку 319 от 24.07.2014	0 1
982	2014-07-24 19:51	18	Водопроводная /окт.р-н/, 74	другие	548	2014-07-24 21:15	в ТП все отходит с нагрузкой, в доме свет горит	1 24
983	2014-07-24 20:10	19	Лесокирзаводская, 1	предохрани тели	866	2014-07-24 20:49	Заменен ПН в ТП	0 39
984	2014-07-25 10:33	2	Попова, 68	другие	840	2014-07-25 11:26	Ф-4 У отходит	0 53
985	2014-07-25 12: 4	3	Микронная, 115А	обрывы	1084	2014-07-25 12:28	не обнаружено. КЛ оторван от тросовки	0 24
986	2014-07-25 13: 0	4	Заозерная, 114	другие	489	2014-07-25 13:38	сообщила Кулешова ОТЭ, отключен 24.07.2012	0 38

987	2014-07-25 15:35	7	Пионеров, 15	другие	155	2014-07-25 21:15	ветки не обнаружено	5 40
988	2014-07-25 16:32	8	Танковая, 24-1	другие	267	2014-07-25 19:51	нужно менять провод на СИП и править трубост.	3 19
989	2014-07-25 19:10	10	Герцена /Южный/, 12	другие	476	2014-07-25 21:34	Ф-6 отболтили КЛ на ВЛ (гаражи )	2 24
990	2014-07-25 22: 7	11	Восточная, 119	другие	365	2014-07-25 23: 0	Ф-14 заменили 2 изолятора, включили	0 53
991	2014-07-26 8:30	1	Березовая роща /Лебяжье/, 42	обрывы	410	2014-07-26 10:20	Ф-2 откл., менять 2 траверсы, изолятор, руб-к	1 50
992	2014-07-26 10:12	3	Ангарский пд, 13	другие	75	2014-07-26 11:15	спилили дерево	1 03
993	2014-07-26 15:45	8	Зеленая роща, 15	другие	151	2014-07-26 17:25	Ф-6 U отходит, J есть	1 40
994	2014-07-26 15:48	9	Матросская /Затон/, 20	другие	1075	2014-07-26 16:10	повреждение внутри дома, свет есть	0 22
995	2014-07-26 17:17	10	9-Мая пд, 5	другие	497	2014-07-26 17:40	Ф-15 все отходит, нагрузка есть	0 23
996	2014-07-26 22:41	13	Речная 3-я, 14	другие	1115	2014-07-26 23:31	на опоре контакт хороший, U от ходит	0 50
997	2014-07-27 12:40	1	Байкальская /Борз.заимка/, 218	другие	1444	2014-07-27 19:20	Убрали дерево, ветки с ВЛ	6 40
998	2014-07-27 17:45	2	Интернациональная, 32	другие	289	2014-07-27 18:47	подтянули контакт на опоре	1 02
999	2014-07-27 22:24	3	Халманова, 67	другие	933	2014-07-28 0:52	восстановили контакт на опоре	2 28
***	2014-07-28 10: 6	3	Попова, 98	другие	1026	2014-07-28 12:30	Ф-14 одна жила отключена, по 2 фазам U отходит	2 24
***	2014-07-28 11:41	5	Перевозный пер, 1	другие	1074	2014-07-28 18: 6	ветки на ВЛ нет, нужно прорезать линию, см. дефекты	6 25
***	2014-07-28 14: 0	6	Власихинская, 59	обрывы	1099	2014-07-28 16:33	Восстановлен обрыв ввода	2 33
***	2014-07-28 15:38	7	Казакова, 12	другие	390	2014-07-28 17:18	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 40
***	2014-07-29 10:25	8	Петрова А., 140А	другие	981	2014-07-29 10:35	заявку отменил абонент	0 10
***	2014-07-29 10:55	10	Ползунова, 25	обрывы	654	2014-07-29 13:46	кабель подкл. от опоры —1 на щит, обрыв. от опоры	2 51
***	2014-07-29 12:50	12	Змеиногорский пд, 116Г	предохрани тели	876	2014-07-29 15:25	Заменен ПН в ТП	2 35
***	2014-07-29 16: 6	16	Северный-Власихинский пд, 156А	предохрани тели	1040	2014-07-29 16:55	Заменен ПН в ТП	0 49
***	2014-07-29 17:55	17	Социалистический пр, 64	другие	638	2014-07-29 19:44	Ф-3 заменили губку ПН-держателя	1 49

***	2014-07-29 4:40	18	Канатный пд, 24	другие	180	2014-07-29 6: 3	Ф-20 отболт. поврежд. КЛ-0,4кВ, замен. 2ПНх400	1 23
***	2014-07-30 10:14	5	Малахова, 109	другие	806	2014-07-30 12: 1	U от ТП отходит, возврата нет	1 47
***	2014-07-30 13: 0	6	Юрина, 209	другие	899	2014-07-30 14:46	Ф-9 порван КЛ, рубильник откл., Ф-23 включили	1 46
***	2014-07-30 14:32	7	Тюленина С., 2А	другие	747	2014-07-30 15:20	в ТП не U по 10кВ, см. опер. журнал, заменили ЗПК	0 48
***	2014-07-30 14:50	9	Майская /Борзовая заимка/, 5	другие	598	2014-07-30 16: 0	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 10
***	2014-07-30 20:59	10	Ерестная, 31	другие	1485	2014-07-30 22: 0	свет горит	1 01
***	2014-07-30 22:23	11	Куета, 36	другие	Кует	2014-07-30 23: 6	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 43
***	2014-07-31 17:24	3	Конева пер, 54	другие	249	2014-07-31 18:18	восстановили контакт на опоре	0 54
***	2014-07-31 20:23	5	Мамонтова, 190- 1	обрывы	41	2014-07-31 21: 0	обрыва нет, нужны сжимы, плох. контакты на опоре	0 37
***	2014-08-01 8:40	3	Бабуркина, 18 ГСК	другие	806	2014-08-01 10: 0	U от ТП отходит, ВРУ ГСК - U отсутствует Ф-1	1 20
***	2014-08-01 10:55	7	Гоголя, 110Б	предохранители	83	2014-08-01 11:40	Заменен ПН в ТП	0 45
***	2014-08-01 11:30	8	Короленко, 70	другие	467	2014-08-01 12: 3	Ф-2 зам.2ПН-400А, в ВРУ стройки к.з., Ф-2 откл.	0 33
***	2014-08-02 14:45	1	Ядринцева пер, 129	другие	58	2014-08-02 14:53	отменена потребителем - свет есть	0 8
***	2014-08-03 9:51	2	Кирсаевская, 142А	другие	371	2014-08-03 13: 6	нет контакта на вводе автомата , см. пломбу, см. дефекты	3 15
***	2014-08-03 11:45	3	Змеиногорский тр., 106А	другие	980	2014-08-03 18: 3	откл.яч.11 на ПС 14 - порван КЛ 6кВ, вкл. по резерву	6 18
***	2014-08-03 17:30	5	Попова, 106	другие	939	2014-08-03 18:55	руб-к Ф-17 нет контакта ниж. губ. ПН-держ.	1 25
***	2014-08-03 22:30	7	Аванесова, 68	обрывы	682	2014-08-03 23:13	оборван СИП машиной, обесточ. на опоре	0 43
***	2014-08-04 13:30	7	5-Инициативный пд /Н-силы, 30	другие	1438	2014-08-04 14:40	поврежден ввод. руб-к - сообщено 3 с.р.	1 10
***	2014-08-04 17:30	8	Пролетарская, 211	другие	191	2014-08-04 18:30	порван КЛ 6 кВ	1 00
***	2014-08-04 20: 0	10	Анатолия, 220	предохранители	668	2014-08-04 21:48	Заменен ПН в ТП	1 48
***	2014-08-04 20: 0	11	Анатолия, 220	другие	668	2014-08-04 23: 3	замер Jobщ=255/260/400А, U=227/221/186	3 03
***	2014-08-04 6: 0	13	Анатолия, 220	напряжение	668	2014-08-04 7:24	Jobщ=160/180/270А, U=235/225/2 00В	1 24

***	2014-08-05 12:31	15	Юрина, 116	предохрани тели	136	2014-08-05 14:26	Заменен ПН в ТП	1 55
***	2014-08-07 9:25	5	Змеиногорский тр., 110	обрывы	332	2014-08-07 11:10	1 с.р. восстановил обрыв на ВЛ 0,4кВ	1 45
***	2014-08-07 12:22	6	Змеиногорский тр., 116	другие	876	2014-08-07 14:28	Ф-15 ф. «С» горит ПН-400 - при включении	2 06
***	2014-08-07 13:50	10	Ленина пр., 71	другие	108	2014-08-07 16: 0	Ф-4 ф.А выгорел ПН-держ. - сообщ.1 с.р., откл.	2 10
***	2014-08-07 14:50	11	Пожарный пер, 19	другие	17	2014-08-07 18:14	Поврежден КЛ	3 24
***	2014-08-07 20:22	14	Заборная, 13	предохрани тели	866	2014-08-07 21:58	Заменен ПН в ТП	1 36
***	2014-08-08 8:15	2	Южная, 21	другие	1127	2014-08-08 9:45	контакт на опоре восстановлен	1 30
***	2014-08-08 13:22	3	Молодежная, 19	обрывы	102	2014-08-08 15: 2	Восстановлен обрыв ввода	1 40
***	2014-08-08 20: 7	6	Витебская, 16	другие	174	2014-08-08 20:34	восст. контакт на опоре	0 27
***	2014-08-09 8: 0	1	Лоцманская /Затон/, 42	другие	1071	2014-08-09 15:27	Убрали дерево, ветки с ВЛ	7 27
***	2014-08-09 16:45	3	Никитина, 159А /2	напряжение	513	2014-08-09 18:39	Восстановлен обрыв "0" провода - обрыв	1 54
***	2014-08-10 9:26	2	Северо-Западная, 93	другие	264	2014-08-10 14:45	—сч.327028, показ.32923, см. дефекты	5 19
***	2014-08-10 10:34	3	Смирнова, 88	предохрани тели	738	2014-08-10 11:56	Заменен ПН в ТП	1 22
***	2014-08-10 17:28	6	Степная /Лебяжье/, 33	обрывы	181	2014-08-10 18:28	Восстановлен обрыв ввода	1 00
***	2014-08-11 16:12	6	Тачалова, 95/2	обрывы	246	2014-08-11 17: 5	оборван СИП, обесточено на опоре	0 53
***	2014-08-11 22:18	7	Путейская, 122	другие	341	2014-08-12 0:24	от опоры U потребителю отходит	2 06
***	2014-08-12 9:19	3	Туристов /Борзовая Заимка, 42А	другие	621	2014-08-12 13:50	восстановили контакт на вводе	4 31
***	2014-08-12 13:50	6	Толстого Л., 18	напряжение	6	2014-08-12 15:25	U в доме 207В	1 35
***	2014-08-12 15: 0	7	Беляева, 26 28	другие	135	2014-08-12 16:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 15
***	2014-08-12 16: 0	8	Колхозный пер, 32	напряжение	239	2014-08-12 16:37	Ф-3 U=215/215/220В; J=15/15/20 А	0 37
***	2014-08-13 10:51	2	Матросова, 193	другие	203	2014-08-13 16:10	откл. Ф-4, слом. ж/б прист., оборв. жила СИП – восстановили	5 19
***	2014-08-13 11: 7	4	Колхозный пер, 32	другие	239	2014-08-13 13:42	восстановлен обрыв	2 35



***	2014-08-13 18:12	6	Купинская, 13/2	другие	214	2014-08-13 19:14	восст. контакт на вводе	1 02
***	2014-08-14 10:40	3	Маяковского, 26	другие	338	2014-08-14 11:15	проводятся работы в ТП-328, см. опер. журнал	0 35
***	2014-08-14 11:15	5	Сухова П., 71	другие	135	2014-08-14 12: 0	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 45
***	2014-08-14 13:20	6	Рубцовская, 8А	другие	338	2014-08-14 14: 8	не было U по 6кВ от ТП-348, см. опер. журнал	0 48
***	2014-08-14 15:44	9	Юрина, 221Б	другие	633	2014-08-14 16:29	Ф-5, 15 U отходит, U в дом приходит (3 фазы)	0 45
***	2014-08-15 12:19	4	Денисова, 160	обрывы	1080	2014-08-15 13:11	Восстановлен обрыв ввода	0 52
***	2014-08-15 12:39	5	Красноармейский, 135	предохрани тели	725	2014-08-15 13:48	Заменен ПН в ТП	1 09
***	2014-08-15 13:55	6	Горская, 129	напряжение	1400	2014-08-15 15:45	U в доме 220В	1 50
***	2014-08-16 10:45	1	Молодежная, 56	другие	624	2014-08-16 11:10	Ф-1 каб. на фонтан и к/к Лига-пресс, вкл. Ф-1	0 25
***	2014-08-16 10:45	2	Свердлова, 75	другие	509	2014-08-16 11: 7	линия Горсвета, передано ЕДДС	0 22
***	2014-08-16 15:15	3	Новороссийская, 11Б	другие	137	2014-08-16 16:20	Ф-6, 9 все отходит	1 05
***	2014-08-16 18:50	4	Партизанская, 39	другие	43	2014-08-16 19:12	U с опоры отходит	0 22
***	2014-08-18 9:18	2	Исакова Г., 229	другие	588	2014-08-18 10:28	от ТП напряжение отходит	1 10
***	2014-08-19 14:12	6	С.Ускова, 15	предохрани тели	1478	2014-08-19 16:55	Заменен ПН в ТП	2 43
***	2014-08-19 14:20	7	40 лет Октября, 17	другие	369	2014-08-19 14:45	работы в доме	0 25
***	2014-08-19 15:25	8	Короленко, 133	другие	83	2014-08-19 15:37	от ВЛ 0,4кВ U отходит	0 12
***	2014-08-19 22:16	9	Юрина, 221Б	другие	633	2014-08-19 23: 7	Ф-5, 15 от ТП напряжение отходит	0 51
***	2014-08-20 11:22	2	Тачалова, 20	другие	17	2014-08-20 12:25	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1 03
***	2014-08-20 15:15	3	Боровая /пос.Ягодное/, 4	предохрани тели	413	2014-08-20 16:20	Заменен ПН в ТП	1 05
***	2014-08-20 19:40	6	Центральная /Ягодное/, 132 107	предохрани тели	413	2014-08-20 21:25	Заменен ПН в ТП	1 45
***	2014-08-20 20:15	7	Ленина пр., 120	другие	194	2014-08-20 21:20	Ф-8 поврежден КЛ 0,4кВ, ПН с 2-х фаз сняты	1 05
***	2014-08-21 10:39	2	Молодежная, 31А	другие	978	2014-08-21 10:54	Ф-1 U отходит по всем фидерам	0 15

***	2014-08-21 11:35	3	Боровая /пос.Ягодное/, 4А	другие	413	2014-08-21 15:18	разбили к.з., вырез. кусты, заменили 1ПНх250А	3 43
***	2014-08-21 17:25	5	Чернышевского, 201	другие	1221	2014-08-21 19:12	восст. контакт на опоре	1 47
***	2014-08-21 19:10	6	Новороссийская, 90	другие	268	2014-08-21 21:17	восст. контакт на трубостойке	2 07
***	2014-08-22 11:13	5	Матросова, 193	другие	203	2014-08-22 16:38	ветка на ВЛ ГСК, не "БСК"	5 25
***	2014-08-22 20: 0	10	Рыбозаводской пд, 82	другие	50	2014-08-22 21:12	U от опоры на трубостойку приходит	1 12
***	2014-08-23 10: 8	2	Кулагина, 5М	другие	306	2014-08-23 14:55	нет доступа в ТП	4 47
***	2014-08-23 18: 0	3	Кулагина, 5М	другие	306	2014-08-23 18:40	Ф-4 в норме	0 40
***	2014-08-24 0:37	5	Восточная, 127	другие	365	2014-08-24 1:52	повреждена конц. муфта КЛ-0,4кВ, отсоед. на опоре	1 15
***	2014-08-26 8:17	1	Северо-Западная, 35	предохрани тели	681	2014-08-26 14: 1	Заменен ПН в ТП	5 44
***	2014-08-26 18:50	7	Северо-Западная, 232	другие	466	2014-08-26 19:53	Ф-8 отболт. поврежд. КЛ, зам. ПН- 400, Ф- 8 включ.	1 03
***	2014-08-26 21: 0	9	Северо-Западная, 230	предохрани тели	466	2014-08-26 21:40	Заменен ПН в ТП	0 40
***	2014-08-26 6:30	11	Беляева, Тимуровская	предохрани тели	335	2014-08-26 7:35	Заменен ПК в ТП	1 05
***	2014-08-27 9:50	1	Футбольный пд, 10-4	другие	436	2014-08-27 14:30	передано 2 с.р.	4 40
***	2014-08-27 10:55	4	Пролетарская, 158	обрывы	26	2014-08-27 12: 3	обесточено на опоре, оборвана тросовая подвеска	1 08
***	2014-08-27 12:12	8	Силикатная, 3	напряжение	892	2014-08-27 15:20	U в ТП= 224,226,224В	3 08
***	2014-08-27 14: 0	11	Молодежная, 20	другие	106	2014-08-27 14:20	заявка отменена, повреждение в ВРУ	0 20
***	2014-08-27 16:38	13	Энтузиастов, 4	другие	1053	2014-08-27 19:48	Ф-2 сгорел ПН-250, необх. ревизия ВРУ	3 10
***	2014-08-27 19:40	14	Кирсараевская, 197	другие	371	2014-08-27 21: 7	восст. контакт на опоре	1 27
***	2014-08-28 10:54	4	Гоголя, 51	другие	63	2014-08-28 12:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 21
***	2014-08-28 12:23	6	Чеглецова, 62	предохрани тели	1115	2014-08-28 13:30	Заменен ПН в ТП	1 07
***	2014-08-28 13:46	7	Папанинцев, 96	предохрани тели	680	2014-08-28 16:39	Заменен ПК в ТП	2 53
***	2014-08-28 15:50	9	Брянская,	другие	603	2014-08-28 16:20	см. опер. журнал	0 30

***	2014-08-28 17:11	11	Горская, 101 107	другие	1401	2014-08-28 18:13	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 02
***	2014-08-28 17:11	12	Некрасова, 64	другие	581	2014-08-28 18: 1	Ф-1 отключен ранее, КЛ поврежден, сообщ. предст.	0 50
***	2014-08-30 18:50	5	80 Гвардейской дивизии, 8А	предохрани тели	659	2014-08-30 19:33	Заменен ПН в ТП	0 43
***	2014-08-31 10: 0	2	Партизанская, Интернациональная	другие	26	2014-08-31 10: 9	откл. РУ 0,4кВ Агроспецотделение для работ	0 9
***	2014-08-31 15: 0	4	Кутузова, 61	напряжение	566	2014-08-31 17: 6	U в доме 186В, U в ТП=226/232/ 218В, см. дефекты	2 06
***	2014-08-31 16:10	5	Новая /Лебяжье/, 14А	другие	1300	2014-08-31 17:30	подтянули контакт на вводе	1 20
***	2014-09-01 13:47	5	Интернациональная, 21	обрывы	64	2014-09-01 15: 0	обрыва нет, включен вводной автомат в ТП	1 13
***	2014-09-01 20:39	7	Совхозная, 28А	другие	137	2014-09-01 22:10	от опоры U отходит, нужна большая лестница	1 31
***	2014-09-02 11:13	2	1-Восточный пд, 7	другие	133	2014-09-02 14: 7	восст. контакт на опоре	2 54
***	2014-09-02 16:10	6	Первомайская /п.Ягодное/, 45	другие	413	2014-09-02 17:25	восст. контакт на опоре	1 15
***	2014-09-02 18:25	7	Гоголя, 148/ 1	обрывы	513	2014-09-02 19: 9	обесточили с опоры, нужно править трубостойку	0 44
***	2014-09-02 20:35	9	Петрова А., 124	другие	466	2014-09-02 23:55	Ф-8 отболчен кабель на С-Зап, 232 – порван КЛ	3 20
***	2014-09-03 11:50	9	Панфиловцев, 22	другие	924	2014-09-03 13:40	Ф-5, 14 порв. КЛ-0,4кВ, отболч., ПН сняты	1 50
***	2014-09-03 15:20	11	Змеиногорский тр., 89А	другие	354	2014-09-03 17: 5	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 45
***	2014-09-03 17:37	12	Циолковского пер, 126	другие	434	2014-09-03 18:50	восст. контакт на вводе	1 13
***	2014-09-03 18:31	13	Школьная /Лебяжье/, 71	другие	359	2014-09-03 22:20	плохой контакт на трубостойке, на опоре - норма	3 49
***	2014-09-03 18:34	14	Правый Берег пруда, 230, 232	другие	1111	2014-09-03 21:20	1 с.р. не поставил перемычку м/у изол. - сделали	2 46
***	2014-09-03 21:35	16	Гвардейская, 180	другие	246	2014-09-03 22:37	свет появился	1 02
***	2014-09-04 16:23	3	Попова, 29	предохрани тели	896	2014-09-04 16:35	Заменен ПН в ТП	0 12
***	2014-09-04 19: 0	4	Гущина П., 165	предохрани тели	933	2014-09-04 21:20	Заменен ПН в ТП	2 20
***	2014-09-05 8:32	1	Канатный пд, 46А	другие	34	2014-09-05 9:20	отключены э/сбытом	0 48
***	2014-09-05 9:37	3	Короленко, 133	предохрани тели	83	2014-09-05 10: 8	Заменен ПН в ТП	0 31

***	2014-09-05 10: 8	4	Павловский тр, 213	другие	1042	2014-09-05 10:50	Ф-3, 9 сгор.2ПН-250А, отключ, ПН сняли, положили	0 42
***	2014-09-06 10:40	6	Попова, 153А	другие	1036	2014-09-06 11:31	Ф-18, 20 U и J отходят, Ф-4 U отходит	0 51
***	2014-09-06 12: 5	7	Димитрова, 48	обрывы	928	2014-09-06 13: 0	Восстановлен обрыв ввода	0 55
***	2014-09-06 15:47	10	Щумакова, 47	другие	1040	2014-09-06 17: 8	был откл. руб-к Ф-11, кабель порван, сняли ПН, выкл.	1 21
***	2014-09-06 18:27	12	Челюскинцев пер, 129	обрывы	492	2014-09-06 19: 2	Восстановлен обрыв ввода	0 35
***	2014-09-06 21:20	14	Профинтерна, 46А	другие	166	2014-09-06 22: 0	восст. контакт на трубостойке	0 40
***	2014-09-07 13:40	1	Цаплина, 8	обрывы	213	2014-09-07 14:45	Восстановлен обрыв ввода	1 05
***	2014-09-07 15:24	2	Тальменский пд, 19А	обрывы	971	2014-09-07 16:35	Восстановлен обрыв ввода	1 11
***	2014-09-07 20: 5	4	Юрина, 221 225	другие	633	2014-09-07 21:15	порван КЛ-0,4кВ, Ф-5 отключили	1 10
***	2014-09-08 11: 6	3	Парижской Коммуны, 46	другие	870	2014-09-08 12: 0	обрыв фазы по кабелю 6кВ - переключ. на резерв	0 54
***	2014-09-08 15:40	5	Гущина П., 173	другие	915	2014-09-08 16:20	Ф-6 сгорел ПН-400-порван КЛ, дом подкл. Ф-14	0 40
***	2014-09-08 16:55	6	Каменская, 50	другие	603	2014-09-08 17: 0	отменена абонентом	0 5
***	2014-09-08 6:12	9	Воровского, 59	другие	1294	2014-09-08 6:47	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 35
***	2014-09-09 9:55	2	Бехтерева, 59	обрывы	579	2014-09-09 10:53	отгорел кабель с тросовкой на опоре, отдали хозяину	0 58
***	2014-09-09 19: 2	6	Сельский пд, 82	обрывы	1181	2014-09-09 21:14	Восстановлен обрыв ввода	2 12
***	2014-09-10 11:15	3	Парковая, 32	обрывы	53	2014-09-10 18: 0	Восстановлен обрыв	6 45
***	2014-09-11 8:20	1	Цаплина, 48	другие	1294	2014-09-11 9:32	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 12
***	2014-09-11 11:24	6	1-Станкостроительный, 2А	другие	1053	2014-09-11 23:10	нужна а/вышка	11 46
***	2014-09-11 14:51	8	Ленина пр., 147Б	предохранители	990	2014-09-11 16:20	Заменен ПН в ТП	1 29
***	2014-09-11 14:59	9	Бородкина, 20	другие	603	2014-09-12 11:17	Убрали дерево, ветки с ВЛ	20 18
***	2014-09-11 18:50	11	Пороховой взвоз пер, 21А	другие	1111	2014-09-11 20:18	восст. контакт на опоре	1 28
***	2014-09-12 8: 0	1	1-Станкостроительный, 2А	другие	1053	2014-09-12 9:50	нет U после учета на опоре, передано э/сбыт	1 50

***	2014-09-12 9:10	2	Суворова /Нов-силик/, 13	другие	848	2014-09-12 14:10	Ф-8 кабель поврежден, Ф-8 отключили	5 00
***	2014-09-12 13: 0	5	Маяковского, 10	другие	129	2014-09-12 14:20	Поврежден КЛ	1 20
***	2014-09-12 15:10	6	Димитрова, 3к1	обрывы	928	2014-09-12 17:15	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	2 05
***	2014-09-12 20:50	8	Чехова, 9	обрывы	4	2014-09-13 10:20	Восстановлен обрыв	13 30
***	2014-09-12 0:53	9	Брестская, 4	предохрани тели	416	2014-09-12 1:24	Заменен ПН в ТП	0 31
***	2014-09-13 9:27	1	Гоголя, 44	предохрани тели	314	2014-09-13 10:20	Заменен ПН в ТП	0 53
***	2014-09-13 13:10	3	Краевая, 132	другие	291	2014-09-13 15:58	ф-2 откл., порван КЛ, включ. после муфтовки	2 48
***	2014-09-13 13:17	4	Юрина, 186	другие	805	2014-09-13 13:50	У в ТП отходит	0 33
***	2014-09-13 15: 8	5	Понтонный мост, 13	другие	582	2014-09-13 16: 2	восст. контакт на опоре	0 54
***	2014-09-14 8:11	1	Фомина, 45А	другие	20	2014-09-14 8:43	У с опоры по КЛ отходит, нужно распломб. щит	0 32
***	2014-09-15 9:20	3	Маркса, 103	другие	1294	2014-09-15 9:35	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 15
***	2014-09-15 9:54	6	Павловский тр, 227	другие	1375	2014-09-15 10:22	У отходит, свет загорелся	0 28
***	2014-09-15 10:18	7	Попова, 192	напряжение	988	2014-09-15 11: 8	Ф-6, 17 отключили, "0" без замечаний, включ.	0 50
***	2014-09-15 10:38	8	Горно-Алтайская, 34	обрывы	600	2014-09-15 12:15	Восстановлен обрыв ввода	1 37
***	2014-09-15 12:47	10	Гончарова пд, 12	напряжение	95	2014-09-15 12:50	Проверено низкое напряжение. Передано в сетевой район.	0 3
***	2014-09-15 15:47	12	Северо-Западная, 230	другие	466	2014-09-15 16:26	Ф-11 отключен, взорвалась муфта кабеля, см. деф.	0 39
***	2014-09-15 16:20	13	Сейфуллинский, 26	другие	31	2014-09-15 17:43	У по кабелю отходит, повреждение внутри	1 23
***	2014-09-15 21:33	16	Хлебозаводская, 12	другие	311	2014-09-16 0:25	обрыв провода в пролете, обрезали, надо вырезать	2 52
***	2014-09-15 21:33	17	Попова, 50	предохрани тели	704	2014-09-15 21:55	Заменен ПН в ТП	0 22
***	2014-09-16 8:51	4	Полусный пд, 43	другие	237	2014-09-16 11:17	восст. контакт на трубостойке	2 26
***	2014-09-16 14:11	7	Тихонова, 64	предохрани тели	1470	2014-09-16 16:43	Заменен ПН в ТП	2 32
***	2014-09-16 22:57	8	Чарышский пд, 10А	обрывы	98	2014-09-17 1:15	Восстановлен обрыв ввода	2 18

***	2014-09-17 15:42	7	Титова Г., 6	другие	532	2014-09-17 16:21	Ф-6 откл, опломбирован, Ф-7 включили	0 39
***	2014-09-17 15:44	8	2-Северо-Западная, 57	другие	379	2014-09-17 16:55	Поврежден КЛ	1 11
***	2014-09-18 11:28	2	Короленко, 97	другие	328	2014-09-18 11:52	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 24
***	2014-09-18 12:40	3	Пороховой Лог пер, 4	другие	19	2014-09-18 15:33	с опоры напряжение отходит	2 53
***	2014-09-18 12:42	4	Понтонный мост, 4	другие	582	2014-09-18 13:20	восст. контакт на опоре	0 38
***	2014-09-18 16:30	6	Короленко, 3	другие	578	2014-09-18 17:53	Поврежден КЛ	1 23
***	2014-09-18 18: 3	8	С.Ускова, 16	предохрани тели	1584	2014-09-18 18:24	Заменен ПН в ТП	0 21
***	2014-09-18 0:30	10	Дамба берега Оби, 9А	другие	362	2014-09-18 1:35	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 05
***	2014-09-19 9:30	4	Змеиногорский тр., 110	другие	332	2014-09-19 11: 1	оборван СИП на трубостойке, Ф-1 откл, ПН сняли	1 31
***	2014-09-19 9:30	5	Куета,	другие		2014-09-19 10:45	от ТП U отходит, на ВЛ замечаний нет	1 15
***	2014-09-19 13:30	8	Заобская /Затон, 6 14	другие	1179	2014-09-19 15:37	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 07
***	2014-09-19 13:50	9	Силикатная, 3 5, 7	обрывы	892	2014-09-19 15:53	Восстановлен обрыв	2 03
***	2014-09-19 18:55	10	Омская, 10	другие	779	2014-09-19 19: 0	отменена абонентом	0 5
***	2014-09-19 19: 0	12	Дамба берега Оби, 17	другие	362	2014-09-19 19: 9	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 9
***	2014-09-19 20:30	14	Заобская /Затон, 6	другие	1179	2014-09-19 21:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 45
***	2014-09-20 10: 0	5	Комсомольский пр., 85	предохрани тели	416	2014-09-20 10:20	Заменен ПН в ТП	0 20
***	2014-09-20 10:30	6	Денисова, 222	обрывы	10	2014-09-20 12: 4	Восстановлен обрыв ввода	1 34
***	2014-09-20 10:57	8	Веховского, 90	другие	10	2014-09-20 12: 0	восстановили КЗ в пролете	1 03
***	2014-09-20 12:20	9	Советская, 6к2	другие	366	2014-09-20 13: 7	Ф-13 заменили нижнюю губку ПН- держателя с изолятора	0 47
***	2014-09-20 12:45	11	Рассветная /Лебяжье/, 25	другие	410	2014-09-20 15:30	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2 45
***	2014-09-20 13:15	12	Заобская /Затон, 20 и др.	другие	1179	2014-09-20 13:58	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 43
***	2014-09-20 15:10	14	Северный-Власихинский пд, 62	другие	1031	2014-09-20 17:25	Ф-9 откл., поврежден кабель, в ВРУ вкл. перемычку	2 15

***	2014-09-20 15:15	15	Заобская /Затон, 20	другие	1179	2014-09-20 18:18	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3 03
***	2014-09-20 19:37	17	Чайковского /Южный/, 39	предохрани тели	395	2014-09-20 21: 9	Заменен ПН в ТП	1 32
***	2014-09-20 22: 7	18	Трудовой пер, 9	предохрани тели	708	2014-09-20 22:50	Заменен ПН в ТП	0 43
***	2014-09-21 8:22	1	Цаплина, 57 48	другие	1294	2014-09-21 8:43	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 21
***	2014-09-21 12:30	2	Аванесова, 175А	напряжение	441	2014-09-21 12:45	см. опер. журнал	0 15
***	2014-09-21 21:50	5	Исакова Г., 205-209	предохрани тели	518	2014-09-21 22: 0	Заменен ПН в ТП	0 10
***	2014-09-21 22: 0	7	Исакова Г., 232	другие	637	2014-09-21 22:50	Ф-7 поврежден КЛ, дом вкл. с Ф-12	0 50
***	2014-09-22 8:45	1	Опытная станция пос., 4Б	предохрани тели	517	2014-09-22 10: 5	Заменен ПН в ТП	1 20
***	2014-09-22 9:15	2	Братский пд., 15, 19	предохрани тели	265	2014-09-22 10:14	Заменен ПН в ТП	0 59
***	2014-09-22 9:30	3	Партизанская, 181	другие	1468	2014-09-22 11:15	напряжение от ТП отходит	1 45
***	2014-09-22 9:40	4	Энтузиастов, 12Б	предохрани тели	674	2014-09-22 10:35	Заменен ПН в ТП	0 55
***	2014-09-22 12:25	5	Пушкина, 48	предохрани тели	24	2014-09-22 14:45	Заменен ПН в ТП	2 20
***	2014-09-22 14:53	8	Гоголя, 53	другие	24	2014-09-22 15: 9	напряжение появилось	0 16
***	2014-09-22 16:26	9	Пушкина, 153	другие	67	2014-09-22 17:30	поврежден кабел. выход на траверсу от Ф-4 - откл.	1 04
***	2014-09-22 20:25	11	Песчаная, 26	другие	928	2014-09-22 22: 0	восст. контакт на опоре	1 35
***	2014-09-22 21:20	12	Анатолия, 224	предохрани тели	599	2014-09-22 22:17	Заменен ПН в ТП	0 57
***	2014-09-22 6:40	13	Гущина П., 169	другие	933	2014-09-22 7:20	Ф-13 откл., поврежден кабель	0 40
***	2014-09-23 11:27	5	Павловский тр, 253	предохрани тели	1006	2014-09-23 14:27	Заменен ПН в ТП	3 00
***	2014-09-23 13: 1	6	Змеиногорский тр., 112	предохрани тели	876	2014-09-23 13:44	Заменен ПН в ТП	0 43
***	2014-09-23 16: 0	9	Павловский тр, 295А	напряжение	1517	2014-09-23 16:34	Т1 Ул=406,407,405В, Уф=231,231,229В	0 34
***	2014-09-23 20: 5	10	Власихинская, 22	другие	95	2014-09-23 21:37	восст. контакт на опоре, см. дефекты	1 32
***	2014-09-23 6:17	13	Цаплина, 55	другие	1294	2014-09-23 7: 5	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 48

***	2014-09-24 8: 0	1	Цаплина, 55	другие	1294	2014-09-24 9:14	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 14
***	2014-09-24 9: 0	2	Змеиногорский тр., 112	другие	876	2014-09-24 13: 0	Ф-34 отходит 3 фазы, Ф-16 откл-н, ПН нет	4 00
***	2014-09-24 12: 0	3	С.Ускова, 6-10	другие	1512	2014-09-24 12:38	Поврежден КЛ	0 38
***	2014-09-25 12:15	3	Калинина пр, 10	предохрани тели	165	2014-09-25 14:24	Заменен ПН в ТП	2 09
***	2014-09-25 15:32	8	Пушкина, 143	другие	67	2014-09-25 15:40	подтянули контакт на вводе	0 8
***	2014-09-26 10:49	2	Солнечная Поляна, 35	другие	957	2014-09-26 14:31	Поврежден КЛ	3 42
***	2014-09-26 18:34	3	Титова Г., 4 рынок	другие	532	2014-09-26 19:23	Ф-8 выгорел верх. ПН-держатель ф. С, Ф-8 откл.	0 49
***	2014-09-26 20: 0	4	Титова Г., 4	другие	532	2014-09-26 21: 8	заменяли губку ПН, включили Ф-8	1 08
***	2014-09-26 21:55	5	Анатолия, 224	предохрани тели	599	2014-09-26 22:25	Заменен ПН в ТП	0 30
***	2014-09-27 10: 2	2	Гущина П., 217А ГСК	другие	718	2014-09-27 10:50	от ТП напряжение отходит	0 48
***	2014-09-27 13:40	4	Кирова, 45А	предохрани тели	233	2014-09-27 15:50	Заменен ПН в ТП	2 10
***	2014-09-27 17:15	5	Куйбышева /Южный/, 2кб	другие	474	2014-09-27 17:58	Поврежден КЛ	0 43
***	2014-09-28 8:50	1	Молодежная, 56	другие	624	2014-09-28 9:45	напряжение в ТП отходит	0 55
***	2014-09-28 10: 0	2	Коммунаров пр-т, 127А	другие	382	2014-09-28 11:15	U от ТП отходит	1 15
***	2014-09-28 11:18	3	Дзержинского /Южный/, 41	обрывы	900	2014-09-28 12:25	Ф-7, 8 отключены, поврежден КЛ 0,4кВ на гараж	1 07
***	2014-09-28 13:50	4	Дзержинского /Южный/, 83	напряжение	35	2014-09-28 14:15	заявка отменена потребителем, поврежд. в ВРУ	0 25
***	2014-09-28 16:55	7	Анатолия, 136	обрывы	11	2014-09-28 17:43	обесточено на опоре - менять кабель, восст.	0 48
***	2014-09-29 13:57	6	Малахова, 69	предохрани тели	626	2014-09-29 14:13	Заменен ПН в ТП	0 16
***	2014-09-29 16: 5	9	Корчагина П.пер., 50	другие	1129	2014-09-29 16:53	заменяли сжим на "0" контакте	0 48
***	2014-09-29 16:12	10	Партизанская, 187	другие	1468	2014-09-29 16:17	заявка отменена потребителем	0 5
***	2014-09-29 18:22	12	Семипалатинская, 110	напряжение	291	2014-09-29 18:25	отменена потребителем	0 3
***	2014-09-29 0:54	15	Кутузова, 2В	другие	1081	2014-09-29 1:52	заменяли ПК-40А	0 58



***	2014-09-30 9:45	2	Воровского, 161	другие	559	2014-09-30 11:44	Ф-10 отгорел наконечник на ф. С - КЛ 0,4кВ ведом.	1 59
***	2014-09-30 12: 3	3	Колесная, 39	обрывы	210	2014-09-30 12:40	оборвана тросовка, контакт восстановлен	0 37
***	2014-10-01 10:30	3	Мамонтова, 150	другие	41	2014-10-01 16: 0	восст. контакт на опоре	5 30
***	2014-10-01 13:45	5	Ермака ул., 23	другие	407	2014-10-01 14:55	восст. контакт на опоре	1 10
***	2014-10-01 20:55	8	Папанинцев, 121	другие	1008	2014-10-01 23: 8	Ф-24 заменили 2ПН-250, Ф-12 поврежден, откл.	2 13
***	2014-10-02 10: 4	4	Ленина пр., 58	другие	219	2014-10-02 10:45	Ф-4 ф. С нет ПН	0 41
***	2014-10-02 11:37	6	Комсомольский пр., 85	предохрани тели	416	2014-10-02 14:13	Заменен ПН в ТП	2 36
***	2014-10-03 13:55	1	Песчаная, 76	предохрани тели	671	2014-10-03 14:52	Заменен ПН в ТП	0 57
***	2014-10-03 14: 2	2	Калинина пр, 1А	другие	155	2014-10-03 15:12	напряжение отходит	1 10
***	2014-10-04 15:30	4	С.Ускова, 16	предохрани тели	1584	2014-10-04 16:21	Заменен ПН в ТП	0 51
***	2014-10-04 18:12	5	Земляничный пр-д, 1к5	другие	290	2014-10-04 18:14	—сч.038167908, пок. 012084	0 2
***	2014-10-04 20:33	6	Островского, 4	предохрани тели	994	2014-10-04 22: 0	Заменен ПН в ТП	1 27
***	2014-10-04 21: 5	7	Дзержинского /Южный/, 57	предохрани тели	473	2014-10-04 22:10	Заменен ПН в ТП	1 05
***	2014-10-05 12:56	1	Социалистический пр, 130А	другие	325	2014-10-05 13:23	от ТП U отходит	0 27
***	2014-10-05 21:40	3	Деповская, 15-2	другие	664	2014-10-05 22:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 40
***	2014-10-05 21:45	4	Беляева, 18	предохрани тели	337	2014-10-05 22:30	Заменен ПК в ТП	0 45
***	2014-10-06 11:20	3	Алексеевой Э., 86	другие	913	2014-10-06 14: 5	Ф-19 восстановили контакт на руб-ке	2 45
***	2014-10-06 15:15	4	Титова Г., 25	другие	343	2014-10-06 16: 0	U от ТП отходит	0 45
***	2014-10-07 10:50	2	Льжжный пд, 82	обрывы	132	2014-10-07 12: 0	Восстановлен обрыв ввода	1 10
***	2014-10-08 14:38	6	Павловский тр, 8	другие	1266	2014-10-08 16:30	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 52
***	2014-10-08 21:25	8	Полусный пд, 91	другие	492	2014-10-08 22:35	U с опоры отходит	1 10
***	2014-10-08 6:30	9	Локомотивный пд., 26	предохрани тели	1130	2014-10-08 7:15	Заменен ПН в ТП	0 45

***	2014-10-09 12:10	2	Энтузиастов, 4	другие	1053	2014-10-09 14:47	Поврежден КЛ	2 37
***	2014-10-09 6:10	5	Партизанская, 210	другие	191	2014-10-09 7:40	U в ТП отходит, контакт КЛ с СИП есть	1 30
***	2014-10-10 8:30	1	Малахова, 46	предохрани тели	960	2014-10-10 9: 6	Заменен ПН в ТП	0 36
***	2014-10-10 15:30	6	Короленко, 92	предохрани тели	328	2014-10-10 16:16	Заменен ПН в ТП	0 46
***	2014-10-10 17:41	7	Матросова, 45	другие	1355	2014-10-10 19:35	заменяли ПК-40А ф. "А"	1 54
***	2014-10-10 18: 6	8	Северный-Власихинский пд, 32	другие	1206	2014-10-10 19: 0	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 54
***	2014-10-10 23:33	9	Панкратова, 23А	другие	835	2014-10-11 1: 5	U от опоры отходит	1 32
***	2014-10-11 13: 0	6	Цаплина, 31	другие	213	2014-10-11 14:37	U отходит	1 37
***	2014-10-11 13: 5	7	Агрономический пер, 5	другие	1127	2014-10-11 14:22	восст. контакт на опоре	1 17
***	2014-10-11 13: 7	8	Никитина, 32	предохрани тели	577	2014-10-11 14:18	Заменен ПН в ТП	1 11
***	2014-10-11 13:10	9	Либкнехта К., 2	другие	216	2014-10-11 13:16	напряжение есть - абонент	0 6
***	2014-10-11 13:10	10	Павловский тр, 28В	другие	50	2014-10-11 14:31	подключили фазный провод на опоре	1 21
***	2014-10-11 14:41	11	Никитина, 248	другие	97	2014-10-11 16:31	ветка на телеф. кабеле - передано Горсвет	1 50
***	2014-10-11 15:58	12	Анатолия, 144	обрывы	11	2014-10-11 16:44	Восстановлен обрыв ввода	0 46
***	2014-10-11 16:29	14	Короленко, 111А -2	другие	8	2014-10-11 17: 5	восст. контакт на опоре	0 36
***	2014-10-11 6:58	17	Бобровская /Затон/, 95	другие	1542	2014-10-11 11:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	4 12
***	2014-10-12 9:11	1	Матросова, 50	другие	1153	2014-10-12 11: 1	восст. контакт на опоре	1 50
***	2014-10-12 9:19	2	Школьная /Лебяжье/, 6	другие	359	2014-10-12 12:50	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3 31
***	2014-10-12 9:37	3	Смольная, 50 50А	предохрани тели	215	2014-10-12 12: 7	Заменен ПН в ТП	2 30
***	2014-10-12 9:40	4	Кулагина, 25	другие	866	2014-10-12 17: 3	Ф-8 сгор.2ПН-250, дом включен на 1 фазу	7 23
***	2014-10-12 10: 6	5	Мурманская (Центральный), 11	другие	769	2014-10-12 16:33	восст. контакт на опоре	6 27
***	2014-10-12 10:10	6	Исакова Г., 75	другие	197	2014-10-12 11:26	восст. контакт на опоре	1 16

***	2014-10-12 10:51	7	Тимуровская, 46	другие	333	2014-10-12 12:11	выпилили пролет, Ф-5 заменили ПН-400А	1 20
***	2014-10-12 11: 0	8	Рубцовская, 28	другие	728	2014-10-12 17:30	восст. контакт на опоре	6 30
***	2014-10-12 11:26	10	Рябиновая (Ягодное), 18	обрывы	1211	2014-10-12 16: 2	восстановили СИП на опору	4 36
***	2014-10-12 12:41	11	Мамонтова, 335В	другие	1092	2014-10-12 17:10	упало дерево, убр. дерево, восст. обрыв в пролете	4 29
***	2014-10-12 13:36	13	Октябрят, 6	обрывы	390	2014-10-12 14:25	Восстановлен обрыв ввода	0 49
***	2014-10-12 13:40	14	Воровского,	другие	1294	2014-10-12 16:13	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2 33
***	2014-10-12 15:43	16	5-Инициативный пд /Н-силы, Ореховая	другие	1438	2014-10-12 17:23	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 40
***	2014-10-12 17:11	17	Тихонова, 66Д	другие	1092	2014-10-12 17:30	отменена абонентом	0 19
***	2014-10-12 18:19	18	Исакова Г., 256	предохрани тели	630	2014-10-12 19: 2	Заменен ПН в ТП	0 43
***	2014-10-12 18:20	19	Кольцова /Затон/, 28	другие	1072	2014-10-12 19:37	восст. контакт на опоре	1 17
***	2014-10-12 18:22	20	5-Инициативный пд /Н-силы,	другие	1438	2014-10-12 19:35	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 13
***	2014-10-12 21:30	23	5-Инициативный пд /Н-силы, Ореховая	другие	1438	2014-10-12 22:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 15
***	2014-10-13 8:33	2	Памятный, 16	другие	243	2014-10-13 10:11	U отходит	1 38
***	2014-10-13 11:29	4	Уральская, 2Б	другие	779	2014-10-13 11:50	заявка отменена	0 21
***	2014-10-13 13:58	5	Водопроводная /окт.р-н/, 88	обрывы	548	2014-10-13 17: 0	отгорели провода на вводе, остатки ввода обесточили	3 02
***	2014-10-13 15:41	6	Памятный, 16	другие	243	2014-10-13 19:25	Ф-3 откл., устранили неисправность, Ф-3 вкл.	3 44
***	2014-10-13 16:24	8	Танковая, 8	другие	270	2014-10-13 18: 1	U отходит	1 37
***	2014-10-13 16:40	9	Веховского, 53	другие	249	2014-10-13 18:10	требуется выпилка, см. дефекты	1 30
***	2014-10-13 18: 8	10	Партизанская, 202	предохрани тели	191	2014-10-13 18:13	Заменен ПН в ТП	0 5
***	2014-10-14 9:10	2	Сухэ-Батора, 31	другие	777	2014-10-14 11: 7	в ТП U отходит, в ВРУ дома приходит	1 57
***	2014-10-14 9:40	3	Уральская, 2Б	другие	779	2014-10-14 10:35	восст. контакт на опоре	0 55
***	2014-10-14 11:54	4	Краевая, 102	обрывы	74	2014-10-14 14:10	Восстановлен обрыв ввода	2 16

***	2014-10-14 14:33	5	Некрасова, 17	другие	64	2014-10-14 14:44	заявку отменили	0 11
***	2014-10-14 20: 0	8	Молодежная, 40	другие	446	2014-10-14 20:34	сгорел ПН-600А от Т-1, вкл. ввод от Т-2	0 34
***	2014-10-14 7:29	9	Канифольный пер., 19А	обрывы	239	2014-10-14 9:20	Восстановлен обрыв ввода	1 51
***	2014-10-15 9:35	1	Пионеров, 11Б	предохрани тели	561	2014-10-15 11:20	Заменен ПН в ТП	1 45
***	2014-10-15 10:35	2	Ким, 16	другие	390	2014-10-15 11:53	восст. контакт на опоре	1 18
***	2014-10-15 13:12	3	Павловский тр, 153	другие	1105	2014-10-15 18:43	свет в доме есть, нужен сжим для СИП	5 31
***	2014-10-16 8:57	1	7-Амурский пд, 5к1	другие	1294	2014-10-16 11:56	восст. контакт на опоре	2 59
***	2014-10-16 10:43	2	Левонабережная, 32	напряжение	1188	2014-10-16 11:43	на ПС13 подняли U (см. опер. журнал), U дом=217В	1 00
***	2014-10-16 11:45	3	Северо-Западная, 81	другие	264	2014-10-16 15: 3	Ф-1 U отход, необх. вскрыв. пломбы на ВЩУ строки	3 18
***	2014-10-16 12: 5	4	Южная, 28	другие	1127	2014-10-16 14:23	восст. контакт на трубостойке	2 18
***	2014-10-16 18:21	10	Исакова Г., 30	другие	1216	2014-10-16 19:17	восст. контакт "0" провода на опоре	0 56
***	2014-10-16 18:30	11	Пионеров, 5	другие	173	2014-10-16 19:31	Ф-7 U отходит, сн.2ПНх250А, в ВРУ перемычка	1 01
***	2014-10-16 20: 0	13	Жилой пд., 43	другие	192	2014-10-16 21:50	ввод. кабель надо менять, обесточили	1 50
***	2014-10-16 22:44	14	Змеиногорский пд, 116А , 116Б	другие	876	2014-10-16 23:45	Ф-15 U отходит	1 01
***	2014-10-17 9: 4	2	Ломоносова, 8	напряжение	894	2014-10-17 18:31	на ПС21 2 с.ш. U=6,0кВ (нужно поднять U)	9 27
***	2014-10-17 12:11	4	Пионеров, 5	другие	173	2014-10-17 13: 8	Ф-7 откл., ПН сняли, поврежден а Кл-0,4кВ	0 57
***	2014-10-17 18:49	7	Никитина, 240	другие	97	2014-10-17 18:50	см. заявку —8	0 1
***	2014-10-17 19:17	8	Никитина, 236	обрывы	97	2014-10-17 22:35	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	3 18
***	2014-10-17 1:20	10	Бехтерева, 12	другие	579	2014-10-17 1:42	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 22
***	2014-10-17 7:30	11	Нахимова /Нов-силик/ насосная	другие	849	2014-10-17 10:55	U отходит J-3x0А, сообщено Водоканалу	3 25
***	2014-10-18 9:15	1	2-Тормозной пд, 6	другие	73	2014-10-18 10:14	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 59
***	2014-10-18 9:50	3	Пионеров, 11	предохрани тели	561	2014-10-18 10:47	Заменен ПН в ТП	0 57

***	2014-10-18 11:30	6	Туристов /Борзовая Заимка, 22	другие	621	2014-10-18 12:15	U отходит	0 45
***	2014-10-18 18:50	8	Никитина, 227	другие	97	2014-10-18 19:22	восст. контакт на опоре	0 32
***	2014-10-19 9: 5	1	Парковая, 1	обрывы	53	2014-10-19 10:58	Восстановлен обрыв ввода	1 53
***	2014-10-19 9:48	4	Пролетарская, 15	предохрани тели	42	2014-10-19 10:45	Заменен ПН в ТП	0 57
***	2014-10-19 17:27	7	Северо-Западная, 48А	предохрани тели	209	2014-10-19 18:12	Заменен ПН в ТП	0 45
***	2014-10-19 6:25	8	Профсоюзная, 6	другие	1294	2014-10-19 6:52	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 27
***	2014-10-20 8:24	1	Хлебозаводская, 26-1	другие	311	2014-10-20 16:28	восст. контакт фазного провода на опоре	8 04
***	2014-10-20 10:20	2	Кутузова, 260	предохрани тели	72	2014-10-20 11: 8	Заменен ПН в ТП	0 48
***	2014-10-21 8:19	1	Лучевой пд, 15	другие	513	2014-10-21 19:22	заявка отменена потребителем	11 03
***	2014-10-21 8:50	3	4-Мирный пер, 1	обрывы	574	2014-10-21 10:31	Ф-18 отключили, ПН сняли	1 41
***	2014-10-21 10:33	4	Левонабережная, 26А, 36	предохрани тели	1188	2014-10-21 18:50	Заменен ПН в ТП	8 17
***	2014-10-21 11:35	6	Верхгляденская, 73	обрывы	728	2014-10-21 17:42	восстановили контакт на трубостойке	6 07
***	2014-10-21 13:45	8	Профинтерна, 38А	другие	229	2014-10-21 17:18	Ф-3 U отходит, нет нагрузки	3 33
***	2014-10-21 14:25	11	Никитина, 60	предохрани тели	16	2014-10-21 19:19	Заменен ПН в ТП	4 54
***	2014-10-21 14:25	12	80 Гвардейской дивизии, 2	другие	701	2014-10-21 19:10	Поврежден КЛ	4 45
***	2014-10-21 17: 1	13	Герцена /Южный/, 2	другие	473	2014-10-21 19:20	Поврежден КЛ	2 19
***	2014-10-21 17: 2	14	1-Инициативный пд /Н-силы, 16	другие	1348	2014-10-21 21:50	восст. контакт на опоре	4 48
***	2014-10-21 18:18	15	Пушкина, 153А	другие	67	2014-10-21 22:10	свет горит	3 52
***	2014-10-21 19:27	17	Анатолия, 64	другие	512	2014-10-21 23:55	Ф-10 все отходит, Ф-5 заменили 2ПН-250	4 28
***	2014-10-21 19:27	18	Чихачева, 16	другие	949	2014-10-21 21:15	Ф-6, 8 все отходит, J есть	1 48
***	2014-10-22 10:55	4	Привокзальная, 9	другие	871	2014-10-22 12: 5	Ф-3 сгор.2ПН-100 ф. А и С, замен. ПН на ф. А	1 10
***	2014-10-22 11:15	5	3-Кооперативный пд, 25	другие	342	2014-10-22 17:30	восст. контакт на опоре	6 15

***	2014-10-22 14:40	6	Мало-Олонская, 31	обрывы	36	2014-10-22 16: 0	Восстановлен обрыв ввода	1 20
***	2014-10-22 6:20	9	Димитрова, 147	обрывы	434	2014-10-22 7:30	Восстановлен обрыв ввода	1 10
***	2014-10-23 9:35	4	Проездная, 60	обрывы	1096	2014-10-23 10:37	оборван СИП ввода, поврежд. крыша, обест. на опоре	1 02
***	2014-10-23 18:45	9	Стройгаза туп, 6	другие	192	2014-10-23 19:45	восст. контакт на опоре	1 00
***	2014-10-24 9:31	4	1-Мая пд, 10	другие	119	2014-10-24 10: 3	ветка на КЛ ул. освещения, сообщено Горсвет	0 32
***	2014-10-24 12:21	6	Змеиногорский тр., 35А	обрывы	53	2014-10-24 14:50	Восстановлен обрыв магистрали - кусты	2 29
***	2014-10-24 15:40	8	Попова, 88	напряжение	797	2014-10-24 16:21	Т1-256,247,252В, Т2-232,229,230В, см. опер. журнал	0 41
***	2014-10-24 17:37	9	Змеиногорский тр., 31А	обрывы	53	2014-10-24 19: 5	Восстановлен обрыв	1 28
***	2014-10-24 19:45	12	Белова, 11А	другие	548	2014-10-24 19:59	отменена потребителем	0 14
***	2014-10-25 8:10	1	Полевая /Лебяжье/, 21	другие	252	2014-10-25 11:34	—сч.091993, показ.21106	3 24
***	2014-10-25 9:39	4	Молодежная /Лебяжье/, 45	другие	1132	2014-10-25 11:34	восст. контакт на опоре	1 55
***	2014-10-25 10:40	5	Мало-Тобольская, 8А	обрывы	384	2014-10-25 12: 9	Восстановлен обрыв ввода	1 29
***	2014-10-25 16: 4	8	Ядринцева пер, 17	другие	96	2014-10-25 16:43	восст. контакт на опоре	0 39
***	2014-10-25 17:50	10	Озерная, 83/1	обрывы	836	2014-10-25 19:21	восст. контакт на опоре, отгорал провод в сжим	1 31
***	2014-10-25 18:52	12	Боровая /пос.Кирова/, 14	обрывы	251	2014-10-25 19:44	обесточили ввод на дом	0 52
***	2014-10-26 11:45	4	Песчаная, 173	другие	31	2014-10-26 12:15	подтянули контакт на опоре	0 30
***	2014-10-26 22:22	7	Бехтерева, 37 67	другие	579	2014-10-26 23:23	откл-ся вв. авт-т от Т-1, не вкл-я, вкл. секц.	1 01
***	2014-10-27 11:39	2	Гущина П., 165	предохранители	933	2014-10-27 15: 9	Заменен ПН в ТП	3 30
***	2014-10-27 15:45	3	Лениногорская, 11	другие	59	2014-10-27 16:30	в дом фаза и напряжение уходят	0 45
***	2014-10-28 9:25	2	Ленина пр., 44	другие	104	2014-10-28 11:32	Поврежден КЛ	2 07
***	2014-10-28 13:15	3	Пушкина, 134-1	другие	1188	2014-10-28 15:25	восст. контакт на трубостойке, повр. 2 ч. ввода	2 10
***	2014-10-29 8:27	1	Лесная поляна пр, 8Ж	другие	1092	2014-10-29 9:42	восст. контакт на опоре	1 15

***	2014-10-29 9: 8	3	Кирсараевская, 49	другие	1282	2014-10-29 11:48	восст. контакт на опоре	2 40
***	2014-10-29 13:57	10	Байкальская /Борз.заимка/, 226	другие	1444	2014-10-29 18:57	нужна а/вышка	5 00
***	2014-10-29 15:51	13	Октябрят, 26	другие	390	2014-10-29 17:20	восст. контакт на трубостойке	1 29
***	2014-10-29 17: 0	14	Лесная поляна пр, 8Ж	другие	1092	2014-10-29 17:33	абонент отменил заявку, будет проверять в доме	0 33
***	2014-10-29 17: 4	15	Жилой пд., 43	другие	192	2014-10-29 18: 8	восст. контакт на опоре	1 04
***	2014-10-29 18: 8	16	Чайковского /Южный/, 32-1	другие	900	2014-10-29 19:47	восст. контакт на опоре	1 39
***	2014-10-30 9:51	2	Исакова Г., 146 148	обрывы	795	2014-10-30 10:14	оборван кабель на к-к, Ф-15 откл., сооб. потреб.	0 23
***	2014-10-30 10:42	3	Анатолия, 179	другие	83	2014-10-30 12: 5	восст. контакт на опоре	1 23
***	2014-10-30 16:47	5	Байкальская /Борз.заимка/, 226	другие	1444	2014-10-30 18: 4	восст. контакт на опоре	1 17
***	2014-10-30 21:32	6	Островского, 22	другие	994	2014-10-30 23: 0	на траверсе отгорела жила кабеля в конц. муфте	1 28
***	2014-10-30 5:53	7	Аванесова, 19А	другие	1458	2014-10-30 7: 8	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 15
***	2014-10-31 8:45	3	Аванесова, Коля до	напряжение	1458	2014-10-31 10:30	заменяли ПК на фазе "С", J=210,260,70А	1 45
***	2014-10-31 10:35	7	Карева пер, 52 54	предохрани тели	1129	2014-10-31 14:20	Разбито КЗ. Заменен ПН-2 в ТП	3 45
***	2014-10-31 12:31	8	Кораблик, 3	напряжение		2014-10-31 13: 0	отменена потребителем	0 29
***	2014-11-01 11:27	4	Центральная /Лебяжье/, 33	обрывы	508	2014-11-01 12:29	восст. контакт на опоре	1 02
***	2014-11-01 12:25	5	Комсомольский пр., 134Б	другие	559	2014-11-01 13:56	Ф-9 У отходит, КЛ 0,4кВ в обрыве, Ф-9 откл.	1 31
***	2014-11-01 22: 5	9	Гущина П., 153В	предохрани тели	1280	2014-11-01 23:15	Заменен ПН в ТП	1 10
***	2014-11-02 10:30	2	Степная /Лебяжье/, 27А	обрывы	181	2014-11-02 12:14	Восстановлен обрыв	1 44
***	2014-11-02 10:35	3	Социалистический пр, 42	другие	1077	2014-11-02 11: 4	включили ввод от Т-2, отключался ввод. авт-т	0 29
***	2014-11-02 15:28	5	Барнаульская, 18	обрывы	779	2014-11-02 16:50	упала трубостойка, собств-к восст., откл. на опоре	1 22
***	2014-11-02 17: 6	6	Правый Берег пруда, 376А	обрывы	41	2014-11-02 17:12	отменена потребителем, восст. контакт сами	0 6
***	2014-11-03 16:25	5	Червоная, 24/2	другие	219	2014-11-03 17: 6	поврежден ввод. авт-т, пломб нет, обест. с опоры	0 41

***	2014-11-04 10:30	3	Анатолия, 99	предохрани тели	159	2014-11-04 11:15	Заменен ПН в ТП	0 45
***	2014-11-05 8: 8	1	Социалистический пр, 42	другие	1077	2014-11-05 8:58	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 50
***	2014-11-05 20: 0	5	Володарского, 18	предохрани тели	390	2014-11-06 0:59	Заменен ПН в ТП	4 59
***	2014-11-05 20: 0	6	Либкнехта К., 54А	другие	390	2014-11-06 0:59	см. заявку —5 от 05.11.2014	4 59
***	2014-11-06 8:24	1	Шумакова, 18	предохрани тели	1014	2014-11-06 9: 8	Заменен ПН в ТП	0 44
***	2014-11-06 9:30	3	Октябрят, 13	другие	390	2014-11-06 10:43	с опоры напряжение отходит	1 13
***	2014-11-06 12:10	4	Островского, 6	другие	994	2014-11-06 14:21	Ф-32 повр. КЛ 0,4кВ, Ф-32 откл., ПН сняли, вкл. Ф-9	2 11
***	2014-11-06 20:10	6	80 Гвардейской дивизии, 55	другие	192	2014-11-06 21:11	протянули сжим на опоре	1 01
***	2014-11-07 10:45	4	Парижской Коммуны, 62	другие	870	2014-11-07 11:15	веток на проводах нет	0 30
***	2014-11-07 12:10	5	Парижской Коммуны, 66	обрывы	870	2014-11-07 13:40	Восстановлен обрыв ввода	1 30
***	2014-11-07 16:25	7	Центральный пд, 10-2	другие	1019	2014-11-07 17:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 50
***	2014-11-09 13:40	1	Весенняя, 14А корп.1	другие	1017	2014-11-09 14:30	в ТП U отходит	0 50
***	2014-11-09 14:27	2	Толстого Л., 14	другие	6	2014-11-09 16:48	ветка на крыше дома, угрозы нет	2 21
***	2014-11-09 16:27	3	Малахова, 79А	другие	1100	2014-11-09 16:28	—сч.19459354, пок.804	0 1
***	2014-11-09 16:41	4	Капитальный пер, 34	обрывы	1561	2014-11-09 17:14	отменена потребителем, восст. сами	0 33
***	2014-11-09 21:42	9	50 Лет СССР, 25-1	другие	731	2014-11-09 22:45	J в ТП отходит, Ф-3 на ф. "С" J =0	1 03
***	2014-11-10 9:55	1	Водников /Затон/, 5	обрывы	1073	2014-11-10 11:18	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1 23
***	2014-11-10 11: 5	2	Газобетонная /Нов-силик/, 34- 69	другие	1201	2014-11-10 11:10	см. опер. журнал	0 5
***	2014-11-10 11:17	4	Шевченко, 151	другие	636	2014-11-10 15:56	Убрали дерево, ветки с ВЛ	4 39
***	2014-11-10 11:43	5	Глушкова, 7А	другие	135	2014-11-10 16:12	откл. ввод от Т1, вкл. секц. рубильник, см. деф.	4 29
***	2014-11-10 16:14	6	2-Строительная, 15	обрывы	202	2014-11-10 17:45	в ТП U и J отходят, на опоре от гор."0", запаса	1 31
***	2014-11-10 15:36	7	Пролетарская, 55	предохрани тели	18	2014-11-10 16:18	Заменен ПН в ТП	0 42



***	2014-11-11 8:25	1	Северный-Власихинский пд, 55 стройка	другие	1035	2014-11-11 11:29	от ТП напряжение отходит	3 04
***	2014-11-11 9:10	2	Малахова, 46	предохрани тели	960	2014-11-11 12:14	Заменен ПН в ТП	3 04
***	2014-11-11 11:25	4	Чудненко, 92 стройка	предохрани тели	148	2014-11-11 14: 7	Заменен ПН в ТП	2 42
***	2014-11-11 17:39	6	Фурманова, 74	другие	200	2014-11-11 18:33	восст. контакт на трубостойке	0 54
***	2014-11-11 17:43	7	Центральная /Ягодное/, 35	другие	1113	2014-11-11 18:47	восст. контакт на опоре	1 04
***	2014-11-12 8:12	1	Привокзальная, 9 бойлер	другие	871	2014-11-12 10:15	включили Ф-3	2 03
***	2014-11-12 14: 0	6	Сизова, 35	предохрани тели	168	2014-11-12 15:32	Заменен ПН в ТП	1 32
***	2014-11-12 17:45	8	Белоярская, 13	другие	95	2014-11-12 18:19	восст. контакт на опоре	0 34
***	2014-11-13 13:47	4	Гущина П., 173Е	другие	915	2014-11-13 14:40	У с ТП отходит по всем фидерам	0 53
***	2014-11-13 15:40	7	Беляева, 26 28	другие	135	2014-11-13 16:25	на Т-2 заменили 1ПК на ф. "А", см. дефекты	0 45
***	2014-11-13 16:47	8	Канатный пд, 77-4	другие	35	2014-11-13 18:14	восст. контакт на трубостойке	1 27
***	2014-11-14 8:43	1	Сухова П., 71	другие	135	2014-11-14 9:24	сгорели 2ПК-50А, сняли, откл. ввод. авт-т от Т-2	0 41
***	2014-11-14 12:31	7	1-Западная, 47	другие	1583	2014-11-14 13:50	сгорели 5ПНх400А, заменили 4ПН, Ф-8, 12 откл.	1 19
***	2014-11-14 14:13	8	Центральная /Лебяжье/, 28	другие	508	2014-11-14 15:29	восст. контакт на опоре	1 16
***	2014-11-15 12: 0	3	Попова, 102	другие	939	2014-11-15 12:49	У от ТП отходит	0 49
***	2014-11-15 13: 4	4	Чудненко, 7	обрывы	128	2014-11-15 13:58	восст. контакт на траверсе	0 54
***	2014-11-15 19:36	5	Советской Армии, 133А	другие	1018	2014-11-15 20:42	Ф-12 откл., повреждение в ВРУ дома, Ф-12 вкл.	1 06
***	2014-11-16 13:49	2	Красноярская, 8В	другие	1183	2014-11-16 14:50	сч.—00860572-07, пок.31733	1 01
***	2014-11-16 18:45	6	Ржевская /Борзовая Заимка, 14	другие	598	2014-11-16 19:50	восст. контакт на опоре	1 05
***	2014-11-17 9:41	1	Белоярская, 19	другие	95	2014-11-17 11:39	восст. контакт на опоре	1 58
***	2014-11-17 16:43	6	Змеиногорский тр., 25	предохрани тели	112	2014-11-17 17:22	Заменен ПН в ТП	0 39
***	2014-11-18 8: 0	1	Советской Армии, 153	предохрани тели	265	2014-11-18 9:11	Заменен ПН в ТП	1 11

***	2014-11-18 13:54	7	Кирсараевская, 117	другие	602	2014-11-18 15: 0	восст. контакт 2-й части ввода	1 06
***	2014-11-18 16: 6	9	Кубанский прд, 2В	предохрани тели	483	2014-11-18 17:28	Заменен ПН в ТП	1 22
***	2014-11-18 17:35	11	Фурманова, 90	другие	200	2014-11-18 19:13	подключили "0" на опоре	1 38
***	2014-11-18 17:41	13	Тепличный пер /с.Лебяжье/, 5	другие	102	2014-11-18 18: 5	восстановили контакт на трубостойке	0 24
***	2014-11-18 22:15	14	Власихинская, 15	другие	1003	2014-11-18 23:25	восстановили контакт на трубостойке	1 10
***	2014-11-19 9:15	2	Рубцовская, 104	обрывы	728	2014-11-19 11: 0	обрыв "0", подвязали - хозяев нет	1 45
***	2014-11-19 17:15	7	Кузбассовская, 86-92	обрывы	98	2014-11-19 18:21	Восстановлен обрыв	1 06
***	2014-11-19 19: 0	8	Кубанский прд, 2В	предохрани тели	483	2014-11-19 21: 0	Заменен ПН в ТП	2 00
***	2014-11-20 9:20	4	Ленина пр., 177Б	другие	451	2014-11-20 11:10	восст. контакт на траверсе	1 50
***	2014-11-20 10:43	5	Станционная, 59	другие	1309	2014-11-20 11: 7	восст. контакт на трубостойке	0 24
***	2014-11-20 14:35	7	Комсомольский пр., 80	другие	775	2014-11-20 15:48	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 13
***	2014-11-20 16:42	8	Фабричная, 38	другие	113	2014-11-20 17:12	восстановили контакт	0 30
***	2014-11-20 17:52	9	Пролетарская, 48	предохрани тели	18	2014-11-20 18:15	Заменен ПН в ТП	0 23
***	2014-11-20 18:43	10	9-Мая пд, 5А	предохрани тели	226	2014-11-20 19:22	Заменен ПН в ТП	0 39
***	2014-11-20 20:58	12	Пролетарская, 48	другие	18	2014-11-20 21:37	в ТП U отходит, Ф-9 J=8,0,1А	0 39
***	2014-11-20 21:30	14	Спартакровский пр, 49-84	напряжение	1426	2014-11-20 21:35	ВЛЮ,4кВ на тер-рии садоводства, не БСК	0 5
***	2014-11-21 11:55	3	Просечная, 7А	другие	291	2014-11-21 13:21	угрозы для ВЛ нет	1 26
***	2014-11-21 12:16	4	Молодежная, 59	предохрани тели	1009	2014-11-21 13:21	Заменен ПН в ТП	1 05
***	2014-11-21 21:34	7	Шевченко, 10-2 5	другие	1286	2014-11-21 21:57	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 23
***	2014-11-21 23:17	8	Мамонтова, 309	другие	1464	2014-11-21 23:46	Ф-3 отключился - включили	0 29
***	2014-11-22 11:40	1	Бородкина, 31	другие	603	2014-11-22 14:57	восст. контакт на опоре	3 17
***	2014-11-22 12:45	4	Ползунова, 45Б	другие	1291	2014-11-22 12:53	включили вводной автомат	0 8

***	2014-11-22 15:32	6	Центральная /Ягодное/, 98	другие	413	2014-11-22 17: 7	восст. контакт на трубостойке	1 35
***	2014-11-23 9: 7	1	1-Амурский пд, 42, 44, 35	предохрани тели	213	2014-11-23 11: 7	Заменен ПН в ТП	2 00
***	2014-11-23 10:50	2	Петрова А., 221	другие	344	2014-11-23 11:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 30
***	2014-11-23 13:30	5	Заречная, 21	обрывы	205	2014-11-23 14:55	Восстановлен обрыв	1 25
***	2014-11-23 14:25	7	Веховского, 18А	обрывы	249	2014-11-23 16: 5	Восстановлен обрыв ввода	1 40
***	2014-11-23 14:40	8	Аванесова, 71А	предохрани тели	1120	2014-11-23 15:35	Заменен ПН в ТП	0 55
***	2014-11-23 15:20	9	Квартал 953-А, 42	другие	619	2014-11-23 16:30	восст. контакт на опоре	1 10
***	2014-11-23 15:32	10	Водопроводная /окт.р-н/, 36	обрывы	548	2014-11-23 16:15	необходимо установить СИП	0 43
***	2014-11-23 17:40	11	Горская, 94	обрывы	1401	2014-11-23 18:50	Восстановлен обрыв ввода	1 10
***	2014-11-24 9:50	2	Мало-Тобольская, 20А	другие	384	2014-11-24 10:30	Ф-11, 13 U отходит	0 40
***	2014-11-24 11:30	3	Волгоградская, 31	другие	1066	2014-11-24 14:27	ввод на опоре восстановлен	2 57
***	2014-11-24 14: 0	5	Взлетная, 38	предохрани тели	1474	2014-11-24 14:15	Заменен ПН в ТП	0 15
***	2014-11-24 0:21	7	Воровского, 111	другие	660	2014-11-24 0:52	Ф-12 U отходит	0 31
***	2014-11-24 1:51	8	Воровского, 111	другие	660	2014-11-24 2:51	Ф-12 сняли 1ПН-250А, в ВРУ дома отболчена жила	1 00
***	2014-11-25 11:26	2	Змеиногорский тр., 77Г	другие	514	2014-11-25 11:53	Ф-3, 8, 18 - U отходит	0 27
***	2014-11-25 11:46	3	Власихинская, 150	другие	1381	2014-11-25 12:27	нет U по 10кВ, см. опер. журнал	0 41
***	2014-11-25 17: 0	7	Затонская /Затон/, 7	другие	1074	2014-11-25 18: 0	поврежден автомат в доме	1 00
***	2014-11-26 15:33	5	42 Краснознам.Бригады, 13-4	другие	265	2014-11-26 17:56	восст. контакт на опоре	2 23
***	2014-11-26 16: 6	6	Советской Армии, 36А	другие	564	2014-11-26 17:29	от опоры U отходит все 3 фазы	1 23
***	2014-11-26 18:33	7	Фомина, 59	обрывы	1090	2014-11-26 19:34	Восстановлен обрыв ввода	1 01
***	2014-11-26 21:35	8	Бобровская /Затон/, 28	обрывы	1071	2014-11-26 23:45	обесточили на опоре - нужен СИП	2 10
***	2014-11-26 21:55	9	Брестская, 4	другие	416	2014-11-26 23:19	Поврежден КЛ	1 24

***	2014-11-26 21:56	10	2-Озерная, 22	другие	1528	2014-11-26 23:57	надо ставить прокал. сжим - выгорел, ставил 1 с.р.	2 01
***	2014-11-26 22:15	11	Анатолия, 67	другие	16	2014-11-26 23:15	Поврежден КЛ	1 00
***	2014-11-26 6:25	13	Кирпичная, 18	другие	815	2014-11-26 6:50	см. опер. журнал	0 25
***	2014-11-27 13:14	4	2-Строительная, 16-5	другие	349	2014-11-27 15: 5	восст. контакт на опоре	1 51
***	2014-11-27 13:15	5	80 Гвардейской дивизии, 2/2	предохрани тели	701	2014-11-27 16:15	Заменен ПН в ТП	3 00
***	2014-11-27 17:30	8	Логовская, 26	предохрани тели	933	2014-11-27 18:37	Заменен ПН в ТП	1 07
***	2014-11-27 18:20	9	80 Гвардейской дивизии, 2к2	предохрани тели	701	2014-11-27 19: 5	Заменен ПН в ТП	0 45
***	2014-11-27 0:57	10	Сухова П., 5	другие	1505	2014-11-27 1:38	в ТП все отходит	0 41
***	2014-11-28 9:40	2	Сухова П., 5	другие	1505	2014-11-28 12:47	восст. контакт на вводе	3 07
***	2014-11-28 9:45	3	Квартал 953-А, 42	другие	619	2014-11-28 15:20	восст. контакт на опоре	5 35
***	2014-11-28 17:30	12	Деповская, 20	другие	125	2014-11-28 17:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 10
***	2014-11-29 8:40	1	2-Алейский пд, 18	обрывы	324	2014-11-29 9:53	Восстановлен обрыв ввода	1 13
***	2014-11-29 9:55	3	Ядринцева пер, 69	другие	1221	2014-11-29 11:47	сч.—0221114952, пл.—ЮЛ049308, 049309	1 52
***	2014-11-29 13: 6	5	Славгородская, 10	другие	603	2014-11-29 14:20	восст. контакт на опоре	1 14
***	2014-11-29 15:23	7	Павловский тр, 77А	напряжение	1106	2014-11-29 17: 5	U на ТП=225/244/210В, U в доме =195В, см. деф.	1 42
***	2014-11-29 19:15	8	Пушкина, 120А	другие	96	2014-11-29 21: 5	подключили, пожарные ошибочно отключали	1 50
***	2014-11-30 8:33	1	Кирсараевская, 70	другие	382	2014-11-30 9:52	восст. контакт на трубостойке	1 19
***	2014-11-30 11:12	2	Мамонтова, 247	предохрани тели	1111	2014-11-30 11:43	Заменен ПН в ТП	0 31
***	2014-11-30 18:46	5	Аванесова, 132	другие	10	2014-11-30 19:31	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 45
***	2014-12-01 14:15	4	Контурный пд, 33/3	другие	268	2014-12-01 14:55	восстановили на опоре "0" контакт	0 40
***	2014-12-02 13:20	3	Трудовой пер, 9	предохрани тели	708	2014-12-02 14:15	Заменен ПН в ТП	0 55
***	2014-12-02 17:30	6	Матросова, 10 12	другие	921	2014-12-02 18:15	Ф-3 U отходит, U <sub>n</sub> =3x0A	0 45

***	2014-12-02 19:36	7	Баумана, 33А (Ким, 11)	другие	390	2014-12-02 21:18	сч.—6043, пок. 32030,3	1 42
***	2014-12-03 10:55	11	Пригородная, 66А	напряжение	197	2014-12-03 18:42	восст. контакт на опоре	7 47
***	2014-12-04 8:30	1	Комсомольский пр., 50	другие	64	2014-12-04 9:12	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0 42
***	2014-12-04 9:30	4	Пионеров, 8А	другие	1067	2014-12-04 11:12	Ф-10,12,14 отключены э/сбытом	1 42
***	2014-12-04 9:30	5	Пионеров, 8А	другие	1067	2014-12-04 11:56	включили Т-2, U=234/228/215В	2 26
***	2014-12-04 12:38	6	Партизанская, 203	другие	191	2014-12-04 12:54	отменена потребителем	0 16
***	2014-12-04 12:50	7	Братский пд., 68	другие	1046	2014-12-04 15:30	свет в доме есть	2 40
***	2014-12-04 10:40	10	Чайкиной, 45	обрывы	1129	2014-12-04 14:20	передано 1 с.р. Катаеву	3 40
***	2014-12-04 15: 0	11	Комсомольский пр., 50, 50А	другие	64	2014-12-04 18:51	в ТП U отходит	3 51
***	2014-12-04 15:46	12	Понтонный мост, 9	предохрани тели	353	2014-12-04 17:41	Заменен ПН в ТП	1 55
***	2014-12-04 16: 5	14	Красноармейский, 51А	другие	951	2014-12-04 16:43	Ф-3, 19 были отключены, ПН целые	0 38
***	2014-12-04 16: 5	15	Папанинцев, 126	другие	238	2014-12-04 17:27	в ТП U отходит	1 22
***	2014-12-04 16:50	16	Восточная, 6	напряжение	205	2014-12-04 18:41	U в доме 190В, U в ТП=223/225/224В, см. дефекты	1 51
***	2014-12-05 12:10	4	Саратовская, 23	другие	361	2014-12-05 14: 4	восст. контакт на опоре	1 54
***	2014-12-05 12:48	5	Хлебозаводская, 16	предохрани тели	311	2014-12-05 13:54	Заменен ПН в ТП	1 06
***	2014-12-05 14: 7	10	Шукшина, 17А бойлер	предохрани тели	800	2014-12-05 14:25	Заменен ПН в ТП	0 18
***	2014-12-06 13: 9	3	Боровая /пос.Нов-Силик/, 20	другие	847	2014-12-06 15:37	восст. контакт на опоре	2 28
***	2014-12-07 10: 0	3	1-Промышленный, 28	другие	82	2014-12-07 10:19	заявка отменена абонентом, повреждение внутри	0 19
***	2014-12-07 12:22	6	Красноармейский, 96	другие	262	2014-12-07 13:42	Ф-7, 18 U отходит	1 20
***	2014-12-07 14:38	7	Аэродромная, 82	другие	1096	2014-12-07 15:16	U в дом приходит	0 38
***	2014-12-07 19:13	13	Непроходной пер, 18	обрывы	272	2014-12-07 20:36	Восстановлен обрыв	1 23
***	2014-12-08 9:38	1	Красноармейский, 80	напряжение	516	2014-12-08 10:32	Ф-4 U=230/230/233В	0 54

***	2014-12-08 10: 3	3	Исакова Г., 173А	другие	506	2014-12-08 11: 7	Ф-7, 8 У отходит	1 04
***	2014-12-08 15:49	6	Центральная /Лебяжье/, 101А	обрывы	181	2014-12-08 18:20	Восстановлен обрыв ввода	2 31
***	2014-12-08 21:30	9	Анатолия, 181	другие	83	2014-12-08 21:56	подтянули контакт на трубостойке	0 26
***	2014-12-09 10:38	2	Малахова, 37	обрывы	135	2014-12-09 11: 0	обрыва нет, монтируют СИП	0 22
***	2014-12-09 16:40	10	Пушкина, 1	другие	44	2014-12-09 16:48	—пл. 0152148, сч.— 10200919, показ. 94926	0 8
***	2014-12-09 16:52	11	Боровая /пос.Ягодное/, 17	другие	326	2014-12-09 18: 5	восст. контакт на опоре	1 13
***	2014-12-09 20: 7	12	Станочный пр-зд, 1	другие	192	2014-12-09 21:40	восст. контакт на опоре	1 33
***	2014-12-09 21:30	13	Павловский тр, 138	другие	1006	2014-12-09 22:58	сч.—03947453, показ.10215	1 28
***	2014-12-10 8:30	1	Матросова, 163	другие	157	2014-12-10 9:35	восст. контакт на опоре	1 05
***	2014-12-10 10:50	2	Ленина пр., 181	другие	1505	2014-12-10 11:25	У от ТП отходит, нужна а/вышка	0 35
***	2014-12-10 11:27	4	Разина С., 4	обрывы	244	2014-12-10 14:45	сделали временно, необходимо переразд. КЛ 0,4	3 18
***	2014-12-10 12:40	5	Ленина пр., 181, 187	другие	1505	2014-12-10 13:45	восст. контакт на траверсе Ленина, 187	1 05
***	2014-12-10 14:57	6	Смольная, 50	другие	215	2014-12-10 15:45	повреждена разделка КЛ 0,4кВ от ВЛ до ВРУ	0 48
***	2014-12-10 15:20	8	8-Марта, 22	другие	390	2014-12-10 16:40	контакт на опоре восстановлен	1 20
***	2014-12-10 16: 5	9	Лоцманская /Затон/, 11	другие	1071	2014-12-10 17: 5	контакт на опоре восстановлен	1 00
***	2014-12-10 20:32	10	40 лет Октября, 33	другие	280	2014-12-10 22:45	Ф-4 на ф. "В" отгор. након-к, пост. доп. мину	2 13
***	2014-12-11 15: 0	1	Интернациональная, 91	напряжение	94	2014-12-11 15:30	УТП=228,227,234В; I=9,19,8 - Ф-2, Удом=219В	0 30
***	2014-12-11 18:10	2	Санаторный пд, 2, 19, 23	обрывы	53	2014-12-11 19:10	Восстановлен обрыв	1 00
***	2014-12-12 10:33	8	Молодежная, 59	предохранители	1009	2014-12-12 10:54	Заменен ПН в ТП	0 21
***	2014-12-12 16:28	9	Главная, 39	другие	210	2014-12-12 18:48	восст. контакт на опоре	2 20
***	2014-12-12 20:35	11	Кутузова, 193	другие	336	2014-12-12 21:20	контакт на опоре восстановлен	0 45
***	2014-12-13 9:50	1	Калинина пр, 7	предохранители	537	2014-12-13 10:10	Заменен ПН в ТП	0 20

***	2014-12-13 12:51	3	Никитина, 9	другие	48	2014-12-13 14: 2	восст. перемышка на опоре	1 11
***	2014-12-13 20:17	5	Петрова А., 168, 172	предохрани тели	505	2014-12-13 20:48	Заменен ПН в ТП	0 31
***	2014-12-14 16: 5	2	Тюменская, 26Б	обрывы	354	2014-12-14 17:50	Восстановлен обрыв ввода	1 45
***	2014-12-15 17: 5	1	Исакова Г., 17	другие	1216	2014-12-15 19: 3	заменяли сгоревший наконечник на проход. изоляторе	1 58
***	2014-12-16 11:39	2	Интернациональная, 63	напряжение	1077	2014-12-16 16:32	УТП 1с.ш. = 233/233/234; 2 с.ш. = 232/236/234В	4 53
***	2014-12-16 13: 6	4	80 Гвардейской дивизии, 34	другие	629	2014-12-16 16:18	У с ТП отходит	3 12
***	2014-12-16 15:30	6	Попова, 88	напряжение	797	2014-12-16 18:10	Т-1: Уфаз = 250/247/249В; Т-2 Уфаз = 232/230/232В	2 40
***	2014-12-16 16:48	7	Туристов /Борзовая Заимка, 11	другие	621	2014-12-16 18:27	восст. контакт на опоре	1 39
***	2014-12-16 17:56	10	Кольцова /Затон/, 21	другие	1072	2014-12-16 19:24	мешают рамы для проверки контактов на сжимах	1 28
***	2014-12-16 22: 0	13	Алексеевская (Центральный, 26,38	другие	1500	2014-12-16 23: 1	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1 01
***	2014-12-17 10:53	3	Попова, 43А	другие	640	2014-12-17 11:27	Ф-11 отключен и опломбирован О ТЭ	0 34
***	2014-12-17 5:45	9	1-Западная, 42А	другие	144	2014-12-17 7:18	Ф-6 сняли ПН, фаза "А" в обрыве , в ВРУ перемыш.	1 33
***	2014-12-18 11:20	4	Балтийская, 39	другие	1038	2014-12-18 14:45	У в ТП отходит	3 25
***	2014-12-18 14:20	5	Малахова, 62Г	другие	954	2014-12-18 15:45	был отключен Ф-2, включили	1 25
***	2014-12-18 20:37	6	Смольная, 1А	обрывы	411	2014-12-18 23:36	Восстановлен обрыв	2 59
***	2014-12-19 10: 0	1	Калинина пр, 49	другие	150	2014-12-19 11:30	восст. контакт одной жилы провода на траверсе	1 30
***	2014-12-19 11:35	2	Ленина пр., Толстого	другие	27	2014-12-19 14:25	У в ТП отходит одной жилы провода на траверсе	2 50
***	2014-12-19 17:35	4	Ленина пр., 27	другие	563	2014-12-19 17:55	Поврежден КЛ	0 20
***	2014-12-19 17:50	5	Смирнова, 92	обрывы	738	2014-12-19 20: 0	Восстановлен обрыв ввода	2 10
***	2014-12-20 9:44	2	Интернациональная, 108	напряжение	7	2014-12-20 10:34	переключили на др. фазу, У в доме 203В	0 50
***	2014-12-21 17: 3	3	Ленина пр., 54	предохрани тели	230	2014-12-21 17:25	Заменен ПН в ТП	0 22
***	2014-12-21 1:29	4	Карева пер, 6	обрывы	98	2014-12-21 3:10	Восстановлен обрыв ввода	1 41

***	2014-12-22 8:13	2	Ленина пр., Л.Толстого	другие	27	2014-12-22 11:53	восст. контакт на опоре	3 40
***	2014-12-22 11: 0	5	Взлетная, 49	другие	1024	2014-12-22 11:58	Ф-13 сгорел ПН-100, при замене - опять горит	0 58
***	2014-12-22 17:23	8	Юрина, 219	другие	574	2014-12-22 18: 8	Ф-13 отключен э/сбытом, опломбирован	0 45
***	2014-12-22 17:24	9	Водников /Затон/, 34Б	предохранители	1124	2014-12-22 18:20	Заменен ПН в ТП	0 56
***	2014-12-22 17:45	11	Парковая, 45	другие	53	2014-12-22 19:21	восст. контакт на опоре	1 36
***	2014-12-22 18:18	12	Кольцова /Затон/, 17	другие	1072	2014-12-22 18:45	восст. контакт на опоре	0 27
***	2014-12-22 4:10	14	Пушкина, 58	другие	24	2014-12-22 4:30	Ф-7 включили	0 20
***	2014-12-23 21: 5	8	Судовая /Затон/, 58	другие	1072	2014-12-23 22:25	восст. контакт на опоре	1 20
***	2014-12-24 12: 5	4	Тимуровская, 76	другие	283	2014-12-24 15:52	Ф-6 U отходит, I-0,4,0А	3 47
***	2014-12-24 14:28	6	Смирнова, 92	обрывы	738	2014-12-24 15:51	Восстановлен обрыв ввода	1 23
***	2014-12-24 15:53	7	Кутузова, 120	другие	336	2014-12-24 16:50	восст. контакт на автомате	0 57
***	2014-12-24 16: 8	8	Димитрова, 33	напряжение	928	2014-12-24 17:52	U в доме=218В, свет мигает, подтянули контакт	1 44
***	2014-12-25 16:50	4	Малахова, 62Г	другие	954	2014-12-25 18:16	Ф-2 отключен, опломбирован, сообщ. предс. ГСК	1 26
***	2014-12-25 20: 0	7	Заречная, 26	другие	205	2014-12-25 21:37	восст. контакт на опоре	1 37
***	2014-12-25 6: 0	8	Опытная станция пос., 13	обрывы	1475	2014-12-25 8: 4	Ф-2 откл., вырв. крепл. СИП, восст., вкл. Ф-2	2 04
***	2014-12-26 8:37	1	Короленко, 136Б	другие	83	2014-12-26 10:30	контакт на опоре восстановлен	1 53
***	2014-12-26 10:50	3	Алексеевой Э., 27	предохранители	145	2014-12-26 12: 0	Заменен ПН в ТП	1 10
***	2014-12-26 12:54	6	Водопроводная /окт.р-н/, 20	другие	548	2014-12-26 15: 2	восст. контакт на опоре	2 08
***	2014-12-26 13: 0	7	Дорожная, 36	другие	922	2014-12-26 14:50	восст. контакт на опоре	1 50
***	2014-12-26 14:55	10	Попова, 88	напряжение	797	2014-12-26 15:30	Ф-11 U=217,225,219В	0 35
***	2014-12-26 15:10	12	Куета, 5	обрывы		2014-12-26 17:55	Восстановлен обрыв ввода	2 45
***	2014-12-26 16: 0	13	Исакова Г., 28	другие	1216	2014-12-26 18: 7	восст. контакт на опоре	2 07



***	2014-12-26 16:30	14	Лучевой пд, 15	другие	513	2014-12-26 19:15	восстановлено	2 45
***	2014-12-26 19: 5	15	1-Западная, 10	другие	193	2014-12-26 19:40	восст. контакт на опоре, поставили 1 сжим	0 35
***	2014-12-26 22:38	16	Фурманова, 25	другие	1106	2014-12-26 23:53	восст. контакт на опоре	1 15
***	2014-12-26 3:13	18	Короленко, 31А	предохрани тели	578	2014-12-26 4:51	Заменен ПН в ТП	1 38
***	2014-12-26 5:15	19	Присягина пер, 71	обрывы	1080	2014-12-26 6:58	восст. обрыв "0"-провода в пролете	1 43
***	2014-12-26 6:16	20	Боровая /пос.Кирова/, 65	обрывы	566	2014-12-26 7: 3	выр. СИП из вв. авт., восст, сч.— 007791106, пок. 06549	0 47
***	2014-12-26 6:53	23	Никитина, 15А	другие	48	2014-12-26 9:40	от опоры U отходит, повреждена 2 часть ввода	2 47
***	2014-12-26 7:12	25	Конева пер, 19	другие	246	2014-12-26 7:29	с ТП U отходит, в доме свет горит	0 17
***	2014-12-26 7:24	27	Озерная, 94	предохрани тели	836	2014-12-26 10:30	Заменен ПН в ТП	3 06
***	2014-12-26 7:36	29	8-Марта, 36	другие	390	2014-12-26 21:12	см. заявку —76 от 27.12.2014	13 36
***	2014-12-27 8: 1	2	Фомина, 46	другие	20	2014-12-27 9: 9	см. заявку —4 от 27.12.2014	1 08
***	2014-12-27 8: 5	3	Молодежная, 54 56	предохрани тели	624	2014-12-27 10:37	Заменен ПК в ТП	2 32
***	2014-12-27 8:14	4	Присягина пер, 81	обрывы	20	2014-12-27 9: 9	разбили КЗ в пролете, Ф-3 заменили 2ПН- 400А	0 55
***	2014-12-27 8:17	5	Садовая, 141	другие	141	2014-12-27 11: 0	см. опер. журнал	2 43
***	2014-12-27 8:21	6	Комсомольский пр., 27А	предохрани тели	792	2014-12-27 12: 0	Заменен ПН в ТП	3 39
***	2014-12-27 8:29	7	Коммунаров пр-т, 77	другие	341	2014-12-27 11:41	в ТП U отходит	3 12
***	2014-12-27 8:34	8	Семипалатинская, 61	обрывы	566	2014-12-27 12:40	Восстановлен обрыв	4 06
***	2014-12-27 8:36	9	Конституции, 33	предохрани тели	244	2014-12-27 10:51	Заменен ПН в ТП	2 15
***	2014-12-27 8:39	10	Маркса, 130А -1	другие	213	2014-12-27 11:20	в ТП U отходит	2 41
***	2014-12-27 8:55	11	Фомина, 45	обрывы	20	2014-12-27 9:51	Восстановлен обрыв ввода	0 56
***	2014-12-27 9: 5	13	Почтовый пер, 3	другие	1073	2014-12-27 13:13	разбили КЗ, Ф-3 включили	4 08
***	2014-12-27 9:14	14	Краевая, 94	обрывы	566	2014-12-27 12:40	Восстановлен обрыв ввода	3 26

***	2014-12-27 9:19	16	Садовая, 60/1	другие	141	2014-12-27 11: 0	см. опер. журнал	1 41
***	2014-12-27 9:21	17	Полосный пд, 55, 57	обрывы	237	2014-12-27 16: 5	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	6 44
***	2014-12-27 9:23	18	Бульвар 9 января, 52	другие	1406	2014-12-27 13:36	повреждена трубостойка, обесточили Баумана, 48	4 13
***	2014-12-27 9:44	20	Понтонный мост, 9	другие	582	2014-12-27 10:21	см. опер. журнал	0 37
***	2014-12-27 9:58	22	Кулагина, 25	другие	866	2014-12-27 10:21	см. опер. журнал	0 23
***	2014-12-27 10:39	26	Водопроводная /окт.р-н/, 8	другие	548	2014-12-27 12:15	в ТП U отходит	1 36
***	2014-12-27 10:53	27	Рубцовская, 47	обрывы	272	2014-12-27 19: 5	Восстановлен обрыв	8 12
***	2014-12-27 11: 5	29	Новая, 18	другие	804	2014-12-27 12:23	передано 3 с.р. - свет есть	1 18
***	2014-12-27 11:21	31	Ягодный пд, 5	обрывы	336	2014-12-27 13:51	Восстановлен обрыв ввода	2 30
***	2014-12-27 11:27	32	Индустриальная, 18	предохрани тели	1282	2014-12-27 11:30	Заменен ПН в ТП	0 3
***	2014-12-27 11:50	34	Квартал 953-А, 537	другие	189	2014-12-27 23: 5	восст. контакт на опоре	11 15
***	2014-12-27 11:56	35	Телефонная, 69	другие	365	2014-12-27 17:37	Ф-14 переболт. на Ф-16, см. дефекты	5 41
***	2014-12-27 12: 8	36	Маркса, 54	другие	111	2014-12-27 22:23	восст. контакт на опоре	10 15
***	2014-12-27 12:11	37	Некрасова, 1	другие	1048	2014-12-27 16:20	в ТП U отходит, нужна а/вышка	4 09
***	2014-12-27 12:13	38	Огородный пд, 4	другие	371	2014-12-27 18:14	свет горит	6 01
***	2014-12-27 12:14	39	Присягина пер, 23	другие	98	2014-12-27 20:51	U от опоры отходит - менять СИП	8 37
***	2014-12-27 12:26	41	Аванесова, 65А	другие	1120	2014-12-27 18:30	в ТП U отходит	6 04
***	2014-12-27 12:31	42	Цаплина, 76	другие	411	2014-12-27 22:38	восстановлено на опоре	10 07
***	2014-12-27 12:48	43	2-Строительная, 58-8	другие	202	2014-12-27 20:14	выполнено 3 с.р.	7 26
***	2014-12-27 13:40	46	Полевая /Лебяжье/, 65	другие	433	2014-12-27 18:30	ТП не БСК - пригородные РЭС	4 50
***	2014-12-27 14: 0	48	5-Инициативный пд /Н-силы, 8	другие	1093	2014-12-27 14:30	выполнено 3 с.р.	0 30
***	2014-12-27 14: 6	49	Семипалатинская, 90	обрывы	74	2014-12-27 14:30	выполнено 3 с.р.	0 24

***	2014-12-27 14:12	50	Промышленная, 138	обрывы	82	2014-12-27 15:57	Восстановлен обрыв ввода	1 45
***	2014-12-27 14:12	51	Гужтранспортный пер., 79	другие	740	2014-12-27 19:25	свет горит, контакт на опоре есть	5 13
***	2014-12-27 15:15	52	Гоголя, 142	обрывы	513	2014-12-27 17:28	Восстановлен обрыв ввода	2 13
***	2014-12-27 15:52	54	Дорожная, 56 63	другие	140	2014-12-27 17:46	в ТП U отходит	1 54
***	2014-12-27 16: 7	55	Водопроводная /окт.р-н/, 85-3	другие	653	2014-12-27 23: 2	контакт на опоре восстановлен	6 55
***	2014-12-27 16: 7	56	Молодежная, 25	напряжение	482	2014-12-27 16:20	отменена потребителем	0 13
***	2014-12-27 16:19	58	Санаторный пд, 2	обрывы	53	2014-12-27 17:56	Восстановлен обрыв ввода	1 37
***	2014-12-27 16:19	59	Заобская /Затон, 14	другие	1179	2014-12-28 18:49	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	102 30
***	2014-12-27 17:35	64	Верхгляденская, 13	другие	728	2014-12-27 19:50	от опоры U отходит	2 15
***	2014-12-27 17:38	65	Молодежная, 59	предохрани тели	1009	2014-12-27 19:33	Заменен ПН в ТП	1 55
***	2014-12-27 18: 7	66	Ткацкая, 15	другие	388	2014-12-27 22: 0	восст. контакт на опоре	3 53
***	2014-12-27 18:12	67	Никитина, 32	предохрани тели	577	2014-12-27 19:47	Заменен ПН в ТП	1 35
***	2014-12-27 18:38	68	Фурманова, 25	другие	1003	2014-12-27 20:15	передано 3 с.р.	1 37
***	2014-12-27 18:40	69	Центральный пд, 52	другие	1019	2014-12-27 22:15	восст. контакт на опоре	3 35
***	2014-12-27 18:50	70	Телефонная, 69А	другие	365	2014-12-27 21:17	свет в доме есть, повреждена тросовка	2 27
***	2014-12-27 18:56	71	Непроходной пер, 4	другие	272	2014-12-27 21: 0	нужны сжимы, кабель медный	2 04
***	2014-12-27 19: 0	72	Рыбозаводской пд, 12	предохрани тели	371	2014-12-28 0:23	Заменен ПН в ТП	5 23
***	2014-12-27 21: 8	74	Кирсараевская, 151	другие	602	2014-12-27 22: 2	контакт на опоре восстановлен	0 54
***	2014-12-27 21:12	76	8-Марта, 36	другие	390	2014-12-27 21:55	контакт на опоре восстановлен	0 43
***	2014-12-27 22: 5	77	Фурманова, 25	другие	1106	2014-12-28 0: 0	контакт на опоре восстановлен	1 55
***	2014-12-27 0: 6	78	Пролетарская, 261	другие	261	2014-12-27 0:50	контакт на опоре восстановлен	0 44
***	2014-12-28 9:18	3	Рыбозаводской пд, 46	другие	50	2014-12-28 11:44	восст. контакт на трубостойке	2 26

***	2014-12-28 9:44	4	Брянская, 53	другие	211	2014-12-28 13:49	собственник устранил повреждение внутри дома	4 05
***	2014-12-28 9:49	5	Тяптина, 63	другие	1090	2014-12-28 10:46	напряжение подано	0 57
***	2014-12-28 10: 9	6	Прудской пер, 77	другие	1561	2014-12-28 11:19	восст. контакт 2-й части ввода	1 10
***	2014-12-28 10:50	8	Панфиловцев, 18	другие	925	2014-12-28 11:37	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0 47
***	2014-12-28 11:21	9	Школьная /Лебяжье/, 2Б	другие	508	2014-12-28 14:46	восст. контакт на опоре	3 25
***	2014-12-28 11:46	10	Тюменская, 11А	другие	59	2014-12-28 15:47	восст. контакт на опоре	4 01
***	2014-12-28 12:42	11	Фурманова, 175	другие	1311	2014-12-28 14:28	восст. контакт 2 части ввода	1 46
***	2014-12-28 13:12	12	Короленко, 131	другие	83	2014-12-28 15: 8	восст. контакт на опоре	1 56
***	2014-12-28 13:13	13	Никитина, 132- 3	другие	8	2014-12-28 15: 8	восст. контакт на опоре	1 55
***	2014-12-28 13:40	14	Аванесова, 65А	другие	1120	2014-12-28 15:39	—пл.057656, —сч.12927278-12, пок.013335	1 59
***	2014-12-28 14:38	16	Панфиловцев, 16	другие	925	2014-12-28 15:44	заменяли ПК-50А на Т-2	1 06
***	2014-12-28 16:57	19	Правый Берег пруда, 326	другие	41	2014-12-28 18:37	Ф-3 отгорел провод фазный - восстановили	1 40
***	2014-12-28 18: 7	21	Семипалатинская, 45	обрывы	13	2014-12-28 20: 0	Восстановлен обрыв	1 53
***	2014-12-28 21:10	23	Рельсовая, 25 и др.	напряжение	1121	2014-12-28 22:15	U в доме=198В, U в ТП=222/224/223В, J=35/54/	1 05
***	2014-12-29 10: 9	3	Харьковская, 15	другие	1045	2014-12-29 11:37	восст. контакт на трубостойке	1 28
***	2014-12-29 10:10	4	Понтонный мост, 168	другие	1287	2014-12-29 14:27	восст. контакт на опоре	4 17
***	2014-12-29 11:41	6	Автотранспортная, 114А	другие	304	2014-12-29 14:24	восст. контакт на опоре	2 43
***	2014-12-30 12:30	3	Пролетарская, 275-2	другие	389	2014-12-30 14: 1	восст. контакт на опоре	1 31
***	2014-12-30 16: 2	6	Павловский тр, 78А	другие	810	2014-12-30 17:33	включили вводной автомат от Т-1	1 31
***	2014-12-30 20:52	7	Трамвайный пд, 13	другие	1018	2014-12-30 21:50	восст. контакт на трубостойке	0 58
***	2014-12-30 21:38	8	Алексеевой Э., 112	обрывы	837	2014-12-30 22:35	обрыва нет, восст. контакт на трубостойке	0 57
***	2014-12-31 8:39	1	Революционный пер, 37	другие	179	2014-12-31 9:50	угрозы обрыва нет, дерево наклонено в сторону СИП	1 11

***	2014-12-31 9:48	2	Веховского, 155	напряжение	10	2014-12-31 11: 4	U в доме=195В, U в ТП=230/230/230В	1 16
***	2014-12-31 14:47	3	Никитина, 172А	обрывы	83	2014-12-31 16:11	Восстановлен обрыв ввода	1 24
***	2014-12-31 17:37	4	Строителей пр., 32	напряжение	397	2014-12-31 18: 0	Ф-2 U=228/227/232В, J=14/19/30А	0 23