

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 18 декабря 2024г. (пп ж., п.19)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	6621,24	6,1
ПС-2 "Прудская"	6694,08	6,1
ПС-3 "Центральная"	21539,4	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	-	6,1
ПС-5 "Власиха"	3422	6,1
ПС-6 "Восточная"	15862,08	6,1
ПС-8 "Западная"	13777,6	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	7849,632	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	9339,42	6,1
ПС-13 "Подгорная"	11409,12	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	2622,24	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	27107,4	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	1,928	10,1
ПС-19 "Береговая"	1507,68	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	2753,64	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	18881,9	10,1
ПС-23 "Гоньба"	313,2	10,1
ПС-24 "Ползунова"	6754,08	6,1
ПС-25 "Опорная"	4766,88	6,1
ПС-26 "БМК"	10224,72	6,1
ПС-58 "Шаховская"	11,36	10,1
ПС-30 "АТИ"	7880,4	6,1
ПС-61 "Затон"	1594,216	6,1
ПС "Кристалл"	35020,208	10,1
ПС "Пресс"	16893	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	601,2	6,1
ПС "Строительная"	4557	10,1
РП "АМЗ"	437,04	6,1
ПС-40 "Солнечная поляна"	23429,2	10,1