

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 20 декабря 2023г. (пп ж., п.19)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	6803,04	6,1
ПС-2 "Прудская"	7244,76	6,1
ПС-3 "Центральная"	21767,8	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	-	6,1
ПС-5 "Власиха"	3839	6,1
ПС-6 "Восточная"	16056,24	6,1
ПС-8 "Западная"	12887,3	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	8598,648	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	9138,48	6,1
ПС-13 "Подгорная"	10910,88	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	2814,12	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	25672	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	7,032	10,1
ПС-19 "Береговая"	1422,24	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	2486,4	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	17085,8	10,1
ПС-23 "Гоньба"	332	10,1
ПС-24 "Ползунова"	7011,82	6,1
ПС-25 "Опорная"	5311,32	6,1
ПС-26 "БМК"	10713,6	6,1
ПС-58 "Шаховская"	13,184	10,1
ПС-30 "АТИ"	8643,6	6,1
ПС-61 "Затон"	1601,516	6,1
ПС "Кристалл"	31851,168	10,1
ПС "Пресс"	16074,36	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	600,72	6,1
ПС "Строительная"	14871	10,1
РП "АМЗ"	489,12	6,1
ПС-40 "Солнечная поляна"	21346,4	10,1