

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на 17 июня 2015 г. (пп г., п.11)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	4922,08	6,1
ПС-2 "Прудская"	4583,3616	6,1
ПС-3 "Центральная"	13625,272	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	22,24832	6,1
ПС-5 "Власиха"	2131,2096	6,1
ПС-6 "Восточная"	11692,08	6,1
ПС-8 "Западная"	15445,356	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	5614,85	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	3754,38	6,1
ПС-13 "Подгорная"	4901,904	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	1710,4752	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	21313,792	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	1,97312	10,1
ПС-19 "Береговая"	841,6704	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	1240,1616	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	6697,084	10,1
ПС-23 "Гоньба"	266,56	10,1
ПС-24 "Ползунова"	2894,0648	6,1
ПС-25 "Опорная"	8099,6928	6,1
ПС-26 "БМК"	9145,0752	6,1
ПС-58 "Шаховская"	27,79104	10,1
ПС-30 "АТИ"	3266,016	6,1
ПС-61 "Затон"	727,11136	6,1
ПС "Кристалл"	15968,96	10,1
ПС "Пресс"	10408,4	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	183,8112	6,1
ПС "Строительная"	1822,64	10,1
ПС "Трастовая"	325,824	10,1
РП "АМЗ"	88,9824	6,1
РП "БАМЗ"	335,0256	6,1