

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 15 июня 2022г. (пп ж., п.19)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	6356,04	6,1
ПС-2 "Прудская"	5707,32	6,1
ПС-3 "Центральная"	19944,8	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	22,16	6,1
ПС-5 "Власиха"	3115	6,1
ПС-6 "Восточная"	14951,76	6,1
ПС-8 "Западная"	10151,3	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	5845,44	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	6076,44	6,1
ПС-13 "Подгорная"	8151,12	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	1959,12	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	20014	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	1,264	10,1
ПС-19 "Береговая"	949,44	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	1798,56	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	13607,9	10,1
ПС-23 "Гоньба"	158	10,1
ПС-24 "Ползунова"	5582,68	6,1
ПС-25 "Опорная"	6971,88	6,1
ПС-26 "БМК"	8815,2	6,1
ПС-58 "Шаховская"	32,408	10,1
ПС-30 "АТИ"	6177,6	6,1
ПС-61 "Затон"	765,852	6,1
ПС "Кристалл"	27021,248	10,1
ПС "Пресс"	11445,72	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	294,48	6,1
ПС "Строительная"	4125	10,1
РП "АМЗ"	122,64	6,1
ПС-40 "Солнечная поляна"	14219,6	10,1